



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

dne: 29. 05. 2019

Věc: Vysvětlení / doplnění zadávací dokumentace č. 2

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**Dodávka pěstebních svítidel – PřF Holice**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č. zakázky: **Z2019-014013**, Vám v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení / doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

1) potřebovali bychom vědět rozměr místnosti (skleníku) ve kterém budou pěstební svítidla používána.

Odpověď:

Koje č. 2 - č. 15, ve kterých budou svítidla používána, jsou půdorysného rozměru 3500 mm x 4000 mm, hřeben jednotlivých lodí skleníku je 5600 mm.

Dotaz č. 2:

2) Pěstební světla budou zapojena do 230V nebo 400V

Odpověď:

Pěstební osvětlení je řešeno napojením do zásuvek 230 V.

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 11 odst. 11.1 zadávací dokumentace a v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení zadávacího řízení uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:



11.1 Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **21. 06. 2019 v 09:00 hodin.**

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky