

1PP

P1.02-III
Σ REI 60 DP1

P1.03-III
Σ REI 60 DP1

P1.06-III
Σ REI 60 DP1

P1.07-III
Σ REI 60 DP1

1PP

rekonstrukce objektu Katerinska 17 pro CMTF UP v Olomouci


č.m.	účel místnosti	m2	s.v.	podlaha	pozn.
0.01a	chodba	19,3	2,60	ker. dlažba	SPOLEČ.
0.01b	schodiště + nástup výtah	20,8	2,85	stáv / dlažba	SPOLEČ..
0.02	technická místnost	14,8	2,85	ker. dlažba	SPOLEČ.
0.03	kotelna	33,3	2,85	epoxid nátěr	SPOLEČ.
0.04	fitness	31,9		PVC	MIMO ÚČEL.
0.05a	laboratoř	17,0	2,60	ker. dlažba	MIMO ÚČEL.
0.05b	sklad laboratoře	13,6		ker. dlažba	MIMO ÚČEL.
0.06a	soc záz. muži - předsíň	5,0	2,60	ker. dlažba	SPOLEČ.
0.06b	soc záz. muži - sprcha	2,3		ker. dlažba	SPOLEČ.
0.06c	soc záz. muži - imobilní	4,6		ker. dlažba	SPOLEČ.
0.06d	soc záz. muži - WC	6,7		ker. dlažba	SPOLEČ.
0.07a	soc záz. ženy - předsíň	5,2	2,60	ker. dlažba	SPOLEČ.
0.07b	soc záz. ženy - sprcha	2,5		ker. dlažba	SPOLEČ.
0.07c	soc záz. ženy - imobilní	4,6		ker. dlažba	SPOLEČ.
0.07d	soc záz. ženy - WC	6,0		ker. dlažba	SPOLEČ.
0.08	tech. míst. + úklid	1,0	2,60	ker. dlažba	SPOLEČ.
0.09	sklad dusík	9,0	2,60	ker. dlažba	MIMO ÚČEL.
0.10	neužívaný prostor	27,2		stáv / dlažba	ÚČEL.
0.11	nádvoří	-		žul. dlažba	
Podlahová plocha celkem:		224,8			

LEGENDA ZNAČEK PBS:

OZNAČENÍ	VÝZNAM
— — —	Hranice požárních úseků
▨	Částečně chráněná úniková cesta
REI 15 DP1	Požární odolnost
C	Samozavírač
Σ	Strop/Střešní plášť
H ₂₀₅	Nástěnný hydrant DN25
←	Směr úniku
xx	Počet unikajících osob

Pozn.: ČCHÚC

- vedená PÚ bez požárního rizika
- bez požadavku na větrání
- nouzové osvětlení na 15 minut



ječmen studio - MgA. Ing.arch. Lukáš Blažek, Lazecká 51, 779 00 Olomouc, IČ 739 51 455, DIČ: CZ8006245313

tel.: +420 608 480 997, lukasblazek@jecmen.com

ARCHITEKT:	MgA., Ing.arch. Lukáš Blažek
VYPRACOVAL:	Ing. Miroslav Praxl, Ing. Jaroslav Miklós
INVESTOR	AMPeng s.r.o., Štěrboholská 1434/102a, 102 00 Praha 10, IČ 28885093, tel.: +420777 022422
AKCE	Univerzita Palackého v Olomouci, IČ 61989592

rekonstrukce objektu Katerinska 17 pro CMTF UP v Olomouci

k.ú. Olomouc město

půdorys 1PP

www.jecmen.com

ČÍSLO ZAKÁZKY	20161009
DATUM	08/2017
STUPEŇ	DPS
ČÁST DOK.	D.1.3 - PBŘ
FORMÁT	A3
MĚŘÍTKO	1/100
ČÍSLO PŘÍLOHY	01