PROSTOR NAD PODHLEDEM

P002

POKRAČOVÁNÍ VE VÝKRESE 06

700
400

700
400

STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ KLAPKA

POŽÁRNĚ ZAIZOLOVÁNO

P002

Přívod

Přívod

PŘIPOJENO NA
STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ KLAPKU

700
500

700
500

1.001
P-5400m3/h
O-5400m3/h
m=669kg
P=4,5kW,U=400V

1.051
1.052

30

stáv.j.

900
355

ZTI
ÚT

2500

P002

P001

700
400

700
500

RS V

Cu potrubí

P003

900
710

560
450

1000
250

500

500

1000

700

P003
CHL. JEDNOTKA OSAZENA NA MÍSTO
DEMONTOVANÉHO ZAŘÍZENÍ

1.002
Qch=24,2kW
m=182kg
Pel=8,5kW, U=400V

P002

P001

3
400x315i
Přívod vzduchu do 1PP

4
Odvod vzduchu

LEGENDA IZOLACÍ

- Tepelná izolace (tl. 80mm s Al folií)
- Tepelná izolace parotěsná (kaučuková tl. 19mm)
- Požární izolace 30min

LEGENDA VZT

- ODVODNÍ POTRUBÍ / EXHAUST DUCT
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ / SUPPLY DUCT
- VENTILÁTOR / FAN
- FILTR / FILTR
- OHŘÍVAČ / HEATER
- TLUMIČ HLUKU / SILENCER
- CHLADÍCÍ JEDNOTKA / COOLING UNIT
- SERVOPOHON / SERVOMOTOR
- REGULAČNÍ KLAPKA / DAMPER CONTROLL
- PROTIDĚŠŤOVÁ ŽALUZIE / SHUTTER
- TALÍŘOVÝ VENTIL / DISK VALVE
- DVEŘNÍ MŘÍŽKA / DOOR GRILLE
- DIGESTOŘ / HOOD

REVIZE	KDO	KDY	REV.

Projektant

FourClima
náměstí Republiky 366/1, 614 00 Brno
Telefon 776 609 835
FourClima s.r.o.

Zodpovědný projektant profese

Generální projektant

HEXAPLAN INTERNATIONAL

Zodpovědný projektant ING. ARCH. JOSEF PÁLKA

Akce

MODERNIZACE BUDOV FTK UP OLOMOUC-NEŘEDÍN
AULA S RESPIRIEM

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor UPOL

Lokalita Olomouc, Tř.Míru

Dílčí část-profese

D.1.4.5 Zařízení vzduchotechniky

Výkres

Půdorys 5. podlaží a střechy
část rozvodů VZT

Měřítko 1:50

Datum ÚNOR 2019

Zpracoval Ing. Leoš Válka

Kontroloval Ing. Petr Auf

Číslo akce

1076/1

Výkres číslo

07

Revize

00