











JEDNOFÁZOVÉ DVOUPÓLOVÉ JISTÍCÍ PRVKY (JISTIČOCHRÁNIČE) V JEDNOMODULOVÉM PROVEDENÍ

| | |
|---|---|
| TYP PROVEDENÍ: | ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE, EI30 |
| KRYTÍ: | IP40/IP20 |
| ROZMĚRY: | 2x(Š800xV2000xH250mm) |
| DĚLENÍ: | - |
| NÁTĚR: | - |
| OBSLUHA: | PRAC. POUČENÝMI |
| PŘÍVOD (Y): | SHORA |
| VÝVODY: | NAHORU |

TENTO ROZVÁDĚČ JE PŘEVZATÝ Z PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ELEKTROINSTALACE AULY Z ROKU 2016. JE PŘEJMENOVANÝ Z PŮVODNÍHO NÁZVU R3.1 NA NOVÝ NÁZEV R4.1. VEŠKERÁ KABELÁŽ Z TOHOTO ROZVÁDĚČE (KROMĚ PŘÍVODU) JE SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE ELEKTROINSTALACE AULY.

| REVIZE | KDO | KDY | REV. |
|---|---|---|---|

Projektant

Zodpovědný projektant profese

Generální projektant

HEXAPLAN INTERNATIONAL

Zodpovědný projektant: ING. ARCH. JOSEF PÁLKA

Akce

MODERNIZACE BUDOV FTK UP OLOMOUC–NEŘEDÍN
AULA S RESPIRIEM

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor: UPOL
Lokalita: Olomouc, Tř.Míru

Dílčí část-profese

D.1.4.3 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Výkres

ROZVADĚČ R4.1

| | | | |
|---|---|---|---|
| Měřítko | | Datum | ÚNOR 2019 |
| Zpracoval | MASAŘÍK | Kontroloval | Ing. PETLACH |
| Číslo akce | Výkres číslo | | Revize |
| 1076/1 | D.1.4.3–45 | | 00 |