

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.3:

- ČL.411 – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- ČL.411.2 – OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ :
  - A.1 – ZÁKLADNÍ IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ
  - A.2 – PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY
- ČL.411.3 – OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :
  - 411.3.1 – OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ
  - 411.3.2 – AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
  - 411.3.3 – DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

POZNÁMKA :

JEDNOTLIVÉ TRASY ROZVODŮ PRO ELEKTRO-SILNOPROUD MUSÍ BÝT PŘED MONTÁŽÍ ZKOORDINOVÁNY S TRASAMI ROZVODŮ OSTATNÍCH PROFESÍ

KABELY PRO SVĚTELNOU INSTALACI BUDOU ULOŽENY VE SPOLEČNÝCH TRASÁCH S KABELY SILOVÉ INSTALACE

VYPÍNAČE BUDOU UMÍSTĚNY PŘEVÁŽNĚ VE VÝŠI 1200 mm NAD PODLAHOU

NOUZOVÁ SVÍTIDLA BUDOU NAPOJENA Z ÚSTŘEDNY NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ KABELY CXKH-V-J 3x1,5

VEŠKERÁ ELEKTROINSTALACE BUDE PROVEDENA PODLE PLATNÝCH ČSN A POŽADAVKŮ INVESTORA A ARCHITEKTA

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ :

3/PEN ~ 400 / 230 V 50 Hz,
3/N/PE ~ 400 / 230 V 50 Hz,
1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2/PE ~ 230 V 50 Hz

R DALI 2

LEGENDA :

- JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ 250V/10A POD OMÍTKU
- JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ 250V/10A IP44
- SÉRIOVÝ VYPÍNAČ 250V/10A POD OMÍTKU
- SÉRIOVÝ VYPÍNAČ 250V/10A IP44
- STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ 250V/10A POD OMÍTKU
- STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ 250V/10A IP44
- DVOJITÝ STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ 250V/10A POD OMÍTKU
- DVOJITÝ STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ 250V/10A IP44
- KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ 250V/10A POD OMÍTKU
- KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ 250V/10A IP44
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ 250V/10A POD OMÍTKU
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ 250V/10A POD OMÍTKU S ORIENT. DOUTNAVKOU
- ČIDLO POHYBU, SPÍNACÍ PRVEK RELÉ, NÁSTĚNNÁ/VESTAVNÁ MONTÁŽ, 250V/16A
- POHYBOVÝ SPÍNAČ, SPÍNACÍ PRVEK RELÉ, NÁSTĚNNÁ/VESTAVNÁ MONTÁŽ, 250V/16A
- OVLADACÍ TLAČÍTKOVÝ PANEL OSVĚTLENÍ DALI, IP30, POD OMÍTKU
- DIGITÁLNÍ MULTISENZOR OSVĚTLENÍ DALI, IP30, POD OMÍTKU/PŘISAZENÝ
- JEDNOFÁZOVÝ VÝVOD
- TROJFÁZOVÝ VÝVOD
- ODBOČNÁ KRABICE
- STOUPACÍ VEDENÍ
- KLESACÍ VEDENÍ
- ROZVADĚČ NN
- UPS

LEGENDA SVÍTIDEL – VEŠKERÁ SVÍTIDLA KROMĚ NOUZOVÝCH BUDOU DODÁVKOU INVESTORA

A1 – VÝVOD PRO SVÍTIDLO PRŮMYSLOVÉ
A2 – VÝVOD PRO SVÍTIDLO PRŮMYSLOVÉ
B – VÝVOD PRO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
C1 – VÝVOD PRO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
C2 – VÝVOD PRO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
C3 – VÝVOD PRO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
C4 – VÝVOD PRO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
C4D – VÝVOD PRO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
C5 – VÝVOD PRO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
C5D – VÝVOD PRO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
C6 – VÝVOD PRO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
D – VÝVOD PRO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
DD – VÝVOD PRO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
E1 – VÝVOD PRO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
E2 – VÝVOD PRO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
F1 – VÝVOD PRO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
G – VÝVOD PRO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
H – VÝVOD PRO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
I – VÝVOD PRO SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
J – VÝVOD PRO SESTAVU LED PÁSKŮ
K1 – VÝVOD PRO SVÍTIDLO KRUHOVÉ
K2 – VÝVOD PRO SVÍTIDLO KRUHOVÉ
L – VÝVOD PRO SVÍTIDLO PRŮMYSLOVÉ

P1 – NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM DOWN, PŘISAZENÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 250 lm, IP65
P2 – NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM SIDE, PŘISAZENÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 250 lm, IP65
P3 – NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM DOWN, VESTAVNÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 250 lm, IP41
P4 – NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM DOUBLE SIDE, VESTAVNÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 250 lm, IP41

N1 – NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, PŘISAZENÉ, OPTIKA ROAD, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 250 lm, IP41
N2 – NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, PŘISAZENÉ, OPTIKA UNIVERSAL, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 270 lm, IP41
N3 – NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, PŘISAZENÉ, OPTIKA UNIVERSAL, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 280 lm, IP20
N4 – NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, VESTAVNÉ, OPTIKA ROAD, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 250 lm, IP41
N5 – NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, PŘISAZENÉ, OPTIKA UNIVERSAL, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 2W, 250 lm, IP41
N6 – NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, VENKOVNÍ, PŘISAZENÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 3x1W, IP66

TABULKA MÍSTNOSTÍ - 2.NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	SO NEW	PLOCHA [m²]	Č. SK	PODLAHA	Č. SK	STĚNY	Č. SK	STROP	SV.VÝŠ. [mm]	POČET OSOB
2.01	SKLAD	SO 01.1	14,62	P2.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	4 150	-
2.02	CHODBA	SO 01.1	14,43	P2.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	4 150	-
2.03	KUCHYŇKA	SO 01.1	12,57	P2.06	ZÁTĚŽ.LINOLEUM	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	4 150	-
2.04	KANCELÁŘ	SO 01.1	13,39	P2.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	4 130	2
2.05	KANCELÁŘ	SO 01.1	20,22	P2.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	4 120	2
2.06	KANCELÁŘ	SO 01.1	18,91	P2.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	4 080	2
2.07	KANCELÁŘ	SO 01.1	18,91	P2.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	4 080	2
2.08	KANCELÁŘ	SO 01.1	18,91	P2.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	4 080	2
2.09	POČÍTAČOVÁ UČEBNA	SO 01.1	64,05	P2.06	ZÁTĚŽ.LINOLEUM	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 13	AKU PODHLED 19	4130 [3900]	20
2.10	KANCELÁŘ	SO 01.1	23,14	P2.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	4 140	2
2.11	MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNA	SO 01.1	102,97	P2.06	ZÁTĚŽ.LINOLEUM	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 13	AKU PODHLED 19	4110 [3900]	55
2.12	KANCELÁŘ	SO 01.1	20,11	P2.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	4 080	2
2.13	KANCELÁŘ - VEDOUCÍ KATEDRY	SO 01.1	23,73	P2.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 08	AKU PODHLED REI 60	4120 [3900]	1
2.14	MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNA	SO 01.1	63,65	P2.06	ZÁTĚŽ.LINOLEUM	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 13	AKU PODHLED 19	4130 [3900]	35
2.15	CHODBA	SO 01.1	12,21	P2.02	TERACO	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 05	SDK PODHLED REI 15	4110 [3700]	-
2.16	SCHODIŠTĚ	SO 01.1	22,87	P2.08	ŽUL.SCHODIŠTĚ (OPRAVA)	ST 05	VÁP.OMÍTKY (RENOVACE)	R 06	VÁP.OMÍTKA (RENOVACE)	4 350	-
2.17	WC MUŽI - PŘEDSÍŇ	SO 01.1	3,69	P2.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3440 [3300]	-
2.17a	WC MUŽI	SO 01.1	3,45	P2.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3440 [3300]	-
2.17b	WC MUŽI	SO 01.1	1,35	P2.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3440 [3300]	-
2.17c	WC MUŽI	SO 01.1	1,38	P2.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3440 [3300]	-
2.18	CHODBA	SO 01.1	26,80	P2.01	TERACO (OPRAVA)	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 06	VÁP.OMÍTKA (RENOVACE)	hh 4200 sh 3700	-
2.19	CHODBA	SO 01.1	79,74	P2.01	TERACO (OPRAVA)	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 06	VÁP.OMÍTKA (RENOVACE)	hh 4200 sh 3700	-
2.21	UČEBNA	SO 01.1	65,29	P2.06	ZÁTĚŽ.LINOLEUM	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 13	AKU PODHLED 19	4100 [3900]	35
2.22	KANCELÁŘ	SO 04	18,11	P2.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	4 100	2
2.22a	KANCELÁŘ	SO 04	19,66	P2.06	ZÁTĚŽ.LINOLEUM	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	4 120	12
2.23	KANCELÁŘ	SO 01.1	18,69	P2.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	4 100	4
2.23a	TRÉNINKOVÉ CENTRUM	SO 04	53,49	P2.06	ZÁTĚŽ.LINOLEUM	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 13	AKU PODHLED 19	4100 [3900]	20
2.24	LABORATOŘ POČÍTAČOVÝCH ANALÝZ	SO 04	44,03	P2.05	ANTISTATICKÉ PVC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 03	AKU PODHLED 25	4120 [3900]	20
2.25	KANCELÁŘ	SO 04	18,11	P2.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	4 100	2
2.26	KANCELÁŘ	SO 04	15,92	P2.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	4 100	2
2.27	SKLAD	SO 01.1	6,98	P2.06	ZÁTĚŽ.LINOLEUM	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	-	-
2.28	SCHODIŠTĚ	SO 01.1	40,90	P2.08	ŽUL.SCHODIŠTĚ (OPRAVA)	ST 05	VÁP.OMÍTKY (RENOVACE)	R 06	VÁP.OMÍTKA (RENOVACE)	-	-
2.29	WC MUŽI - PŘEDSÍŇ	SO 01.1	8,82	P2.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3780 [3000]	-
2.29a	WC MUŽI - PISOÁRY	SO 01.1	8,47	P2.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3780 [3500]	-
2.29b	WC MUŽI	SO 01.1	1,53	P2.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3780 [3000]	-
2.29c	WC MUŽI	SO 01.1	1,53	P2.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3780 [3000]	-
2.29d	WC MUŽI - INVALIDÉ	SO 01.1	2,97	P2.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3780 [3000]	-
2.30	ÚKLIDOVÁ KOMORA	SO 01.1	1,69	P2.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3780 [3000]	-
2.31	PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL (AULA)	SO 01.1	162,80	P2.04	DŘEV.VLYSY	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 03	AKU PODHLED 25	3850 [3650]	80
2.32	SKLAD	SO 01.1	5,57	P2.06	ZÁTĚŽ.LINOLEUM	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	-	-
2.33	ZRUŠENO										
2.34	ZRUŠENO										
2.35	PŘEDSÍŇ	SO 01.1	13,60	P2.04	DŘEV.VLYSY	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 04	SDK PODHLED	3870 [3650]	-
2.36	WC ŽENY - PŘEDSÍŇ	SO 01.1	11,80	P2.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3140 [3000]	-
2.36a	WC ŽENY	SO 01.1	2,58	P2.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3780 [3000]	-
2.36b	WC ŽENY	SO 01.1	1,49	P2.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3780 [3000]	-
2.36c	WC ŽENY	SO 01.1	1,49	P2.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3780 [3000]	-
2.36d	WC ŽENY	SO 01.1	1,48	P2.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3780 [3000]	-
2.36e	WC ŽENY	SO 01.1	1,57	P2.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3780 [3000]	-
2.36f	WC ŽENY - INVALIDÉ	SO 01.1	2,97	P2.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3160 [3000]	-
2.37	ÚKLIDOVÁ KOMORA	SO 01.1	2,16	P2.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3160 [3000]	-
2.38	SCHODIŠTĚ	SO 01.1	41,04	P2.08	ŽUL.SCHODIŠTĚ (OPRAVA)	ST 05	VÁP.OMÍTKY (RENOVACE)	R 06	VÁP.OMÍTKA (RENOVACE)	-	-
2.39	CHODBA	SO 01.1	40,27	P2.01	TERACO (OPRAVA)	ST 05	VÁP.OMÍTKY (RENOVACE)	R 06	VÁP.OMÍTKA (RENOVACE)	4 170	-
2.40	PŘEDSÁLÍ	SO 01.1	13,60	P2.04	DŘEV.VLYSY	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 04	SDK PODHLED	3830 [3650]	-
2.40a	SERVER	SO 01.1	5,34	P2.05	ANTISTATICKÉ PVC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	3 830	-
2.41	CHODBA	SO 01.1	62,11	P2.01	TERACO (OPRAVA)	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	4 170	-
2.42	CHODBA	SO 01.1	41,32	P2.01	TERACO (OPRAVA)	ST 05	VÁP.OMÍTKY (RENOVACE)	R 06	VÁP.OMÍTKA (RENOVACE)	hh 4170 sh 3400	-
2.43	ZRUŠENO										
2.44	KANCELÁŘ	SO 04	45,19	P2.06	ZÁTĚŽ.LINOLEUM	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 13	AKU PODHLED 19	4130 [3900]	20
2.45	CHODBA	SO 04	50,81	P2.01	TERACO (OPRAVA)	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	hh 4200 sh 3700	-
2.46	KANCELÁŘ	SO 04	18,11	P2.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	4 100	2
2.47	CHODBA	SO 04	8,08	P2.06	ZÁTĚŽ.LINOLEUM	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	4120 [3670]	-
2.48	SPECIALIZOVANÝ SKLAD	SO 04	25,91	P2.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	4120 [3670]	4
2.49	KANCELÁŘ MATERIÁLOVÉ KULTURY	SO 04	23,91	P2.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	4 120	4
2.50	PRACOVNA PhD	SO 04	18,19	P2.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	4 110	2
2.51	LABORATOŘ MATERIÁLOVÉ KULTURY	SO 04	44,70	P2.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	4120 [3670]	10
2.52	ZRUŠENO										
2.53a	STUDIO	SO 04	25,67	P2.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	4 100	1
2.53b	JAZYKOVÁ LABORATOŘ	SO 04	42,05	P2.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	4 100	1
2.54	UČEBNA	SO 01.1	56,16	P2.06	ZÁTĚŽ.LINOLEUM	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 13	AKU PODHLED 19	4160 [3900]	28
2.55	KANCELÁŘ	SO 04	21,57	P2.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	4 100	2
2.56	KANCELÁŘ	SO 04	17,25	P2.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	4 100	2
2.57	KANCELÁŘ	SO 04	17,05	P2.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	4 100	2
2.58	KANCELÁŘ	SO 04	17,33	P2.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	4 120	1
2.59	KANCELÁŘ	SO 04	19,01	P2.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	4 100	2
2.60	KANCELÁŘ	SO 04	17,52	P2.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	4 120	1
2.61	ZRUŠENO										
2.62	ZRUŠENO										
2.63	ZRUŠENO										
2.64	CHODBA	SO 04	11,99	P2.02	TERACO	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	4 120	-
2.65	ZRUŠENO										
2.66	SCHODIŠTĚ	SO 01.1	19,46	P2.08	ŽUL.SCHODIŠTĚ (OPRAVA)	ST 05	VÁP.OMÍTKY (RENOVACE)	R 06	VÁP.OMÍTKA (RENOVACE)	4 350	-
2.67	WC ŽENY - PŘEDSÍŇ	SO 01.1	3,33	P2.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3700 [3500]	-
2.67a	WC ŽENY	SO 01.1	2,47	P2.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3700 [3500]	-
2.67b	WC ŽENY	SO 01.1	1,46	P2.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3700 [3500]	-
2.67c	WC ŽENY	SO 01.1	1,46	P2.07	KER.DLAŽBA	ST 04	KER.OBKLAD (2,5m)	R 02	SDK PODHLED impregnovaný	3700 [3500]	-
2.68	KANCELÁŘ	SO 04	19,45	P2.03	KOBEREC	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	4 130	2
2.69	CHODBA	SO 04	65,22	P2.01	TERACO (OPRAVA)	ST 01	VÁP.OMÍTKA	R 01	VÁP.OMÍTKA	hh 4200 sh 3700	-
2.70	UČEBNA	SO 01.3	37,50		VÁP.ŠTUK		VÁP.ŠTUK				
2.72	UČEBNA	SO 01.3	41,67		VÁP.ŠTUK		VÁP.ŠTUK				
2.74	CHODBA	SO 01.3	7,14		VÁP.ŠTUK		VÁP.ŠTUK				
2.74a	KANCELÁŘ	SO 01.3	15,60		VÁP.ŠTUK		VÁP.ŠTUK				
2.74b	KANCELÁŘ	SO 01.3	7,20		VÁP.ŠTUK		VÁP.ŠTUK				
2.75	SCHODIŠTĚ	SO 01.3	19,55		VÁP.ŠTUK		VÁP.ŠTUK				
2.76	SKLAD	SO 01.3	5,98		VÁP.ŠTUK		VÁP.ŠTUK				
2.77	SKLAD	SO 01.3	11,85		VÁP.ŠTUK		VÁP.ŠTUK				
2.78	JEDNACÍ MÍSTNOST	SO 01.3	23,70		VÁP.ŠTUK		VÁP.ŠTUK				
2.80	KANCELÁŘ	SO 01.3	20,43		VÁP.ŠTUK		VÁP.ŠTUK				
2.80a	CHODBA (ZÁDVEŘÍ)	SO 01.3	9,23		VÁP.ŠTUK		VÁP.ŠTUK				
2.80b	CHODBA	SO 01.3	19,43		VÁP.ŠTUK		VÁP.ŠTUK				
2.81	KUCHYŇKA	SO 01.3	9,45		VÁP.ŠTUK		VÁP.ŠTUK				
2.82	WC	SO 01.3	10,58		VÁP.ŠTUK KER.OBKL.(1,85m)		VÁP.ŠTUK				
2.83	SCHODIŠTĚ	SO 01.3	29,05		VÁP.ŠTUK		VÁP.ŠTUK				
2.84	WC	SO 01.3	8,26		VÁP.ŠTUK KER.OBKL.(1,85m)		VÁP.ŠTUK				
	CELKOVÁ PLOCHA		2189,98								

±0,000=214,550 v systému Bpv

Stavební úpravy objektu Tř.Svobody 26 pro FF UP v Olomouci

INVESTOR Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8 771 47 Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci	GENERÁLNÍ PROJEKTANT T4T, s.r.o. Bratronice 119 273 63 Bratronice T4T, s.r.o. Bratronice 119, 273 63, Bratronice IČ: 24299227, DIČ: CZ24299227 FIO banka, a.s., č.ú.: 2900269899/2010 www.t4t.cz	PROJEKTANT ENGIE Services a.s. Lhotecká 793/3, 143 00 Praha 4 Česká republika Tel. +420 267 054 909 www.engie.cz info.cz@engie.com
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Mgr. Tomáš Burian	HIP Ing. Vlastimil Straka	VYPRACOVAL Ing. Tomáš Rouča
STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		DATUM 10/2018
ČÁST DOKUMENTACE: D1.4.6 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE		MĚŘÍTKO 1:100
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 01 01÷15 (členění vyznačeno ve výkresech)		FORMÁT 15xA4
OBSAH: SVĚTELNÁ INSTALACE 02.NP		ČÍSLO VÝKRESU D1.4.6. 103 / ČÍSLO REVIZE 00

PARÉ