

Mgr. Petra Jungová
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/8, 77147 Olomouc
Tel. 585 631117
e-mail: petra.jungova@upol.cz

HOCHTIEF CZ a. s.,
divize Morava
Sokolská tř. 2800/99
702 00 Moravská Ostrava
Tel.: +420 597 310 202
Fax: +420 596 134 035
E-mail:
pozemni.stavby@hochtief.cz

HOCHTIEF CZ a. s.
Plzeňská 16/3217
150 00 Praha 5
Tel.: +420 257 406 000
Fax: +420 257 406 008
E-mail: info@hochtief.cz
www.hochtief.cz

Datum	Vyřizuje	E-mail	Mobil, přímý telefon
12.2.2019	Jan Pírek	jan.pirek@hochtief.cz	+420 606 627831

Věc: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k předmětnému zadávacímu řízení na veřejnou zakázku: „**Stavební úpravy objektu Třída Svobody 26 pro FF UP v Olomouci**“

Společnost HOCHTIEF CZ a.s. se sídlem Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00, IČ 46678468, (dále jen „uchazeč“) tímto žádá ve smyslu § 49 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZVZ“) o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky:

Dotaz č. 1

Výkaz výměr VV TS26, položka:

69 2	H	607151 58	deska dřevovláknitá zvukově izolační tl. 19 mm rozměr 1000 x 1200 mm	m 2	361,9 7	1,0 5	380,06 9	0,0 0	0,00	1, 7	–	vlast ní	individuá lní
---------	---	--------------	---	--------	------------	----------	-------------	----------	------	---------	---	-------------	------------------

Plný popis: deska dřevovláknitá zvukově izolační tl. 19 mm rozměr 1000 x 1200 mm

Výkaz
výměr: 993,26

993,260

U položky je uvedeno: výkaz výměr 993,26 m². Nicméně v množství je uvedeno 361,97 m². **Žádáme o prověření a úpravu zadávacího výkazu výměr.**

Dotaz č. 2

Výkaz výměr VV TS26, položka:

89 7	S P	77147411 2.1	Montáž soklíků z pásků teracových rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm vč. vyrovnání podkladu	m	66,,2	–	–		0,00	–	–	vlast ní	individuá lní
---------	--------	-----------------	--	---	-------	---	---	--	------	---	---	-------------	------------------

*Plný popis: montáž soklíků vč. přičezání, obroušení, lepění vč. lepicí hmoty a
spárování silikonem*

Množství je chybně napsáno: **66,,2 m** (dvě čárky namísto jedné). Z tohoto důvodu není vzorec pro celkovou cenu funkční a celková cena je z tohoto důvodu vždy nulová.

Žádáme zadavatele o úpravu zadávacího výkazu výměr.

Dotaz č. 3

V zadávací dokumentaci je projektová dokumentace týkající se orientačního systému. Ten však není ve výkaze výměr uveden.

Žádáme zadavatele o prověření a úpravu zadávacího výkazu výměr.

Dotaz č. 4

Žádáme o upřesnění způsobu kotvení otočného konzolového jeřábu. Z výkresové dokumentace není patrné, jakým způsobem se bude jeřáb kotvit.

Dle dodavatele jeřábů je montáž kotvením do IPE 160 nereálná. Žádáme o upřesnění způsobu kotvení jeřábu.

Dotaz č. 5

Výkaz výměr VÝTAH, položka:

5	767242	Montáž zasklení vč. dodávky skla a kotevních prvků, dle specifikace v d2.1.	kpl	1,00		0,00	0	0	vlastní	individuální
---	--------	--	-----	------	--	------	---	---	---------	--------------

V PD (zámečnický výrobek ZA/80) je uvedeno: zasklení bezpečnostním sklem float 5.5.2, tl. 10,8mm mezi ocelovými konstrukcemi šachty. **Není uvedeno množství zasklení.**

Žádáme o upřesnění.

Dotaz č. 6

V PD (zámečnický výrobek ZA/80) je uvedeno: Šachty budou doplněny kovářskými prvky.
V tabulce zámečnických výrobků s tímto není počítáno.

Žádáme zadavatele o upřesnění specifikace a množství.

Dotaz č. 7

Výkaz výměr VV TS26, položka:

76 6	B	ZA /25	ocelová konstrukce k rozepření opěrné zdi a meziokenních pilířů + podkladní konstrukce pod krycí - pororošty 17865 x 1350 (světlý rozměr angl. Dvorku ocelžárový pozink + syntetické lakové / souvrvstvivč.kotevnic h prvků	k g	1 050,3	–	1 050,300	0,0 0	0,0 0	–	–	vlastní	individuální
---------	---	--------	--	--------	------------	---	--------------	----------	----------	---	---	---------	--------------

*Plný
popis:*

Projektová dokumentace neobsahuje výkresy k výše uvedené položce. Žádáme o doplnění

Dotaz č. 8

V PD Legenda oken, je pro hliníkové výplně uvedena blackout roleta elektricky ovládána.

Žádáme o bližší specifikaci (barva apod.).

Dotaz č. 9

Výkaz výměr VV TS26, položka:

1268	B	OV /503	boxy EEG2800 x 4200	ks	2,0	–	2,000	0,00	0,00	–	–	vlastní	individuální
------	---	---------	---------------------	----	-----	---	-------	------	------	---	---	---------	--------------

Plný popis:

Z PD (D.56.1 kabiny EEG_požadavky na provedení a D.49_TS26_OV-503) není patrné, které práce konkrétně je třeba ocenit. Žádáme o jednoznačný popis k výše uvedené položce.

Dotaz č. 10

Výkaz výměr VV TS26, položka:

131 6	B	TR /36	kuchyňská linka 1600 x 600 LDT kašmír. šedá/antracit s tlumeným dotahem viz samostatný výkres	ks	1,0	–	1,000	0,00	0,00	–	–	vlastní	individuální
----------	---	--------	---	----	-----	---	-------	------	------	---	---	---------	--------------

V PD není výše zmíněný samostatný výkres k položce TR/36 v dispozici. **Žádáme o doplnění.**

Dotaz č. 11

Výkaz výměr VV TS26, položka:

1025	B	TR /49	pracovní stůl s nerez dřezem 2500 x 600 LDT kašmír. šedá/antracit -	ks	1,0	–	1,000	0,00	0,00	–	–	vlastní	individuální
------	---	--------	---	----	-----	---	-------	------	------	---	---	---------	--------------

Žádáme zadavatele o doplnění výkresu k této položce.

Dotaz č. 12

Výkaz výměr VV TS26, položky:

TR /40	vestavěná skříň do stávající niky prosklená (lakovaná MDF) 1200 x 2000 polyuretanový lak dle návrhu - výmalba skryté kování s tlačným otevíráním, s uzamykáním hloubka 150mm	ks	2,0	–	2,000	0,00	0,00	–	–	vlastní	individuální
TR /41	vestavěná skříň do stávající niky prosklená (lakovaná MDF) 1250 x 2300 polyuretanový lak dle návrhu - výmalba skryté kování s tlačným otevíráním, s	ks	1,0	–	1,000	0,00	0,00	–	–	vlastní	individuální

	uzamykánímhloubka 460mm										
TR /42	vestavěná skříň do stávající niky prosklená (lakovaná MDF)1300 x 2300polyuretanový lakdle návrhu - výmalbyskryté kování s tlačným otevíráním, s uzamykánímhloubka 460mm	ks	1,0	–	1,000	0,00	0,00	–	–	vlastní	individuální
TR /43	vestavěná skříň do stávající niky prosklená (lakovaná MDF)1200 x 2300polyuretanový lakdle návrhu - výmalbyskryté kování s tlačným otevíráním, s uzamykánímhloubka 460mm	ks	1,0	–	1,000	0,00	0,00	–	–	vlastní	individuální
TR /44	vestavěná skříň do stávající niky prosklená (lakovaná MDF)1200 x 2000polyuretanový lakdle návrhu - výmalbyskryté kování s tlačným otevíráním, s uzamykánímhloubka 145mm	ks	1,0	–	1,000	0,00	0,00	–	–	vlastní	individuální
TR /45	vestavěná skříň do stávající niky prosklená (lakovaná MDF)720 x 2000polyuretanový lakdle návrhu - výmalbyskryté kování s tlačným otevíráním, s uzamykánímhloubka 145mm	ks	1,0	–	1,000	0,00	0,00	–	–	vlastní	individuální

V PD je rovněž uvedeno (D.45_TS26_TRV) – 3cestný zámek. Ten však nelze pro prosklené dveře použít. Žádáme o prověření a úpravu zadání.

S pozdravem

.....
Jan Pírek
vedoucí nabídkového týmu