

MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ V PODHLEDU S PARALELNÍ INDIKACÍ

MULTISENZOROVÝ POŽÁRNÍ HLÁSIČ

HLÁSIČ TLAČÍTKOVÝ

OBSLUŽNÉ A SIGNALIZAČNÍ TABLO OBSLUHY EPS

ÚSTŘEDNA EPS

ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU

KLÍČOVÝ TREZOR PO

OBSLUŽNÉ POLE PO

ZÁBLESKOVÝ MAJÁK

VSTUPNÍ/VÝSTUPNÍ PRVEK – KOPPLER V INSTALAČNÍ KRABICI

POŽÁRNÍ KLAPKA

STĚNOVÁ KLAPKA

PŘÍDRŽNÝ MAGNET DVEŘÍ

DOTYKOVÝ SENZOR NA OTEVŘENÍ DVEŘÍ

SVORKOVÁ KRABICE

ZÁLOHOVANÝ ZDROJ

TEPLOTNÍ KABELY S REVIZNÍ SVORKOVNICÍ

KABEL KRUHOVÉ LINKY ADRESNÝCH HLÁSIČŮ

KABEL KRUHOVÉ LINKY ADRESNÝCH KOPPLERŮ–VSTUPNÉ/ VÝSTUPNÍCH PRVKŮ

VŠECHNY KABELY EPS:
OHNIODOLNÉ, PLAMENY NEŠÍŘÍCÍ, BEZHALOGENOVÉ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ B2caS1, d0

AUTOR NÁVRHU: ING. ARCH. JAN MLÉČKA, Ph.D.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = 211,050 m n. m. (stávající úroveň podlahy 1.NP)

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
1	Doplnění 2ks kopplerů v m.č. 1.05 pro ovládání požární a stěnové klapky	1.3.2019	Ing. Miroslav Karel

AKCE:	MODERNIZACE A DOBUDOVÁNÍ PŘÍZEMNÍ ČÁSTI OBJEKTU Č. 47 PřF UP, OLOMOUC - HOLICE
STUPEŇ PD:	DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
OBJEKT:	SO 01 - PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č. 47
PROFESE:	D.1.4.H - SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	20193061-4
MÍSTO STAVBY:	areál PřF UP v Olomouci, pozemky parc. č. 1705/1, 1705/42, k.ú. 641227 Holice u Olomouce
DATUM:	12/2017
FORMÁT:	4 × A4
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, tel.: +420 543 422 211, www.intar.cz, info@intar.cz
KOPIE:	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. PETR SVOBODA, psvoboda@intar.cz
MĚŘÍTKO:	-
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU:	ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	multiNET, www.multinet.cz, MULTINET, s.r.o., Foršikho 43/4, 779 00 Olomouc
VÝKRES:	D.1.4.H2 - SLP ZAŘÍZENÍ - PROTIPOŽÁRNÍ SCHEMA - EPS
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. MIROSLAV KAREL
EVIDENČNÍ ČÍSLO:	20193061-4/SO 01/D.1.4.H2.03
ČÍSLO VÝKRESU:	03
REVIZE:	1
VYPRACOVAL:	ING. MIROSLAV KAREL
AUTORIZACE:	