



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLMOUC

V Olomouci dne 15. 08. 2019

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce v podlimitním režimu na dodávky s názvem: „**PřF UP – Kamerový systém objektu 17. listopadu 1192/12, Envelopa**“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, Vám v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

V technické zprávě BOD 6.2 uvádíte v obecných vlastnostech kamerového systému Podporu neomezeného počtu kamer, ale ve výkazu výměr je vyspecifikovaná licence STANDARD, která nesplňuje požadavky z technický zprávy. Prosíme o upřesnění zda omezenou licenci nebo neomezenou (standard, enterprises)

Odpověď:

V rámci instalace kamer na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci je uvažována podpora neomezeného počtu kamer, kdy je zároveň uvažováno více serverů. Množství kamer na jeden server je sice omezeno, ale počet serverů není omezen.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr jsou zamýšleny neoriginální videoservery s grafickými diagnostickými kartami. Toto řešení není vhodné z hlediska kompatibility, prosím o potvrzení, zdali je akceptovatelné využití originálních serverů, které jsou ovšem limitované 18TB HDD (oproti výkazu výměr).

Odpověď:

Navrhované řešení musí být provedeno tak, aby byly splněny minimální požadavky zadavatele uvedené v příloze č. 5 zadávací dokumentace.

Vzhledem k tomu, že zadávací podmínky nejsou měněny ani doplňovány, nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

S pozdravem

v.z.

Mgr. Pavel Šohaj
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky