



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUČ

č.j.: 104/PS/OVZ/2019

dne: 20. 8. 2019

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

K veřejné zakázce v podlimitním režimu na dodávky s názvem: „**PřF UP – Komerový systém objektu 17. listopadu 1192/12, Envelopa**“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, Vám v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Znění žádosti:

Dobrý den,
prosím o doplnění následujících otázek

1) ve výkresové dokumentaci je uvedeno umístění nových kamer na původní místo. Jsou kamery analogové s koaxiálním kabelem nebo UTP kabelem ? Kabel v případě UTP bude zachován ?

2) Ve výkazu výměr je uvedeno menší množství lišt, předpokládá se, že instalace kabeláže bude vedena převážně v podhledech (rozebíratelné kazetové podhledy) ?

Dotaz č. 1:

1) ve výkresové dokumentaci je uvedeno umístění nových kamer na původní místo. Jsou kamery analogové s koaxiálním kabelem nebo UTP kabelem ? Kabel v případě UTP bude zachován ?

Odpověď na dotaz č. 1:

Stávající kamery jsou s UTP kabeláží. V zadávací dokumentaci je uvedeno, že je uvažováno využití stávající kabeláže.

Dotaz č. 2:

2) Ve výkazu výměr je uvedeno menší množství lišt, předpokládá se, že instalace kabeláže bude vedena převážně v podhledech (rozebíratelné kazetové podhledy) ?



Odpověď na dotaz č. 2:

V zadávací dokumentaci je uvedeno, že je uvažováno využití stávající kabeláže, u nově doplněných kamer bude doplněna kabeláž skrytě (za nábytkovým obložením, nad rozebíratelnými kazetovými podhledy apod.). Nové vedení kabeláže v přiznané formě nebo v lištách není z architektonických důvodů možné (z důvodu ochrany autorského konceptu).

Lišty lze použít pouze v 1.PP (podzemních garážích).

S pozdravem

Mgr. Pavel Šohaj
kontaktní osoba veřejné zakázky