



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUČ

č.j.: 109/PS/OVZ/2019

dne: 23. 8. 2019

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

K veřejné zakázce v podlimitním režimu na dodávky s názvem: „**PřF UP – Kamerový systém objektu 17. listopadu 1192/12, Envelope**“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, Vám v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Znění žádosti:

Dobrý den,

v Technické zprávě v bodu 6.1 je uvedeno, že pro rozvod strukturované kabeláže (SK) pro systém CCTV bude použita kabeláž cat.6.

V soupisu prací s výkazem výměr, je uvedeno v b. 45 Dodávka – Kabel datový FTP, Cat. 5e, Dca s2 d2 a1, bezhalogenový.

Jaké kategorii má být SK provedena a oceněna, pro jakou kategorii mají být vypracovány měřicí protokoly?

Děkujeme za odpověď.

Odpověď:

Stávající kabeláž je provedena v kategorii 6. Nová kabeláž musí být v kategorii 5e nebo vyšší, v souladu s požadavky stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Měření bude provedeno pro kategorii použitého typu kabeláže.

S pozdravem

Mgr. Pavel Šohaj
kontaktní osoba veřejné zakázky