

**HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE**  
územní odbor Olomouc  
Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc

---

Č.j.: HSOL-6900-2/2016

*Uvádějte vždy při písemném styku*

Olomouc 29.12.2016

Počet listů: 1

Přílohy: 1/PD – příloha pouze  
u odesílaného výtisku

AMTB, s.r.o.  
Hanušova 100/10  
779 00 Olomouc

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO**  
**dotčeného orgánu na úseku požární ochrany k dokumentaci pro vydání**  
**stavebního povolení**

**Č. j. doručeního spisu:** ---

**Vyřizuje za PO:** kpt. Ing. Jiří Velech, tel.: 950770242, e-mail: jiri.velech@hzsol.cz

**Název stavby:** Stavební úpravy objektu FF UP Olomouc třída Svobody 26

**Místo stavby:** Olomouc, tř. Svobody 26

**Stavebník - investor:** Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc

**Předložená dokumentace, popis stavby:** DSP z 08/2016 hlavní projektanti Ing. arch. Alice Michálková a Ing. Marek Brejcha, včetně požární bezpečnostního řešení z 2016-10-19 vypracoval Ing. Jaromír Dejl ČKAIT 1201256. Stavební úpravy se provádějí za účelem reorganizace výuky a úpravy alokace jednotlivých kateder s ohledem na jejich koncipované programové projekty a spočívají zejména v novém členění vnitřního prostoru, výměně a změně polohy dveří, výměně podlahových konstrukcí a krytin, osvětlení, zařizovacího nábytku, řešení akustiky přednáškových sálů a učeben, zajištění zvukové neprůzvučnosti mezi výukovými prostory, doplnění únikových východů, zajištění vzduchové výměny, vestavbě dvou nových výtahů, stavebních úpravách hygienických zázemí.

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje jako dotčený orgán dle ust. § 26 odst. 2 písm. b) a ust. § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 20.10.2016 a k této **vydává** v souladu s ust. § 31 odst. 4 a § 95 zákona o PO a dále dle ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

**SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.**

**Odůvodnění**

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s požadavky ust. § 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 41 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., a Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje neshledal žádné nedostatky, které by bránily vydání souhlasného závazného stanoviska.

## Poučení

V souladu s ust. § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., si Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, pro které se řízení vede, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

Proti nezákonnosti závazného stanoviska lze podat podnět k jeho přezkoumání v přezkumném řízení, a to k Ministerstvu vnitra – generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

**Ke kontrolní prohlídce** prováděné za účelem vydání kolaudačního souhlasu nebo souhlasu s užíváním **budou předloženy** příslušné doklady prokazující splnění požadovaných vlastností výrobků resp. konstrukcí, požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany - tj. **prohlášení shodě nebo o vlastnostech výrobku vč. certifikátů**, revizní zprávy, **doklady o provozuschopnosti** apod., a prohlášení zhotovitele (firmy oprávněné k dané činnosti, osoby odpovědné za provedení stavby) o provedení stavby v souladu s projektovou dokumentací a požárně bezpečnostním řešením, včetně **dokladu vystaveného výrobcem nebo jím pověřenou osobou o oprávnění k montáži**, provádění funkčních zkoušek, kontrole provozuschopnosti, apod.

### Jedná se zejména o:

1. požární uzávěry,
2. nosné a požárně dělící konstrukce, u nichž je požární odolnosti dosaženo protipožárními obkladovými konstrukcemi (sádkartonové příčky a podhledy, konstrukce s obklady deskami CETRIS, apod.),
3. protipožární prosklené konstrukce,
4. chráněné vzduchotechnické potrubí,
5. požární klapky,
6. protipožární mřížky,
7. rozvaděče elektrického proudu v protipožárním provedení,
8. nouzové osvětlení,
9. dveře na únikových cestách vybavené kováním s panikovou funkcí,
10. přenosné hasicí přístroje,
11. vnitřní odběrná místa požární vody,
12. protipožární zatěsnění prostupů požárně dělícími konstrukcemi.

### HZS Olomouckého kraje

územní odbor Olomouc  
Schweltzerova 91  
779 00 Olomouc  
2



plk. Ing. Václav Hrubý  
náměstek ředitele pro prevenci a CNP