LEGENDA :

stáv.HPS	Stávající horkovodní předávací stanice, Veolia a.s. Olomouc Výpočtový spád teplovodu, zima 80/60°C Výpočtový spád teplovodu, léto 70/50°C
— · — · —	Stávající předizolovaný teplovod 100/200, Veolia a.s. Olomouc
01	Místo přerušení stávajícího teplovodu

IO 01 PŘÍPOJKA TEPLOVODU :

— · — · —	Nový předizolovaný teplovod 100/200, Veolia a.s. Olomouc, vstup do šachty
NU1	Přemístěné měření bloku D, Veolia a.s. Olomouc

IO 10 PŘELOŽKA TEPLOVODU :

Š	Stávající šachta Veolia a.s. Olomouc, demontována
— · — · —	Nový předizolovaný teplovod 50/125, Veolia a.s. Olomouc, vstup do místnosti školy
— · · —	Nový teplovod 50i, Veolia a.s. Olomouc, vedený po stěně pod stropem
NU2	Stávající měření školy, Veoliaa.s. Olomouc,
— · — · —	Demontovaný teplovod

S

±0,000=211,35m n. m.

Název stavby

VĚDECKOTECHNICKÝ PARK UPOL, BLOK D

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

Žadatel
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
KŘÍŽKOVSKÉHO 8, 771 47 OLOMOUC
IČ: 61989592

Generální projektant
ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.
TYLOVA 4. 77200, OLOMOUC
tel.:585206060; e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com

ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
Zakázkové číslo: 8-037/116

Architekt projektu	*Manažer projektu*	*Hlavní inženýr projektu*
ING. ARCH. ING. EVŽEN ENTNER	ING. FRANTIŠEK BABICA	ING. FRANTIŠEK BABICA

Zpracovatel předmětné části dokumentace *Zodpovědný projektant* ING. HYNEK	*Vypracoval* ING.HYNEK	*Autorizace*	ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Tylova 4, 772 00 Olomouc tel.: 585230780 fax: 585227166 IČO: 25849280 DIČ: CZ25849280 e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com
Objekt/soubor **INŽENÝRSKÉ OBJEKTY**			
Část dokumentace **IO 01 PŘÍPOJKA TEPLOVODU**	*Stupeň* DSP *Datum* 06.2017 *Formát* 3A4 *Měřítko* 1:500	*Kód* D.1 *Číslo přílohy* 02	*Paré*
Název přílohy **SITUACE, PŘÍPOJKA TEPLOVODU**			