

Alfaprojekt Olomouc a.s.  
Tylova 4  
772 00 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

OLOMOUC

OLB714741/23/12/16/gr

Grecman (585536418)

2.3.2017

**Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení -  
Vědeckotechnický park UPOL blok D**

Investorem akce je Universita Palackého Olomouc.

Blok D se nachází mezi ulicemi Šmeralova a Kosmonautů.

Napojení na vodovod zůstane na stávající litinovou přípojku DN 100, měněn bude pouze vnitřní rozvod za vodoměrem. Potřeba vody  $Q_{max}$  hod = 4,83 l/s

Kanalizace je navržena jako oddílná. Vnitřní splašková kanalizace se kompletně vymění a napojí se do stávající kanalizační přípojky DN 300. Dešťové vody budou řízeně vypouštěny přes retenční nádrž s částečným vsakem. Projekt bude vypracován až v dalším stupni PD po zpracování hydrogeologického průzkumu.

Před vydáním stavebního povolení bude proveden monitoring kanalizační přípojky DN 300 a na jeho základě bude rozhodnuto o ponechání stávající přípojky nebo o její rekonstrukci.

S vydáním územního rozhodnutí souhlasíme za splnění následujících podmínek:

- 1) Projekt přípojky dešťové kanalizace dle KVH musí být doložen v dalším stupni PD.
- 2) Navrhované inženýrské sítě musí být navrženy v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického.
- 3) Projektovou dokumentaci se zapracováním uvedených podmínek v dalším stupni předložíte k odsouhlasení.
- 4 Vyjádření má platnost jeden rok ode dne vystavení.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.  
Olomouc, Tovární 41  
PSČ 772 11



Ing. Ctirad Grecman  
v.odd.tech-prov. činnosti