

BAUCON CZ s.r.o.
Ing. Kamil Ganzar, MBA

Váš dopis:
Vyřizuje: Martin Hupšil

Naše značka: **618952/17**
Datum: 22.5.2017

Vyjádření – doplnění č.j. **618952/17**

Stavba: **Olomouc - VĚDECKOTECHNICKÝ PARK UPOL, BLOK D**

Vzhledem k určeným podmínkám ve vyjádření **618952/17** k předmětnému záměru stavby, vydáváme tyto doplňující podmínky. **Před zahájením stavební činnosti, je třeba si nechat všechny podzemní tel. sítě vytyčit a vyznačit.** V daném stavebním záměru, se jedná o střet s PVSEK. V těchto místech musí být prováděn výkop výhradně ručním náradím. Zpevněné plochy nad trasou PVSEK, musí být provedeny vždy z rozebíratelné dlažby a bez podbetonování. Nesmí být použit zaléváný ani suchý beton. Nad trasou tel. sítě nesmí být měněna niveleta. Ve všech místech se zpevněným povrchem musí být trasa tel. kabelů uložena do plastových půlených chráničků AROT nebo KOPOHALF, s přesahem nim. 0,5 m, a při souběhu s obrubníkem musí být dodržena min. vzdálenost 0,5 m. Pod asfaltovou komunikaci požadujeme založit, v souběhu s trasou PVSEK, v celé délce rezervní chráničku HGR 110 se zatahovacím lankem. V místě přeložky horkovodu musí být dodržena příslušná prostorová norma a potřebné výkopy musí být vedeny s ohledem na trasy tel. sítě. U obnažených částí tel. kabelů provést kontrolu neporušenosti a provést opětovný zásyp pískem a výstražnou folií. V místě křížení s trasou tel. sítě musí být prověřeno, zda nedochází k hloubkové kolizi obou sítí. Obnažené trasy tel. sítě podléhají před záhozem pískem kontrole pracovníkem POS.

V případě změn, nejasností nebo jiném zásahu do tel. sítě, požádat POS o kontrolu, řešení.

Doporučujeme vždy provádět foto dokumentaci obnažených a upravovaných částí trasy tel. kabelů.

Toto doplňující vyjádření se stává nedílnou součástí vyjádření č.j. **618952/17**, které je nutné použít pro vydání všech příslušných povolení na uvedený stavební záměr.

Dodržet obecné podmínky, ve všech našich příslušných vyjádřeních.

Martin Hupšil

Správa a ochrana sítě Morava sever (POS)

► **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

Stupkova 18/952 779 00 Olomouc

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
174

