



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLMOUC

V Olomouci dne 07. 11. 2019

Věc: Vysvětlení / doplnění zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**Datové centrum UP - Komplex zařízení pro housing Holice**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č. zakázky: **Z2019-036558**, Vám v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení / doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci nebyly nalezeny výkresy rozváděčů (R1, R2, RH, rozváděče v DC), tímto žádáme o jejich doplnění.

Odpověď:

Výkresy rozváděčů R1, R2, RH nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci, protože přímo nesouvisí s předmětem této veřejné zakázky.

Výkresy rozváděčů NN umístěné v Datovém centru UP nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci, neboť dodávka těchto rozváděčů je součástí předmětu této veřejné zakázky na základě dodavatelem navrženého konkrétního řešení splňujícího minimální požadavky na funkcionalitu nebo parametry uvedené v příslušné části Přílohy č. 4 zadávací dokumentace. Tyto rozváděče NN budou napájeny z kabelového vývodu E1, který byl již v místnosti D.04 instalován a to v rámci stavby „Stavební úpravy a přístavba budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra“ – dílčí část „Dostavba a stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci-Holici“.

Dotaz č. 2:

U rozváděče RH-DC žádáme o potvrzení správnosti výkresu. Dle našeho odborného hlediska je možné, že tento rozváděč RH-DC obsahuje nesrovnalosti.

Odpověď:

Rozváděč RH-DC byl již instalován v rozvodně NN v rámci stavby „Stavební úpravy a přístavba budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra“ – dílčí část „Dostavba a stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci-Holici“.

Zadavatel potvrzuje správnost výkresu a po přezkoumání konstatuje, že neshledává nesrovnalosti.

Dotaz č. 3:

Žádáme o zaslání výkazů výměrů k jednotlivým profesím.

Odpověď:

Zadávací dokumentace neobsahuje výkaz výměr k jednotlivým profesím.

Veškeré technické požadavky na plnění veřejné zakázky, které musí být dodavatelem dodrženy, jsou uvedeny v příloze č. 4 zadávací dokumentace. Dodavatel nacení pouze přílohu č. 5 zadávací dokumentace.

Dotaz č. 4:

Žádáme o upřesnění rozsahu EPS.

Odpověď:

Systém elektronické požární signalizace (EPS) byl již v objektu instalován v rámci stavby „Stavební úpravy a přístavba budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra“ – dílčí část „Dostavba a stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci-Holici“. Tento systém EPS je vybaven vstupním modulem se čtyřmi vstupy (kopplerem), který je připraven na připojení výstupů řídicí jednotky (ústředny) SHZ, jejíž dodávka je součástí předmětu této veřejné zakázky.

Zadavatel pro úplnost tímto doplňuje text v čl. 1.4 Přílohy č. 4 zadávací dokumentace o tento nový odstavec:

„Řídicí jednotka (ústředna) autonomního plynového stabilního hasícího zařízení bude připojena odpovídajícím sdělovacím kabelem na vstupní modul (koppler) stávající ústředny EPS. Ústředna SHZ bude systému EPS předávat tyto informace: předpoplach SHZ, poplach SHZ, spuštění hašení SHZ, sumární porucha SHZ. SHZ bude dodáno jako jeden funkční celek se všemi řídicími, ovládacími a signalizačními komponenty a s veškerou kabeláží. Schéma EPS a příprava pro připojení řídicí jednotky (ústředny) SHZ je zřejmá z Přílohy č. 6 zadávací dokumentace, která též stanovuje rozhraní dodávky pro propojení obou ústředen.“

Dotaz č. 5:

Prosíme o dodání kompletní dokumentace na požadovaný objem dodávek a prací včetně výkazu výměr.

Odpověď:

Zadávací dokumentace neobsahuje soupis dodávek a prací s výkazem výměr.

Veškeré technické požadavky na plnění veřejné zakázky, které musí být dodavatelem dodrženy, jsou uvedeny v příloze č. 4 zadávací dokumentace. Dodavatel nacení pouze přílohu č. 5 zadávací dokumentace.

Na základě výše uvedeného doplnění zadávací dokumentace zadavatel předkládá nové znění přílohy č. 4 zadávací dokumentace (***Priloha_4_Non IT_tech.spec._rev1.docx***), které v plném znění nahrazuje původní přílohu č. 4 zadávací dokumentace (***Priloha_4_Non IT_tech.spec._final.docx***).



Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 9 odst. 9.1. zadávací dokumentace a v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení zadávacího řízení uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

9.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne 25. 11. 2019 v 09:00 hodin.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky