

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE

územní odbor Olomouc

Schweitzerova 91, P.O.Box 128, 772 11 Olomouc 2

Č.j.: HSOL-3800-2/2010

Uvádějte vždy při písemném styku

Olomouc 19.7.2010

Počet listů: 2

Přílohy: 1/PD – příloha pouze u
odesílaného výtisku

Ing. Simona Zelenková
Tř. Míru 103
779 00 Olomouc

ZÁVAZNÉ STANOVISKO dotčeného orgánu na úseku požární ochrany k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení

Vyřizuje: por. Ing. Vladimír Křenek, tel.: 950 770 243, fax: 950 770 332, e-mail: stavebni.ol@hzsol.cz

Název stavby: Pevnost "Poznání" - rekonstrukce velkého dělostřeleckého skladu v areálu korunní
pevnůstky

Místo stavby: pozemek parc.č. 692 k.ú. Olomouc - město, č.pop. 939

Stavebník - investor: Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc

Předložená dokumentace, popis stavby: Projektová dokumentace pro stavební povolení z
června 2010 vč. požárně bezpečnostního řešení.

Jedná se o rekonstrukci dělostřeleckého skladu, sanace původních konstrukcí obvodového zdiva a
dřevěné vestavby, vestavba nových místností a nových schodišť.

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje jako dotčený orgán dle ust. § 26 odst. 2 bod b) zákona č.
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil dle
ust. § 31 odst. 1 písm. b) zákona o PO výše uvedenou projektovou dokumentaci, předloženou dne
24.6.2010 a k této projektové dokumentaci **vydává** na základě ust. § 31 odst. 4 a § 95 zákona o PO a
dále dle ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Odůvodnění:

Požárně bezpečnostní řešení předložené projektové dokumentace je zpracováno v souladu s
ustanovením § 46 vyhlášky č. 246/2001 Sb., řešení stavby odpovídá normativním požadavkům požární
ochrany.

K vydání kolaudačního souhlasu doložte:

1. doklad prokazující požární odolnost a provedení požárních dveří (prohlášení o shodě nebo
ujištění o jeho vydání, certifikát, protokol o zkoušce a pod.)

2. doklad prokazující dosaženou požární odolnost konstrukcí chráněných sádrokartony (např. prohlášení odborné montážní firmy)
3. doklad prokazující požární odolnost prosklených požárních stěn a skleněných podlah (prohlášení o shodě nebo ujištění o jeho vydání, certifikát, protokol o zkoušce a pod.)
4. doklad prokazující dosaženou požární odolnost prostupů řešených typovými požárními materiály (manžety, těsnění, ucpávky a pod.) - certifikát, protokol o zkoušce, stavební technické osvědčení a pod.
5. prohlášení o shodě nebo ujištění o jeho vydání na vnitřní hadicový systém a revizi vnitřního požárního vodovodu
6. doklad o provozuschopnosti hasicích přístrojů

Požárně bezpečnostní řešení si ponecháváme pro služební účely.

K případným změnám proti schválené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Poučení

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, pro které se řízení vede, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

Proti nezákonnosti závazného stanoviska lze podat podnět k přezkoumání závazného stanoviska k příslušnému nadřízenému správnímu orgánu toho orgánu, který stanovisko vydal.

HZS Olomouckého kraje
územní odbor Olomouc
Schweitzerova 91
772 00 Olomouc
2

Ošlejšková

plk. JUDr. Leona Ošlejšková
ředitelka odboru prevence