

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE

územní odbor Olomouc
Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc

Č. j.: HSOL-3975-2/2012

Uvádějte vždy při písemném styku

Olomouc 4.9.2012

Počet listů: 1

Přílohy: 1/PD – příloha pouze
u odesílaného výtisku

Ateliér BONMOT, spol. s r.o.
Járy da Cimrmana 718/10
779 00 Olomouc

ZÁVAZNÉ STANOVISKO **dotčeného orgánu na úseku požární ochrany** **k projektové dokumentaci ke změně stavby před dokončením**

Vyřizuje: nrap. Ing. Jiří Velech, tel.: 950 770 242, fax: 950 770 332, e-mail: stavebni.ol@hcsol.cz

Název stavby: Pevnost "Poznání" - rekonstrukce velkého dělostřeleckého skladu v areálu Korunní pevnůstky

Místo stavby: pozemek parc.č. 692 k.ú. Olomouc - město, č.pop. 939

Stavebník - investor: Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc

Předložená dokumentace, popis stavby: z 03/2012, zprac. Atelier Bonmot spol. s r. o., Olomouc, včetně požárně bezpečnostního řešení, zprac. Ing. Simona Zelenková. Projekt řeší vestavbu dvou uzavřených místností do prostor expozice fyzikálních jevů, změnu skladby konstrukce uzavírající schodiště ve východním a západním křídle, dvě strojovny vzduchotechniky ve 3. NP v místě původní galerie pro pozorování oblohy a strojovnu vzduchotechniky nad chem. laboratoří a výtvarnou dílnou.

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje jako dotčený orgán dle ust. § 26 odst. 2 bod b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil dle ust. § 31 odst.1 písm. b) zákona o PO, výše uvedenou dokumentaci, předloženou dne 18.7.2012 a k této dokumentaci **vydává** na základě ust. § 31 odst. 4 a § 95 zákona o PO a dále dle ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Důvody udělení souhlasu:

Posouzením požárně bezpečnostního řešení v rozsahu stanoveném § 46 vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), nebyly z hlediska požární bezpečnosti zjištěny nedostatky bránící vydání souhlasného stanoviska.

K řízení o povolení užívání je nutno předložit:

- doklad ve smyslu ust. §§ 6, 7 a 10 vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), o splnění požadované požární odolnosti a kontrole provozuschopnosti protipožárních sádkartonových konstrukcí a podlah v nově


vytvořených místnostech strojoven, vystavený provádějící firmou, o splnění podmínek vyplývajících z ověřené projektové dokumentace, a o splnění podmínek stanovených právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce použitého stavebního systému při montáži, včetně dokladu vystaveného výrobcem použitého systému o oprávnění k montáži.

Naše stanovisko č.j. HSOL-3800-2/2010 z 19. 7. 2012, vyřizuje Ing. Křenek, zůstává v platnosti.

Každá změna proti schválené dokumentaci stavby mající vliv na požární bezpečnost stavby musí být s dotčeným orgánem na úseku požární ochrany neodkladně projednána.

Požárně bezpečnostní řešení stavby si ponecháváme pro služební účely.




mjr. Ing. Zdenka Gabčanová
vedoucí odd. stavební prevence
vrchní komisař