

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE

územní odbor Olomouc
Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc 9

Č. j.: HSOL-5318-2/2013

Uvádějte vždy při písemném styku

Olomouc 10.9.2013

Počet listů: 1

Přílohy: 1/PD – příloha pouze
u odesílaného výtisku

Ateliér BONMOT, spol. s r.o.
Járy da Cimrmana 718/10
779 00 Olomouc

ZÁVAZNÉ STANOVISKO dotčeného orgánu na úseku požární ochrany k projektové dokumentaci ke změně stavby před dokončením

Č. j. doručeního spisu: ---

Vyřizuje: nprap. Ing. Jiří Velech, tel.: 950 770 242, e-mail: jiri.velech@hzsol.cz

Název stavby: Pevnost "Poznání" - rekonstrukce velkého dělostřeleckého skladu v areálu korunní pevnůstky - část: Elektrická požární signalizace

Místo stavby: pozemek parc.č. 692 k.ú. Olomouc - město, č.p.p. 939

Stavebník - investor: Univerzita Palackého v Olomouci

Předložená dokumentace, popis stavby: Část dokumentace F.1.4h Zařízení slaboproudé elektrotechniky, odpovědný projektant Miroslav Karel, autorizovaný inženýr. Projekt řeší instalaci elektrické požární signalizace (dále "EPS") v uvedeném objektu.

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje (dále „HZS OLK“) jako dotčený orgán dle ust. § 26 odst. 2 bod b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil dle ust. § 31 odst.1 písm. b) zákona o PO, výše uvedenou dokumentaci, předloženou dne 4.7.2013 a k této **vydává** na základě ust. § 31 odst. 4 a § 95 zákona o PO a dále dle ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO S PODMÍNKAMI.

Toto stanovisko je vázáno na splnění těchto podmínek:

- 1) zábleskový maják EPS musí být umístěn nad klíčovým trezorem požární ochrany KTPO (dále "KTPO") tak, aby viditelně označoval jeho umístění pro zasahující jednotky požární ochrany (dále "JPO"),
- 2) v projektové dokumentaci EPS je třeba dopracovat technické, případně organizační zajištění přístupu JPO do areálu, ve kterém se objekt nachází,
- 3) v připojeném objektu musí být vytvořen systém generálního klíče. Generální klíč musí umožnit vstup do areálu a objektu, přístup k ústředně EPS a obslužnému poli požární ochrany včetně všech prostor chráněných EPS,
- 4) pro vlastní připojení objektu k pultu centralizované ochrany (dále "PCO") HZS OLK je nutné splnit podmínky stanovené mezi provozovatelem PCO a HZS OLK,
- 5) před připojením objektu k PCO musí být v dostatečném časovém předstihu předložena a schválena Dokumentace zdolávání požáru-operativní karta.

Odůvodnění

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s požadavky ustanovení § 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů, a Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje neshledal žádné nedostatky, které by bránily vydání podmíněného souhlasného závazného stanoviska.

Poučení

V souladu s ust. § 46 odst. 3 vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje jeden výtisk požární bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Proti nezákonnosti závazného stanoviska lze podat podnět k jeho přezkoumání v přezkumném řízení, a to k Ministerstvu vnitra – generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

Ke kontrolní prohlídce prováděné za účelem vydání kolaudačního souhlasu nebo souhlasu s užíváním budou předloženy příslušné doklady prokazující splnění požadovaných vlastností elektrické požární signalizace - tj. prohlášení o vlastnostech výrobku vč. certifikátů, revizní zprávy, doklady o provozuschopnosti apod., a prohlášení zhotovitele (firmy oprávněné k dané činnosti, osoby odpovědné za provedení stavby) o provedení stavby v souladu s projektovou dokumentací a požární bezpečnostním řešením, včetně dokladu vystaveného výrobcem nebo jím pověřenou osobou o oprávnění k montáži, provádění funkčních zkoušek, kontrole provozuschopnosti, apod.

Naše stanoviska č.j. HSOL-1044-2/2013 z 15.4.2013, č.j. HSOL-3975-2/2012 z 4.9.2012 a č.j. HSOL-3800-2/2010 z 19.7.2010 zůstávají v platnosti.

HZS Olomouckého kraje
územní odbor Olomouc
Schweitzerova 91
779 00 Olomouc
2



kpt. Ing. Tomáš Pavlík

koordinátor – metodik pro stavební prevenci
vrchní komisař