PŮDORYS 3.–6.NP
M 1:75



VZOROVÁ INSTALACE V POKOJÍCH

Legenda značek

- Vypínač jednopólový řaz.1
- Jednopólový vypínač, řaz. 1 v podpar. žlabu
- Přepínač sériový řaz.5
- Přepínač sériový řaz.5 IP44
- Ovladač tlačítkový se signálkou vestav. v tlačítku řaz.1/05a
- Zásuvka 230V 16A
- Zásuvka 230V 16A IP44
- Zásuvka v podparapetním žlabu
- Zásuvka podparapetním žlabu s přepět.ochranou
- Dvojitá/dvojná zásuvka 230V 16A
- Dvojitá/dvojná zásuvka 230V 16A s přep. ochranou
- Zásuvka v podlaze
- El. vývod 3~/lze/
- Krabice odbočná krabová 68, s víkem
- Svítidlo LED stropní – dle specifikace
- Svítidlo LED lineární – dle specifikace
- Svítidlo nouzového osvětlení pro úniké prostory
- Svítidlo nouzového osvětlení pro široká prostory
- Nouzové svítidlo piktogram EXIT
- Rozvaděč – nový
- Rozvaděč – stávající
- Stoupací vedení
- Sdružené vedení
- Zásuvkové obvody
- Světelné obvody
- Světelné obvody – stávající
- Podparapetní žlab
- kabelový žlab stropní
- vedení na kabelovém roštu
- vedení pod omítkou
- vedení v parapetním kanále

POZNÁMKY:

napěťová soustava:
1+N+PE AC ~ 50 Hz 230V TN – C – S – jednofázová instalace
3+N+PE AC ~ 50 Hz 400/230V TN – C – S – třífázová instalace
3+PEN AC ~ 50 Hz 400/230V TN – C – hlavní přívody NDV

Ochrana před úrazem:
ZÁKLADNÍ – izolací, kryty
PŘI PORUŠE – automatickým odpojením od zdroje dle
ČSN 33 2000-4-41 ed.3,
ZVÝŠENÁ – dvojitou izolací
DOPLŇKOVÁ – doplňkovým ochranným pospojováním, proudovým chráničem

1. Nedílnou součástí PD je TECHNICKÁ ZPRÁVA
2. vzhledem k možnosti výskytu hořlavých částí (třída A), musí být v provedení B2ca,s1,d1, nebo musí být složeny pod omítkou tl. min. 10mm, případně opětným omítnutím. Zejména IV řadice na úrovni 41 nebo A2 tloušťky min.10mm.
3. Veškeré body v provedení dle specifikace Knihy svítidel
4. Svítidla vyznačená v zástavy, označená "K", budou pouze vyměněny, kabeláž zůstane stávající

ZPRACOVATEL ČÁSTI ČÁSTI DOKUMENTACE:
PETR VOSÁDA
Bzenci 866, 763 12 VELKÝ TýNEC
IČ 64634732, DIČ CZ7007190318
tel.tel: 731 987 751
e-mail: vosada.p@seznam.cz

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Petr Vosáda

Per Vosáda	
Per Vosáda	
Per Vosáda	
ZAK.ČÍSLO:	2018-11

RAZÍTKO

ELPEV s.r.o.
Per Vosáda

PROJEKTANT:
STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s.
Hataiská 1080/7a, 779 00 OLOMOUC
Telefon: 585337777, E-mail: info@stavoprojekt.cz
IČO: 47925201, DIČ: CZ47925201

STUPEŇ DOKUMENTACE:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
OBJEKT(ČÁST):	Správa kolejí a menz LFP, Smetanova 12, 771 00 Olomouc
MÍSTO STAVBY:	VŠ areál LFP Olomouc
PARCELA:	st.1264, 3480/2 k.ú. Olomouc - nové 710504
KRAJ/OKRES:	Olomoucko
ZAKÁZKA:	Olomouc, VŠK, tř.17 Listopadu, opravy Olomouc, VŠK, tř.17 Listopadu, nový výtah
ČÁST:	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
VÝKRES:	PŮDORYS 3.-6.NP

REDITEL:	Ředl. Ludek Škoda
MANAŽER PROJEKTU:	Pavlíčí. Eva Škoda
VEDOUCÍ PROJEKTANT:	Ing. Nina Hajdová
KLIMA/ REŽIMY PROJEKTU:	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Per Vosáda
VYPRACOVAL:	Per Vosáda
ZAK.ČÍSLO:	31-174/541
DATUM:	10/2019
FORMÁT:	1xA4
MĚŘÍTKO:	1 : 75
ČÁST:	D.1.4.f
ČÍSLO VÝKRESU:	05

PŮDORYS ČÁSTI CHODBY 6.NP
M 1:75