



LEGENDA SVÍTIDEL :

- A – FULGUR FI BARBORA B 340LED, 20W/4000k, IP20
B – FULGUR FI BARBORA B-S 340LED, 20W/4000k, IP20
C – VM LIGHT OCELOT 120 4k6, 26W, 4000k, IP40
D – VM LIGHT OCELOT 60 2k2, 13W, 4000k, IP40

- svítidlo LED 13W
nástěnné svítidlo
pohybové čidlo
vyp.č.1
osoušeč rukou

SOUSTAVA : 3x400/230V; 50Hz; AC; TN-C
3x400/230V; 50Hz; AC; TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 34 2000-4-41 ed.3:
NORMÁLNÍ STUPEŇ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE;
DVOJITOU NEBO ZESÍLENOU IZOLACÍ;

Název stavby		REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ Tereziánská zbrojnice Olomouc			
Investor UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, 771 47 OLOMOUC IČ 61989592		Generální projektant ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. Zakázkové číslo: 9-021/120			
Architekt projektu ING. VOJTĚCH HRACHOVINA	Manažer projektu ING. FRANTIŠEK BABICA	Hlavní inženýr projektu ING. VOJTĚCH HRACHOVINA			
Zpracovatel předmětné části dokumentace		Autorizace	Tylova 4, 772 00 Olomouc tel.: 585206060 fax: 585227166 IČO: 25849280 DIČ: CZ25849280 e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com Datum 04/2020 Formát A3 Měřítko 1:50 Kód D1.4 Číslo přílohy 04 Číslo paré		
Zodpovědný projektant VLADIMÍR POKORNÝ	Vypracoval VLADIMÍR POKORNÝ				
Objekt/Soubor SO.01 - Tereziánská zbrojnice					
Část dokumentace 1.4 - ELEKTROINSTALACE					
Název přílohy PŮDORYS - WC 2NP-Biskupské nám.					
Stupeň DPS	Objekt SO.01	Část SIL	Číslo přílohy 04	Příloha 2NP-B	Revize