

LEGENDA SVÍTIDEL :

- A – FULGUR FI BARBORA B 340LED, 20W/4000k, IP20
B – FULGUR FI BARBORA B-S 340LED, 20W/4000k, IP20
C – VM LIGHT OCELOT 120 4k6, 26W, 4000k, IP40
D – VM LIGHT OCELOT 60 2k2, 13W, 4000k, IP40

- svítidlo LED 13W
nástěnné svítidlo
pohybové čidlo
vyp.č.1
osoušeč rukou

SOUSTAVA : 3x400/230V; 50Hz; AC; TN-C
3x400/230V; 50Hz; AC; TN-S


OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 34 2000-4-41 ed.3:
NORMÁLNÍ STUPEŇ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE;
DVOJITOU NEBO ZESÍLENOU IZOLACÍ;

Název stavby	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ Tereziánská zbrojnice Olomouc
--------------	---

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Investor UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KŘÍŽKOVSKÉHO 511/8, 771 47 OLOMOUC IČ 61989592	Generální projektant ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. Zakázkové číslo: 9-021/120
---	---

Architekt projektu ING. VOJTĚCH HRACHOVINA	Manažer projektu ING. FRANTIŠEK BABICA	Hlavní inženýr projektu ING. VOJTĚCH HRACHOVINA
---	---	--

Zpracovatel předmětné části dokumentace					Autorizace 		Tylova 4, 772 00 Olomouc tel.: 585206060 fax: 585227166 IČO: 25849280 DIČ: CZ25849280 e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com			
Zodpovědný projektant VLADIMÍR POKORNÝ		Vypracoval VLADIMÍR POKORNÝ					Datum 04/2020			
Objekt/Soubor SO.01 - Tereziánská zbrojnice							Formát A3			
Část dokumentace 1.4 - ELEKTROINSTALACE									Měřítko 1:50	
Název přílohy PŮDORYS - WC 2NP-Křižkovského									Kód D1.4	
									Číslo přílohy 03	
Stupeň DPS	Objekt SO.01	Část SIL	Číslo přílohy 03	Příloha 2NP-K	Revize					