



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 153/PV/OVZ/2020

dne: 28. 12. 2020

Věc: Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce v podlimitním režimu na stavební práce s názvem: „**Univerzitní 3 – oprava a údržba hygienického zařízení**“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení Vám v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení, doplnění, změnu zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

V zadávacím rozpočtu, v části „1 - Architektonicko stavební řešení“ je požadována dodávka a montáž:

66	K	R-767-011b	D+M myvadlo z kompozitního materiálu na bázi žuly 500 x 400 x V 50 mm- ozn. O11b	kus	10,000
PP			D+M myvadlo z kompozitního materiálu na bázi žuly 500 x 400 x V 50 mm- ozn. O11b		
			<i>Poznámka k položce:</i>		
P			<i>Umyvadlo bezbarierové z kompozitního materiálu na bázi žuly pojeného syntetickou pryskyřicí s hladkým povrchem bez pórů s gelcoatem o vysokém lesku 500x400 s bezbarierovým přístupem a integrovanými přídržnými madly, včetně osazovacího rámu a kotevních prvků. Baterie a armatury - součástí ZTI. Materiál - umělý kámen</i>		
VV			prvek		
VV			O11b		
VV			10		10,000
VV			Mezisoučet		10,000
VV			Součet		10,000



Tato položky vychází z tabulky prvků PSV :

TABULKA PRVKU PSV - OSTATNÍ PRVKY
ATELIER Polách & Bravenec s r.o., MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC

VYPRACOVAL: Ing.arch. Polách
TEL.FAX.: 585225509

OZN.	TYP	ROZMÉR (mm)	NÁZEV, POPIS A NAKRES PRVKU	POČET KUSŮ								celkem
				1.PP	1.NP	Mezi 1.- 2.	2.NP	Mezi 2.- 3.	3.NP	Mezi 3.- 4.	4. NP	
O11 b	ATYP	500 x 400	Umyvadlo bezbarierové z kompozitního materiálu na bázi žuly pojeného syntetickou pryskyřicí s hladkým povrchem bez pórů s gelcoatem o vysokém lesku 500x400 s bezbarierovým přístupem a integrovanými přídržnými madly, včetně osazovacího rámu a kotevních prvků.Baterie a armatury - součástí ZTI.Materiál - umělý kámen.	-	2	2	2	2	2	-	-	10

V části 2 - Zdravotechnické instalace Zadávacího rozpočtu je však požadováno :

87	M	725000022	umývatko 500x230 /pro T.P. - dle požadavku NIPI/, s otvorem pro baterii	ks	2,000
----	---	-----------	---	----	-------

PP

umývatko 500x230 /pro T.P. - dle požadavku NIPI/, s otvorem pro baterii

P

Poznámka k položce:

1NP - 1ks 4NP - 1ks Celkem 2ks Výkr. č. 02, 09, 10



Dotaz zní :

Může Zadavatel sdělit , kde jsou ve výkresové části Zadávací projektové dokumentace zakresleny požadavky na dodávku a montáž Umyvadel bezbariérových , požadovaných dle položky č.66 v rozpočtu 1 - Architektonicko stavební řešení (dle Tabulky prvků PSV ozn. O11b)?

Odpověď:

V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr i v části "1- Architektonicko stavební řešení" je položka O11b chybně uvedena. Správně má být 0 kusů a položka č. 66 je tedy 0. Zadavatel opravil soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2:

V části 2 - Zdravotechnické instalace Zadávacího rozpočtu je však požadována dodávka a montáž 2ks sprchových vaniček a zástěn, avšak v rozpočtu není požadována dodávka a montáž sprchových baterií

Dotaz zní :

Může doplní Zadavatel do rozpočtu požadavek na dodávku a montáž sprchových baterií ?

Odpověď:

Zadavatel doplnil soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr o dodávku a montáž sprchových baterií a upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Přílohy tohoto vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace:

- Na základě výše provedených změn a doplnění zadávací dokumentace zadavatel předkládá nové znění přílohy č. 4.2 zadávací dokumentace, který v plném znění nahrazuje původní znění přílohy č. 4.2 zadávací dokumentace.

Příloha č. 1 – *Priloha c. 4.2 ZD_VV_rev1*



-
- Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 a § 98 odst. 4 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 13 odst. 13.1 zadávací dokumentace a v čl. 4 odst. 4.1 výzvy k podání nabídek takto:

*Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **26. 01. 2021 v 09:00 hodin.***

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky