





Legenda značek

znáška	pops
	Rozvodnice
	Prisázené svítidlo LED 15W
	Prisázené svítidlo LED 19W
	Prisázené svítidlo LED 15W IP44, tř II

LED pásek 12V, 14W/m vč. Al profilu a opál difuzoru



Zdroj pro LED pásek 12V/20W



Zdroj pro pisoáry (dodávka ZTI)



Vývod pro připojení splachovače pisoáru



Ventilátor, dodávka VZT



Ovladače řaz. čl.: 5; 6



IR spínač nástěnný



Ochranné pospojování



Stupací / klesací vedení



Ořivač vody



Osoušeč rukou JET DRYER



Přčerpávací zařízení, dodávka ZTI



	Index zineity	Pops zineity	Datum	Provel	Pops

držitel certifikátu ISO 9001:2000

Übersein projektant	
ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.	
POLÁCH & BRAVENEC 151 8	
ATELIER	
MAHLEROVA 15, 77120 OLUMOUČ, tel/fax: 585 225 509, e-mail: atelierpol@quick.cz, IČ: 258170092, DIČ: CZ 258170092	
Zadavatel	Ing arch. Jan POLÁCH Ing. Robert BRAVENEC
Projekční	AUTORIZACE - ČÍSLO 00 231 AUTORIZACE - ČÍSLO 18011
Autorka	Ing arch. Jan POLÁCH, Ing. Robert BRAVENEC
Projekční	Ing. Dušan Skopal
Vypracoval	Ing. Dušan Skopal
Projekt - název stavby	0-30 0-30

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
23.07	WC ŽENY	6,93m ²
23.08	WC MUŽI	7,87m ²
23.09	KOMUNIKACE	6,68m ²

POZNÁMKA:

Kábelové rozvody budú prevedeny kably CYK s uložením v elektroinštalacných pod omítkou, nad podhlädem, ve stavebných konstrukciách, v trubkách, stávajúcich stupáčkoch atp.

- Pro uložení kabelů budou dodrženy ustanovení ČSN 33 2130 ed. 3 a ČSN 33 2000-5-52 ed. 2.

- ochrana před nebezpečným dotykem provedena dle ČSN 33 2000 4-41 ed.3

- ŽIVÉ ČÁSTI: IZOLACI, KRYTEM, POLOHOU
- NEŽIVÉ ČÁSTI: ZÁKLADNÍ

- AUTOMATICKÝM ODPRAVENÍM OD ZDROJE
- DOPĽŇKOVÁ
- PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
 - DOPĽŇUJÍCIM POSPOJOVANÍM

Soustava:

3+PEN 50HZ 400/230V/TN-C-S

VNĚJŠÍ VLIVY:

DLE ČSN 33 2000-5-51 ED.3 VIZ. TZ

Investor	Univerzita Palackého v Olomouci			
Adresa	Křižkovského 511/H, Olomouc 779 00	IČO		
Místo	Univerzita 225/2, paříč. st. 26/2 k.ú. Olomouc - město	Měraj	OLOMOUČSKÝ	
Status dok.	dokumentace pro obhosp. stavy a provedení stáby	Datum	2020-06	
Číslo dok.	TZB - ELEKTROINSTALACE	Měřitko	1:50	
Číslo zakázky	14/2020	Jazyk	CZ	