






### Legenda značek

znáška	popis
	Rozvodnice
	Přisazené svítidlo LED 15W
	Přisazené svítidlo LED 19W
	Přisazené svítidlo LED 15W IP44, tř. II

LED pásek 12V, 14W/m vč. Al profilu a opál difuzoru



Index zinej	Pops zinej	Datum	Povestl	Papds	

Univerzitní projektant		ATELIER	
ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.		POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.	
MAH EPOVA 15, 717 00 OLOMOUČ, telefon: 585 225 509, e-mail: atelierpp@quik.cz, IČ: 258700992, DIČ: CZ 258700992			
Zadávající projektant	Ing arch. Jan POLÁCH Ing. Robert BRAVENEC	AUTORIZACE – ČKA 00 231 AUTORIZACE – ČKAIT 300711	
Autor	Ing. arch. Jan POLÁCH, Ing. Robert BRAVENEC		
Projektant	Ing. Dušan Skopal		
Vypracoval	Ing. Dušan Skopal		
Projekt – návrh stavby			

Investor	Univerzita Pardubice v Olomouci			Číslo vyhotovení
Adresa	Křižkovského 511/8, Olomouc 779 00	Číslo		
Místo	Univerzitní 275/3, parc. st. 276/2 k.ú. Olomouc - město	Kraj	OLOMOUCKÝ	
Stavba/dok.	dokumentace pro uložení střeby a provedení střeby	Jarum	2020-06	
Číslo lok.	TZB - ELEKTROINSTALACE	Měřitve	150	
Číslo záležit.	141/2020	Jazyk	CZ	



Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
358	PŘEDSÍN	8,26m <sup>2</sup>
359	WC MUŽI	7,45m <sup>2</sup>
360	WC ŽENY	5,48m <sup>2</sup>
361	VÝTAH	2,97m <sup>2</sup>

## POZNÁMKA:

Kabelové rozvody budou provedeny kabely CYKY s uložením v elektroinstalacních pod omítkou, nad podhledem, ve stavebních konstrukcích, v trubkách, stávajících stupačkách atp.

Pro uložení kabelů budou dodrženy ustanovení ČSN 33 2130 ed. 3 a ČSN 33 2000-5-52 ed. 2.

- ochrana před nebezpečným dotykem provedena dle ČSN 33 2000 4-41 ed.3

- ŽIVÉ ČÁSTI: IZOLACÍ, KRYTEM, POLOHOU

- ## ZÁKLADNÍ

- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

- DOPĽŇKOVÁ

- DOPĽŇUJÍCIM POSPOJOVÁNÍM

- SOUSTAVA: 3+PEN 50HZ 400/230V/TN-C-S

- ## VNĚJŠÍ VLIVY:

- 3+PEN 50HZ 400/230V/TN-C-S  
DLE ČSN 33 2000-5-51 ED.3 VIZ. TZ

Investor	Univerzita Palackého v Olomouci			Číslo vyhotovení
Adresa	Křižkovského 511/8, Olomouc 779 00	Číslo		
Místo	Univerzitní 225/3, parc. č. 276/2 k.ú. Olomouc-město	Kraj	OLOMOUCKÝ	
Stručná dok.	dokumentace pro ohlášení staveb a provedení staveb	Jahram	2020-06	
Číslo řádk	TZB - ELEKTROINSTALACE	Název	150	
Číslo záhlaví	14.12.2020	Jazyk	CZ	