

kondenzační jednotka větrání, 400V
kabel CYKY v ochran. trubce odolné UV záření

venkovní jednotka ochlazování, 400V
kabel CYKY v ochran. trubce odolné UV záření

vedení – na povrchu – ochran. trubka
prostup střešním pláštěm – vodotěsná ucpávka

Klasifikace vnějších vlivů dle ČSN 332000-5-51 ed.3
z hlediska působení vnějších vlivů jsou vnitřní prostory normální
venkovní AB8, AD2

Vzdálenost mezi vedením nn a SLP – min. 200

Ocel. konstrukce napojit na stávající hromosvodovou soustavu

Napěťová soustava 3NPE, 50 Hz, 400V/TN-S
Ochrana dle ČSN 332000-4-41 ed. 3 – aut. odpojení od sítě , proud. chráničem

Napěťová soustava 3NPE, 50 Hz, 400V/TN-S
Ochrana dle ČSN 332000-4-41 ed. 3 – aut. odpojení od sítě , proud. chráničem

Zodpověd. projektant: Hrabal Jan	Vypracoval: Hrabal Jan	IČO: 18962076	JAN HRABAL DOBROVSKÉHO 25, OLOMOUC PSČ 77200,TEL. 585221140
Vzdálenost mezi vedením nn a SLP – min. 200			
Místo: Olomouc			
Investor: Univerzita Palckého Olomouc, Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc			
Akce: CENTRUM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Olomouc, tř. Svobody 8		Zak.č.	04/20
		Datum	07/2020
		Stupeň	DSP
		Měřítko	1:100
Název: D1.4.g silnoproudá elektrotechnika střecha – obvody nn		Číslo kopie	Číslo výkresu D1.4.g.10