



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLMOUC

č.j.: 028/PJ/OVZ/2021

dne: 24.03.2021

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce v podlimitním režimu na stavební práce s názvem: „**UPOL – Demolice objektu – polyfunkční objekt + ocelová hala**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve VVZ pod evid. č.: **Z2021-009142**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz:

Dobrý den, na výše uvedené zakázce prosíme o zpřístupnění vyjádření správců sítí, demoličního výměru a vyjádření KHS Olomouc. Dále prosíme o upřesnění čím jsou tvořeny střešní krytiny u jednotlivých objektů.

Odpověď:

Zpřístupnění vyjádření správců sítí, demoličního výměru a vyjádření KHS Olomouc:
Demoliční výběr je součástí přílohy č. 5 zadávací dokumentace. Ostatní požadovaná vyjádření pro účely podání nabídky nejsou nezbytná, budou předloženy až vybranému dodavateli.

Upřesnění čím jsou tvořeny střešní krytiny u jednotlivých objektů:

Zadavatel neprováděl podobný stavebně-technický průzkum objektu a přesná skladba jednotlivých střešních krytin mu není známa. Nicméně v případě výskytu azbestu v konstrukcích nebo materiálech při provádění demoličních prací bude nutno postupovat v souladu s § 41 zákona č. 258/2000 Sb., v návaznosti na § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb. a dle §2 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb..

Případně vzniklé vícenáklady spojené s likvidací azbestu budou řešeny formou dodatečných stavebních prací v souladu se zákonem.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky