

MONITORING ZTRÁTY NAPĚTÍ, KABEL CHKE-V 5x1,5 B2ca s1 d0 P30

NAPÁJENÍ NO SVÍTIDEL, KABEL CHKE-V 2x2,5 (2x4) B2ca s1 d0 P30

NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 1x3W, ADRESNÉ

ROZVODNÁ SOUSTAVA NO: 216V DC

230V → PŘÍVOD 230V KABELEM CHKE-V Z ROZVADĚČE RH

RS485 → PŘENOS DO SYSTÉMU SK

TS → TOTAL STOP

CBS
- NÁSTĚNNÁ ROZVODNICE 1603x645x508mm, IP20
- ADRESNÝ DECENTRALIZOVANÝ NAPÁJECÍ SYSTÉM PRO LED NO SVÍTIDLA
- 24 OKRUHŮ PRO SVÍTIDLA, MAX 20KS SVÍTIDEL NA OKRUH
- VÝKON OKRUHU 8-200W
- OLOVĚNÉ TYPU OGiV, ŽIVOTNOST BATERIÍ 10LET, PŘI TEPLOTĚ OKOLÍ 20°C
- AUTOTEST ZAŘÍZENÍ, PROGRAMOVATELNÉ VSTUPY
- ROZHRANÍ MODBUS RS485 PRO MONITORING A NASTAVENÍ CENTRÁLY
- CELKOVÝ PŘÍKON 4850W, VSTUP.NAPĚTÍ 230V

MODERNIZACE BUDOV FTK UP V OLOMOUCI NEŘEDÍN

REKONSTRUKCE PRACOVEN V BUDOVĚ DĚKANÁTU

STÁVAJÍCÍ NEŘEŠENÁ ELEKTROINSTALACE

REVIZE	KDO	KDY	REV.

Projektant

Zodpovědný projektant profese

Generální projektant

HEXAPLAN INTERNATIONAL

Zodpovědný projektant ING. ARCH. JOSEF PÁLKA

Akce

REKONSTRUKCE PRACOVEN V BUDOVĚ DĚKANÁTU FTK UPOL

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor UPOL FTK Lokalita Olomouc, Tř.Míru

Dílčí část–profese

D.1.4.3 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Výkres PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ

Měřítko	–	Datum	ÚNOR 2021
Zpracoval	Masaryk	Kontroloval	Ing.Pellach
Číslo akce		Výkres číslo	Revize
1187		D.1.4.3–09	00