

Legenda místností

Čís.	Účel místnosti	Plocha (m²)	Čís.	Účel místnosti	Plocha (m²)
3.04	SCHODIŠTĚ	21.66	3.16	PRACOVNA	17.62
3.06	PRACOVNA	22.15	3.17	PRACOVNA	17.62
3.07	ODDĚLENÍ PRO STUDENT	44.23	3.18	PRACOVNA	28.15
3.08	ODDĚLENÍ PRO STUDENT	29.99	3.19	PRACOVNA	28.95
3.10	PRACOVNA	17.62	3.21	KANCELÁŘ DĚKANA	48.83
3.11	PRACOVNA	17.62	3.28	SEKRETARIÁT DĚKANA	29.85
3.12	PRACOVNA	18.74	3.29	KANCELÁŘ	18.25
3.13	PRACOVNA	17.62	3.38	SCHODIŠTĚ	24.44
3.14	PRACOVNA	18.74	3.31	KLOZOVNA	13.72
3.15	PRACOVNA	18.74			

A		SVÍTIDLO LED 36W/4000K, VESTAVNÉ DO RASTRU 600X600MM, MULTIPOWER, BÍLÝ OCELOVÝ RÁMEČEK RAL 9016, OPTIKA 75°, UGR<16
AD		SVÍTIDLO LED 36W/4000K, VESTAVNÉ DO RASTRU 600X600MM, STMÍVATELNÉ DALI, BÍLÝ OCELOVÝ RÁMEČEK RAL 9016, OPTIKA 75°, UGR<16
E		SVÍTIDLO LED přisazené 22W 940K, těleso AL, difuzor OPAL polykarbonát, barva bílá
B11		SVÍTIDLO LED VESTAVNÉ, 34W/M EVG 940K STMÍVATELNÉ DALI, TĚLESO AL SLITINA ELOX, DIFUZOR OPAL POLYKARBONAT D. 1300MM
B12		SVÍTIDLO LED VESTAVNÉ, 34W/M EVG 940K STMÍVATELNÉ DALI, TĚLESO AL SLITINA ELOX, DIFUZOR OPAL POLYKARBONAT D. 1975MM
B13		SVÍTIDLO LED VESTAVNÉ, 34W/M EVG 940K STMÍVATELNÉ DALI, TĚLESO AL SLITINA ELOX, DIFUZOR OPAL POLYKARBONAT D. 1700MM
B3		SVÍTIDLO LED VESTAVNÉ, 34W/M EVG 940K STMÍVATELNÉ DALI, TĚLESO AL SLITINA ELOX, DIFUZOR OPAL POLYKARBONAT D. 2400MM
B4		SVÍTIDLO LED VESTAVNÉ, 34W/M EVG 940K STMÍVATELNÉ DALI, TĚLESO AL SLITINA ELOX, DIFUZOR OPAL POLYKARBONAT D. 2100MM
B5		SVÍTIDLO LED VESTAVNÉ, 34W/M EVG 940K STMÍVATELNÉ DALI, TĚLESO AL SLITINA ELOX, DIFUZOR OPAL POLYKARBONAT D. 2050MM
B6		SVÍTIDLO LED VESTAVNÉ, 34W/M EVG 940K STMÍVATELNÉ DALI, TĚLESO AL SLITINA ELOX, DIFUZOR OPAL POLYKARBONAT D. 2300MM
B7		SVÍTIDLO LED VESTAVNÉ, 34W/M EVG 940K STMÍVATELNÉ DALI, TĚLESO AL SLITINA ELOX, DIFUZOR OPAL POLYKARBONAT D. 2200MM
B8		SVÍTIDLO LED VESTAVNÉ, 34W/M EVG 940K STMÍVATELNÉ DALI, TĚLESO AL SLITINA ELOX, DIFUZOR OPAL POLYKARBONAT D. 2150MM
C		SVÍTIDLO LED VESTAVNÉ, 34W EVG 840K OPTIKA AS, TĚLESO BÍLE LAKOVANÝ KOV, VESTAVNÉ DO SDK NEBO DO KAZET
B10		SVÍTIDLO LED VESTAVNÉ, 34W/M EVG 940K STMÍVATELNÉ DALI, TĚLESO AL SLITINA ELOX, DIFUZOR OPAL POLYKARBONAT D. 1350MM
I1		SVÍTIDLO LED PŘISAZENÉ, 33W/M 830K, TĚLESO AL, DIFUZOR OPÁL, D. 3700MM
I2		SVÍTIDLO LED PŘISAZENÉ, 33W/M 830K, TĚLESO AL, DIFUZOR OPÁL, D. 1950MM
N1		SVÍTIDLO LED VESTAVNÉ NOUZOVÉ, ZNAČÍCÍ SMĚR ÚNIKU, SVÍTÍCÍ PŘI VÝPADKU 3H, AUTOTEST, VČETNĚ PIKTOGRAMU, PŘIPOJENO NA CBS, RÁMEČEK PRO VESTAVĚNÍ
N2		SVÍTIDLO LED NÁSTĚNNÉ NOUZOVÉ 2,5W, ZNAČÍCÍ SMĚR ÚNIKU, SVÍTÍCÍ PŘI VÝPADKU 3H, AUTOTEST, VČETNĚ PIKTOGRAMU, PŘIPOJENO NA CBS
N3		SVÍTIDLO LED PŘISAZENÉ, 2,5W, OPTIKA HALA SVÍTÍCÍ PŘI VÝPADKU 3H, AUTOTEST, VČETNĚ PIKTOGRAMU, PŘIPOJENO NA CBS
N4		SVÍTIDLO LED VESTAVNÉ NOUZOVÉ PROTIPANICKÉ, PŘI VÝPADKU SVÍTÍCÍ 3H, AUTOTEST OPTIKA AREA, PŘIPOJENO NA CBS
N5		SVÍTIDLO LED VESTAVNÉ NOUZOVÉ PROTIPANICKÉ, PŘI VÝPADKU SVÍTÍCÍ 3H, AUTOTEST OPTIKA CORIDOR, PŘIPOJENO NA CBS
D	DALI ECO	SVÍTIDLO LED VESTAVNÉ 15,5W/ 940K IP54 PRŮMĚR 260MM , BARVA BÍLÁ
		ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA DALI ECO
F		SVÍTIDLO LED VESTAVNÉ 51W 4000K, TĚLESO SVÍTIDLA AL SLITINA, OPÁLOVÝ DIFUZOR, BEZRÁMEČKOVÁ KONTRUKCE, KRUHOVÉ 620MM,
K1		SVÍTIDLO LED PŘISAZENÉ 220W 4000K DALI, TĚLESO SVÍTIDLOAL SLITINA, POVRCH ČERNÝ LAK, DIFUZOR OPAL, VYZAŘOVÁNÍ DIR/INDIR
		MOTOROVÝ SPOTŘEBIČ 230/400V
		PŘÍPOJENÍ OBECNÉHO SPOTŘEBIČE 230/400V
		NÁSTĚNNÉ POHYBOVÉ ČIDLO 230V/10A, IP43
		STROPNÍ POHYBOVÉ ČIDLO 230V/10A, IP20
		VYPÍNAČ POD OMÍTKU, 230V/10A, IP20, ŘAZENÍ 1
		VYPÍNAČ POD OMÍTKU, 3-PÓLOVÝ, 400V/16A, IP20
		VYPÍNAČ POD OMÍTKU, 230V/10A, IP20, ŘAZENÍ 5
		VYPÍNAČ POD OMÍTKU, 230V/10A, IP20, ŘAZENÍ 6+6
		VYPÍNAČ POD OMÍTKU, 230V/10A, IP43, ŘAZENÍ 1
		TLAČÍTKO POD OMÍTKU SE SIGNÁLNÍ DOUTNAVKOU, IP44
		TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ 230V/10A IP43
		VOLNÝ VÝVOD 230V
		VOLNÝ VÝVOD 400V
		PODLAHOVÁ KRABICE 4x ZÁSUVKA 230V/16A, VČ. PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY 3. STUPNĚ, 4x ZÁSUVKA RJ45 (DODÁVKA SLP)
		PODLAHOVÁ KRABICE 6x ZÁSUVKA 230V/16A, VČ. PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY 3. STUPNĚ, 4x ZÁSUVKA RJ45 (DODÁVKA SLP)
		BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO POD KRYCÍM SKLEM 230V/10A
		ZÁSUVKA 230V/16A (1P+N+PE), POD OMÍTKU
		PODLAHOVÁ KRABICE 1xZÁSUVKA 230V/16A (1P+N+PE), IP65, POCHOZÍ
		DVOJZÁSUVKA 230V/16A (1P+N+PE), POD OMÍTKU S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU
		DVOJZÁSUVKA 230V/16A (1P+N+PE), POD OMÍTKU
		ŽALUZIOVÝ OVLADAČ 10A/230V, IP20

POZNÁMKY

1. STÁVAJÍCÍ SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE V NOVĚ ŘEŠENÝCH PROSTORECH BUDE DEMONTOVÁNA
2. ELEKTROINSTALACE BUDE PROVEDENA:
   - SOUDOSTÉ (CHRÁNĚNÉ) KABELY CYKY POD OMÍTKOU S KRYTÍM MIN. 5cm
   - ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH (VÉTRANÍ CHÁZ, NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ) FUNKČNÍMI Cu KABELY TYPU B2ca s1 d0 POD OMÍTKOU, V PODHLEDECH TRASY S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ P-30
   - KANCELÁŘE, UČEBNY KABELY CYKY POD OMÍTKOU, V PODHLEDECH PEVNĚ NA POVRCHU
3. VÝŠKA VYPÍNAČŮ 1,2 m OD PODLAHY, ZÁSUVEK 0,2 m, V KLUCHYŇSKÝCH LINKÁCH 1,2–1,3 m, PRO TECHNOLOGIE (MYČKA, LEDNICE,...) 0,4 m VE SKŘÍNI PŘÍSTUPNÉ, DETAILY UMÍSTĚNÍ VYPÍNAČŮ A ZÁSUVEK VE VŠECH PROSTORÁCH VIZ PROJEKT INTERIÉRU.
4. OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ PROVÉST VODIČEM CYk ŽLUTOZELENÝM.
5. ROZMÍSTĚNÍ EL. VÝVODŮ VE VŠECH PROSTORECH PROVÉST DLE PROJEKTU INTERIÉRU, KRESLENO SCHÉMATICKY.

MODERNIZACE BUDOV FTK UP V OLOMOUCI NEŘEDÍN
REKONSTRUKCE PRACOVEN V BUDOVĚ DĚKANÁTU
STÁVAJÍCÍ NEŘEŠENÁ ELEKTROINSTALACE

REVIZE	KDO	KDY	REV.

Projektant

Zodpovědný projektant profese

Generální projektant

HEXAPLAN INTERNATIONAL

Zodpovědný projektant ING. ARCH. JOSEF PÁLKA

Akce

REKONSTRUKCE PRACOVEN V BUDOVĚ DĚKANÁTU FTK UPOL

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor UPOL FTK Lokalita Olomouc, Tř.M.Ry

Dílčí část–profese

D.1.4.3 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Výkres PŮDORYS 3.NP SPOTŘEBIČOVÉ ROZVODY

Měřítko	1:0.01	Datum	ÚNOR 2021
Zpracoval		Kontroloval	Ing. Pelloch
Číslo akce		Výkres číslo	Revize
1187		D.1.4.3–07	00