

Akce : Rekonstrukce hygienického zázemí  
Tereziánská zbrojnice Olomouc  
Investor : UP Olomouc, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc  
Stupeň PD : DPS  
Profese : Topení

## **TECHNICKÁ ZPRÁVA**

### **1. Obecně :**

Projekt řeší rekonstrukci tří hygienických zázemí ve výše uvedeném objektu. Projekt je zpracován dle platných zákonů, norem a vyhlášek.

### **2. Návrh řešení :**

Stávající panely s bočním připojením se demontují. Nově se osadí panely se spodním připojením a vestavěným radiátorovým ventilem. Termostatická hlavice není na WC třeba. Potrubí ocelové černé.

### **3. Ostatní :**

- Před demontáží stávajícího rozvodu se provede prohlídka stávajících stoupaček, vyznačí se poloha napojení nového rozvodu
- Komponenty ÚT se osadí v souladu s požadavky stavby (architekta)
- Na závěr montáže se provede odzkoušení ÚT, ukončené zápisem

V Kostelci na Hané, květen 2020, vypracoval : Ing. R. Hynek, mobil 605711123

Přílohy : Výpis materiálů a hlavních činností  
Půdorys 2NP, ulice Křížkovského  
Půdorys 2NP, Jakubské náměstí