



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 043/PV/OVZ/2021

dne: 30. 04. 2021

Věc: Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce v podlimitním režimu na stavební práce s názvem: „**Rekonstrukce dvorního objektu „Albínka“ – Purkrabská 4, Olomouc II.**“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení Vám v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení, doplnění, změnu zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

*Prosím o bližší info k této položce, nikde jsem o ní více nenašel:
63 R-003-001 D+M dekorativní folie m2 81,450*

Odpověď:

Položka se vztahuje k povrchové úpravě pohledové strany opěrné zdi.

Architektonický návrh je znázorněn v dokumentu a.2 - Skladby podlah a konstrukcí - SO.01 - změna 2020 na straně 9, odstavec H POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽELEZOBETONOVÉ OPĚRNÉ STĚNY.

Dotaz č. 2:

V tabulce prvků PSV – truhlářské prvky je pod označením T12 dřevěné střešní okno výklopné, to je v rozporu s položkou č. 230 ve výkazu výměr, kde je uvedeno dodání okna střešního plastového výsuvně kyvného. Opravdu máme ocenit dodání plastového střešního okna dle výkazu výměr?



Odpověď:

Zadavatel opravil a doplnil soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v položce č. 230:

Původní znění:

230	M	61143295	okno střešní plastové výsuvně kyvné, izolační dvojsklo, oplechování TiZn 65x118cm Uw=1,3W/m2K	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
-----	---	----------	---	-----	--------	--	------	----------------

Poznámka k položce:

DŘEVĚNÉ STŘEŠNÍ OKNO VÝKLOPNÉ- PROVEDENÍ PRO HISTORICKÉ OBJEKTY, VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO ZAPUŠTĚNÉHO OSAZOVACÍHO LEMOVÁNÍ SE ZATEPLOVACÍ SADOU A SYSTÉMOVÉHO OPLECHOVÁNÍ – TITANZINEK OXIDOVANÝ (TMAVĚ ŠEDÝ) PRO SKLÁDANOU STŘEŠNÍ KRYTINU,

OVLÁDÁNÍ – ELEKTRICKÉ

VČETNĚ SYSTÉMOVÉ INTERIEROVÉ ROLETY TEXTILNÍ - ZATEMŇUJÍCÍ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA BÍLÁ MAT

OVLÁDÁNÍ – ELEKTRICKÉ

napájecí zdroj pro elektricky ovládaná střešní okna a doplňky oken, 230V AC/24V – 50 Hz / 40 VA, využívá technologii rádiového přenosu (RF) v pásmu 868 MHz, možnost napájení 5 prvků

rozhraní pro beznapěťové ovládání el.oken/el. příslušenství externím ovládacím zařízením (zde KNX), výchozí ovládání 1–5 skupin a/nebo 1-5 jednotlivých výrobků (jeden vstup pro otevření a jeden pro zavření), plné otevření/vytažení na lichých vstupech (1, 3, 5, 7, 9), úplné zavření/stahování na sudých vstupech (2, 4, 6, 8, 10), zastavení v libovolné poloze pomocí lichého a sudého vstupu zároveň, 5 výstupů (NR relé), každý pro 5 dvojic vstupů, bezdrátová frekvence (RF): 868



MHz / 2,4 GHz (Wi-Fi 802.11/b/g/n), napájení 3-5V DC

W	materiál	
W	10	10,000
W	Mezisoučet	10,000
W	Součet	10,000



Nové znění:

230	M	61143295	okno střešní dřevěné bílé, výsuvně kyvné, izolační dvojsklo, oplechování TiZn 65x118cm Uw=1,3W/m2K	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
-----	---	----------	--	-----	--------	--	------	----------------

Poznámka k položce:

DŘEVĚNÉ STŘEŠNÍ OKNO VÝKLOPNÉ- PROVEDENÍ PRO HISTORICKÉ OBJEKTY, VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO ZAPUŠTĚNÉHO OSAZOVACÍHO LEMOVÁNÍ SE ZATEPLOVACÍ SADOU A SYSTÉMOVÉHO OPLECHOVÁNÍ – TITANZINEK OXIDOVANÝ (TMAVĚ ŠEDÝ) PRO SKLÁDANOU STŘEŠNÍ KRYTINU,

OVLÁDÁNÍ – ELEKTRICKÉ

VČETNĚ SYSTÉMOVÉ INTERIEROVÉ ROLETY TEXTILNÍ - ZATEMŇUJÍCÍ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA BÍLÁ MAT

OVLÁDÁNÍ – ELEKTRICKÉ

P

napájecí zdroj pro elektricky ovládaná střešní okna a doplňky oken, 230V AC/24V – 50 Hz / 40 VA, využívá technologii rádiového přenosu (RF) v pásmu 868 MHz, možnost napájení 5 prvků

rozhraní pro beznapěťové ovládání el.oken/el. příslušenství externím ovládacím zařízením (zde KNX), výchozí ovládání 1–5 skupin a/nebo 1-5 jednotlivých výrobků (jeden vstup pro otevření a jeden pro zavření), plné otevření/vytažení na lichých vstupech (1, 3, 5, 7, 9), úplné zavření/stahování na sudých vstupech (2, 4, 6, 8, 10), zastavení v libovolné poloze pomocí lichého a sudého vstupu zároveň, 5 výstupů (NR relé), každý pro 5 dvojic vstupů, bezdrátová frekvence (RF): 868 MHz / 2,4 GHz (Wi-Fi 802.11/b/g/n), napájení 3-5V DC

WV
WV

materiál
10

10,000



W
W

Mezisoučet
Součet

10,000
10,000

Upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 3:

Dále ve výkazu výměr postrádáme prvek T14 z tabulky PSV truhlářské prvky. Tento prvek bude objednatel dodávat ve vlastní režii?

Odpověď:

Zadavatel doplnil prvek T14 do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 4:

Jaké přesné vybavení má mít okno, vchodové a vnitřní dveře, stěny s označením „objektová třída 3, antivandal provedení“? Znamená to, že prvky mají splňovat zařazení do bezp. třídy RC3?

Odpověď:

Ano, znamená to, že prvky mají splňovat zařazení do bezpečnostní třídy RC3.

Přílohy tohoto vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace:

- Na základě výše provedených změn a doplnění zadávací dokumentace zadavatel předkládá nové znění přílohy č. 4.2 zadávací dokumentace, který v plném znění nahrazuje původní znění přílohy č. 4.2 zadávací dokumentace.

Příloha č. 1 – *Priloha c. 4.2 ZD_VV_rev1*



- Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 13 odst. 13.1 zadávací dokumentace a v čl. 4 odst. 4.1 výzvy k podání nabídek takto:

*Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **12. 05. 2021 v 09:00 hodin.***

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky