

N3.01

administrativa

S	an	pn	ps	S*ps	S*pn	S*an*pn	
192,7	1	40	3	289,05	7708	7708	badatelna
67,9	0,9	35	0	0	2376,5	2138,85	administrativa
195,2	1	15	5	976	2928	2928	chodba
7,1	1,05	15	2	14,2	106,5	111,825	kuchynka
7,1	1,05	90	0	0	639	670,95	sklad interier
23,3	0,7	5	2	46,6	116,5	81,55	WC
149,6	0,9	35	3	448,8	5236	4712,4	konferenční sál
642,9				1774,65	19110,5	18351,58	
				2,760383	29,72546	0,960288	
			p	32,48585			
			a	0,955165			
			b	3,520977	0,5	1,7	
			pv	52,74987			
otvory	počet	lo	ho	odm.ho	So	So*odm.	So*ho
dveře		2	0,9	2,1	1,449138	3,78	5,47774
							7,938

pv
p*a*b*c
p
43

pro c =
c
1

výška místnosti
určení součinitelů
h
So/S
h0/h
n
k
4
0,00588
0,525
0,008
0,03

PHP	nHJ	22,30249	3,78	5,47774	7,938
					2,1

zařazení do SPB III

hydranty p*S 20885,15