



- LEGENDA :
- SVOD SE ZKUŠEBNÍ SVORKOU
 - PASOVINA POZINK. FeZn 30/4
 - LANO FeZn 30/4
 - VYSOKONAPĚTĚVÝ VODIČ HVI VČ.KONCOVEK
 - SZ SVORKA ZKUŠEBNÍ
 - OU OCHRANNÝ ŮHELNIK
 - SK SVORKA KŘÍŽOVÁ
 - SS SVORKA SPOJOVACÍ
 - JT JIMACÍ TYČ
 - s=0.00 DOSTATEČNÁ VZDÁLENOST

SOUSTAVA : 3x400/230V; 50Hz; AC; TN-C
3x400/230V; 50Hz; AC; TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 34 2000-4-41 ed.3:
NORMÁLNÍ STUPEŇ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE;
DVOJITOU NEBO ZESÍLENOU IZOLACÍ;
DOPLNĚNÝ STUPEŇ : OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
PRODOVÝM CHRÁNIČEM 30mA

DATUM	VYPRACOVAL	POPIS OBSAHU REVIZE	Č. REVIZE
-------	------------	---------------------	-----------

Soutěžní systém: Výkonný systém: ±0,000=262,550m n. m.		S-ITSK Bpr
Název a stupeň projektu Archiv UP v Olomouci		
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
Datum zpracování projektu: 10/2015 Kat. území: Neředín Zakázkové číslo GP: 8-019/116/04		
Generální projektant ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Tylova 1136/4, 772 00, Olomouc tel.: 585 206 060, fax: 585 227 166 e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com IČ: 258 49 280	Architekt projektu ING. ARCH. JAROSLAV ŠTĚPÁN Manažer projektu ING. FRANTIŠEK BABICA Hlavní inženýr projektu ING. PETR ZACHROLE	
Zodpovědný projektant VLADIMÍR POKORNÝ	Autorizace Alfap	Zpracovatel čísel projektu ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Tylova 1136/4, 772 00, Olomouc tel.: 585 206 060, fax: 585 227 166 e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com IČ: 258 49 280 Zakázkové číslo: 8-019/116/04
Vypracoval VLADIMÍR POKORNÝ	Formát 6x4A	Měřítka 1:100
Objekt/Seznam SO01 ARCHIV	Datum 1. vydání 20.12.2019	Paré
Číslo dokumentace Technika prostředí staveb Zařízení silnoproude elektrotechniky	Kód části D.1.1.4.4	Paré
Název přílohy HROMOSVOD - LPS	Číslo přílohy 402	Paré
Stupeň DPS	Objekt SO01	Číslo přílohy 402
Číslo přílohy SIL	Příloha LPS	Revize 00