

## Tabulka místností 2.NP

| Číslo | Název | Povrchová úprava podlahy | Ozn. | Povrchová úprava stropu | Ozn. | Výška | Povrchová úprava stěny | Ozn. | Plocha [m2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 | Chodba | Keramická dlažba | P401 | SDK podhled | P401 | 2600 | Sádrová omítka | rp01 | 39.92 |
| 2.02 | Schodiště | Keramická dlažba | P408 | Sádrová omítka | rp01 | | Sádrová omítka | rp01 | 23.02 |
| 2.03 | Hala | | | SDK podhled | P401 | 2600 | Sádrová omítka | rp01 | 51.77 |
| 2.04 | Chodba | Keramická dlažba | P401 | SDK podhled | P401 | 2900,3038 | Sádrová omítka | rp01 | 74.74 |
| 2.05 | Kuchyňka | Keramická dlažba | P401 | SDK podhled | P401 | 2600 | Sádrová omítka, ker. obklad | rp01/ob01 | 7.76 |
| 2.06 | WC Z předsíň | Keramická dlažba | P401 | SDK podhled | P402 | 2600 | Sádrová omítka, ker. obklad | rp01/ob01 | 4.43 |
| 2.07 | WC Z kabina | Keramická dlažba | P401 | SDK podhled | P402 | 2600 | Sádrová omítka, ker. obklad | rp01/ob01 | 1.68 |
| 2.08 | WC Z kabina | Keramická dlažba | P401 | SDK podhled | P402 | 2600 | Sádrová omítka, ker. obklad | rp01/ob01 | 1.65 |
| 2.09 | WC M předsíň | Keramická dlažba | P401 | SDK podhled | P402 | 2600 | Sádrová omítka, ker. obklad | rp01/ob01 | 5.01 |
| 2.10 | WC M kabina | Keramická dlažba | P401 | SDK podhled | P402 | 2600 | Sádrová omítka, ker. obklad | rp01/ob01 | 1.65 |
| 2.11 | WC M pisoár | Keramická dlažba | P401 | SDK podhled | P402 | 2600 | Sádrová omítka, ker. obklad | rp01/ob01 | 1.68 |
| 2.12 | WC M invalidní | Keramická dlažba | P401 | SDK podhled | P402 | 2600 | Sádrová omítka, ker. obklad | rp01/ob01 | 3.36 |
| 2.13 | Laboratoř | Lepený vinyl | P410 | SDK podhled | P401 | 3030 | Sádrová omítka | rp01 | 30.34 |
| 2.14 | Kancelář | Koberec | P404 | SDK podhled | P401 | 3030 | Sádrová omítka | rp01 | 43.50 |
| 2.15 | Kancelář | Koberec | P404 | SDK podhled | P401 | 3030 | Sádrová omítka | rp01 | 30.01 |
| 2.16 | Kancelář | Koberec | P404 | SDK podhled | P401 | 3030 | Sádrová omítka | rp01 | 30.35 |
| 2.17 | Kancelář | Koberec | P404 | SDK podhled | P401 | 3030 | Sádrová omítka | rp01 | 30.37 |
| 2.18 | Kancelář | Koberec | P404 | SDK podhled | P401 | 3030 | Sádrová omítka | rp01 | 29.26 |
| 2.19 | Laboratoř | Lepený vinyl | P410 | SDK podhled | P401 | 3030 | Sádrová omítka | rp01 | 30.91 |
| 2.20 | Laboratoř | Lepený vinyl | P410 | SDK podhled | P401 | 3030 | Sádrová omítka | rp01 | 41.79 |
| 2.21 | Tech. místnost | Keramická dlažba | P403 | SDK podhled | P401 | 2600 | Sádrová omítka | rp01 | 2.81 |
| 2.22 | Zázemí SLP | Keramická dlažba | P403 | SDK podhled | P401 | 2600 | Sádrová omítka | rp01 | 5.47 |
| 2.23 | WC Ž předsíň | Keramická dlažba | P403 | SDK podhled | P402 | 2600 | Sádrová omítka, ker. obklad | rp01/ob01 | 4.43 |
| 2.24 | WC Ž kabina | Keramická dlažba | P403 | SDK podhled | P402 | 2600 | Sádrová omítka, ker. obklad | rp01/ob01 | 1.65 |
| 2.25 | WC Ž kabina | Keramická dlažba | P403 | SDK podhled | P402 | 2600 | Sádrová omítka, ker. obklad | rp01/ob01 | 1.65 |
| 2.26 | WC Ž předsíň | Keramická dlažba | P403 | SDK podhled | P402 | 2600 | Sádrová omítka, ker. obklad | rp01/ob01 | 4.98 |
| 2.27 | WC M kabina | Keramická dlažba | P403 | SDK podhled | P402 | 2600 | Sádrová omítka, ker. obklad | rp01/ob01 | 1.65 |
| 2.28 | WC M pisoár | Keramická dlažba | P403 | SDK podhled | P402 | 2600 | Sádrová omítka, ker. obklad | rp01/ob01 | 1.68 |
| 2.29 | WC M kabina | Keramická dlažba | P403 | SDK podhled | P402 | 2600 | Sádrová omítka, ker. obklad | rp01/ob01 | 1.65 |
| 2.30 | WC M invalidní | Keramická dlažba | P403 | SDK podhled | P402 | 2600 | Sádrová omítka, ker. obklad | rp01/ob01 | 3.36 |
| 2.31 | Zázemí | Keramická dlažba | P403 | SDK podhled | P401 | 3030 | Sádrová omítka | rp01 | 2.60 |
| 2.32 | Chemírna - HUB | Keramická dlažba | P406 | SDK podhled | P401/P402 | 2800,3030 | Sádrová omítka | rp01 | 263.86 |
| 2.33 | Zasedací místnost | Koberec | P404 | SDK podhled | P401 | 3030 | Sádrová omítka | rp01 | 33.37 |
| 2.34 | Zasedací místnost | Koberec | P404 | SDK podhled | P401 | 3030 | Sádrová omítka, ker. obklad | rp01/ob01 | 37.34 |
| 2.35 | Schodiště | Keramická dlažba | P408 | Sádrová omítka | rp01 | | Sádrová omítka | rp01 | 16.00 |
| 2.36 | Terasa | Zelená střecha, Betonová dlažba | Sp02, Sp03 | - | | - | - | | 293.93 |
| 2.37 | Terasa | Betonová dlažba | Sp03 | - | | - | - | | 104.88 |

## Legenda materiálů

- SDK PŘÍČKA TL. 150MM , JEDNODUŠE OPLÁŠTĚNÉ V MAKRALAI KOVOZÁRU TL. 50MM, PROVEDENÍ DLE PŘÍSLUŠNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
- SDK OPLÁŠTĚNÍ REZISTENCE 120 TL. 625MM S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DESKA SDK 5×15MM A POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30-120 - NOSNÉ PROFILY
- NENOSNÉ VNITŘNÍ ZDIVO TL. 140MM A 175MM Z PÁLENÝCH PŘÍČNĚ DĚROVANÝCH CIHELNÝCH PŘÍDĚVKOVÝCH TVÁRNIC TYPU "THERM 14, ROZMĚRU 149×248×299MM, PEVNOSTI P10, NA VÁPENNO-CEMENTOVOU MALTU. ZDIVO VYZDÍVAT AŽ PO PROVEDENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE
- NENOSNÉ VNITŘNÍ ZDIVO Z PÁLENÝCH TL. 75, 100, 150 A 200MM Z PŘÍDĚROVITÝCH TVÁRNIC TŘÍDY P10-500, ROZMĚRU 594×70 (100, 150, 200)×249 MM, NA VÁPENNOCEMENTOVOU MALTU PRO TENKÉ SPÁRY. ZDIVO VYZDÍVAT AŽ PO PROVEDENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE
- NOSNÉ VNĚJŠÍ ZDIVO TL. 300MM Z PÁLENÝCH PŘÍČNĚ DĚROVANÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ TYPU "THERM", ROZMĚRU 365X24,7X299MM, PEVNOSTI P10, NA VÁPENNOCEMENTOVOU MALTU
- STAVEBNÍ KONSTRUKCE PŘEDPĚTÍ, ŽELEZOBETONOVÉ. SPECIFIKACE DRUHU POUŽITÉHO BETONU A VÝZTUŽE - VIZ. STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ČÁST TOHOTO PROJEKTU, PSPŘ. DLE SPECIFIKACE VE VÝPISU SKLADEB KONSTRUKCÍ
- STAVEBNÍ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ, ŽELEZOBETONOVÉ. SPECIFIKACE DRUHU POUŽITÉHO BETONU A VÝZTUŽE - VIZ. STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ČÁST TOHOTO PROJEKTU, PSPŘ. DLE SPECIFIKACE VE VÝPISU SKLADEB KONSTRUKCÍ
- STAVEBNÍ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ, BETONOVÉ. SPECIFIKACE DRUHU POUŽITÉHO BETONU A VÝZTUŽE - VIZ. STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ČÁST TOHOTO PROJEKTU, PSPŘ. DLE SPECIFIKACE VE VÝPISU SKLADEB KONSTRUKCÍ
- STAVEBNÍ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ, Z HOUSTACHÁNÉHO BETONU (DLE ČSN VÝTAHOVÉ ŠACHTY). SPECIFIKACE DRUHU POUŽITÉHO BETONU A VÝZTUŽE - VIZ STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ČÁST TOHOTO PROJEKTU, PSPŘ. DLE SPECIFIKACE VE VÝPISU SKLADEB KONSTRUKCÍ
- IZOLACE TEPELNÉ Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN (MV), UKLÁDNÉ PRO PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY. PODROBNÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU VIZ. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ
- IZOLACE TEPELNÉ Z EXPANDOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU S SOUVISLOU POVRCHOVOU STRUKTUROU EPS-PERIMETRU, PSPŘ. DÍLCE V 2 EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU. PODROBNÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU VIZ. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ
- IZOLACE TEPELNÉ Z BEDEN Z RECYKLOVANÉHO EPS-GRANULÁTU A CEMENTU (Ze-suter). PODROBNÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU VIZ. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ
- NÁŠLAP BETONOVÝ REZYLAT, ZNUTNÝ NA 450MPA. PROVEDENÍ V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ
- PROVĚTRÁVANÁ VEDETÁVÁ FASÁDA - DuplI.
- NEKONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - OBKLADOVÉ DESKY - DuSt
- NEKONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - OBKLADOVÉ PÁSKY - DuSt

## Poznámka všeobecně:

- PŘI ZŮSTAVU NUTNÉ ŘÍDIT SE TECHNOLOGICKÝM PŘEDPISY PŘÍSLUŠNÝCH VÝROBCŮ POUŽITÝCH MATERIÁLŮ (DILČÍCH PROVAZBNÍ ZNAČEK DO ZDIVA).
- STUDNY PRO VÝTAHŮ STUDNĚ O ŠÍŘCE/HLOUBCE VIZ VÝKRES ZÁKLADŮ. ZDI STUDEN KOLEM DOLNÍ ČÁSTI ZAJIŠTĚNÉ HLOUBENÍ A PARAPETU.
- TEPELNÁ IZOLACE MEZI MĚLKÝMI ŽELEZOBETONOVÝMI PLOŠTĚ BUDE U NAPOJENÍ KŘÍDLY STŘEŠNÍ A DOLNÍ PŘÍTAŽNÁ O 600MM NA KAŽDÉ STRANU.
- VÝŠKA PARAPETU A ZAKLOPENÍ JAKO HRUBÝ STAVEBNÍ OTVOR (VČ. VÝŠKA PARAPETNÍ DESKY) JE MIN. 0.30MM ±2CO.
- INSTALAČNÍ PŘÍČKY A OBEZDÍVKY BUDOU PROVEDENY Z PŘEDBĚTONOVÝCH TVÁRNIC V TL. DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE.
- POVLOČ ZDOU ROZVODY INSTALACÍ VEDENÝ VEDLE V MÍRÁCH. BUDOU ZHOTOVENY DODATEČNĚ Z PŘEDBĚHLÝCH DVOU A ZAPLENÝCH MALTOU.
- VŠECHNY BODY S DOBU ODOLNOSTI PROVEDENÍ PROVEDU ŘEMESLNÍCI KOVOVOU ČÁSTÍ.
- VŠECHNY OTVORY V KONSTRUKCÍCH PRO PROSTUPY INSTALACÍ BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 73 0810 PROVEDENÍM LÍŽTA DLE ZVOLENÉHO STANDARDU.
- V KOUPELNÁCH JE NUTNÉ VE VŠECHNÍ PŘÍPADECH PLOCHY BAT MÍSTNOSTÍ ZEMNÍ PODLAHY MUSÍ BÝT SE SKLADBY DLAŽEBNÍ LÍŽTY, LÍŽTA SLOŽENA DO DILATACE S VÝSTUPU DO VÝTAHU.PREFERENCE MATERIÁLU DILATAČNÍCH PROFILŮ Z NEREZ OCELI. MAZANOU PROŘÍZNUTÍ V CELÉ TLOUŠŤCE.PŘÍKLAD UMÍSTĚNÍ A BAREVNOSTI PODLAHA NÁVRH INTERIÉRU MUSÍ BÝT SCHVÁLENÉ ARCHITEKTEM.
- SPÁRA MEZI PŘÍČKAMI A NÁVAZNÝMI STĚNOVÝMI KONSTRUKCE BUDE MÍT TL. MAXIMÁLNĚ 10MM. BUDE VYPLNĚNA AKUSTICKÝ PRUŽNÝM MATERIÁLEM, Z VNĚJŠÍ STRANY PAK PLOŠNĚ PŘEKRYTA.
- PLOŠINKY PODLAHA BUDE ODOLÁVAT DO SVISLÝCH KONCENTROVANÝCH PŘÍPADNÝCH SÍLY. PODROBNÉ BUDOU PROVEDENY V PROSTUPY INSTALACÍ NÁSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ SCHODIŠŤOVÁ RAMENA BUDOU ULOŽENA NA PRŮTOVÝCH PODLOŽKÁCH TL. 10MM NA PODESTY. PODLAHY NA PODESTÁCH V PŘEDPOKLÁDÁCH MAŤ VE SKLADBĚ NEDOJDOU OCELAU PO DRUHÉ/ JSOU SCHODIŠŤOVÁ RAMPA ODDILAVÁTOVÁNA PŘEDEPSÁNÍ TL. 10MM DO SVISLÝCH KONSTRUKCÍ/PŘÍČEK (SAMOZŘEJMĚ SÍŘENÍ HLUKU A VIBRACÍ).
- V KONTAKTOVÝCH S MOKRÝM PROVOZEM JAK, REOPRUVNÍ BUDE POD KERAMICKOU DLAŽBU A OBKLAD PROVEDENA STĚRKOVÝ HYDROIZOLACE.
- VEŠKERÉ POVLEDOVÉ KONCOVÉ PRVKY MUSÍ BÝT PŘED ZABUDOVÁNÍM SCHVÁLENÝMY A ODSOUHLASENY ZE STRANY INVESTORA, ARCHITEKTA A ODBORNÝCH DOHLEDŮ.
- OBKLADY ZA KUCHYŇSKÝM LINKAMI BUDOU PROVEDENY V RÁMCI PROJEKTU INTERIÉRU.
- STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTÍ VŠTAHOVÉ ŠACHTY BUDE PROVEDENA DLE PŘEDANÝCH ODSOUHLASENÝCH VÝTAHU.

## Prostupy pro TZB:

- PROSTUPY INSTALACEMI BUDOVOU MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU UTĚSNĚNY POŽÁRNÍM UCPÁVKAMI, PODROBNÉ ŘEŠENÍ V POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍ
- PROSTUPY INSTALACEMI PODLAHOVÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH PROSTUPŮ DLE PLATNÉHO NÁVRHU ČSN 73 0802, TJ. EI90.
- DEFINUJÍCÍ JAKÁM TRUBY SAMOSTATNÉ POŽÁRNÍ ÚSEK PO CELÉ VÝŠCE. PO PROVEDENÍ VŠECH ROZVODŮ TZB V ŠACHTĚ DOPORUČUJE Z DŮVODU SNÍŽENÍ ŠÍŘKU KLAPEK, ŠACHTY V MÍSTĚ STŘEPNÉ KONSTRUKCE PŘERUŠOVAT NEBO ODSUTÍ JINOU VHODNOU OCHRANOU NAPŘ. Z MINERÁLNÍ VLNY.
- VÝPNUTÍ NEBEZPEČNÉ DRAŽIVOSTNÍ PRO INSTALACE SE ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH
- DOLEŽITÉ ODSAHNOUT OD ZDOU VEŠKERÉ PROSTUPY KONSTRUKCÍCH A TO VČETNĚ ZAČÍTĚNÍ A UCPÁVEK.
- V POŽÁRNĚ DĚLÍCÍCH KONSTRUKCÍCH BUDOU PROSTUPY PROTAŽENÉ DOTČENÝCH TRUBY A MAŽDÍTKAMI DNEP. MTLI. PROMAT, INTUMEX S PŘÍDAVKOVANOU ODOLNOSTÍ
- UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ BUDE OVĚŘENÍ ZKOUŠKAMI. ZKOUŠKAMI PROVEDE LICENČNÍ VÝROBCE.
- DOTČENÉ PROSTUPŮ BUDE PROVÁDĚNO ODBORNOU FIRMOU S AKREDITACÍ A POUŽITÉ MATERIÁLY BUDOU DOLOŽENY ATESTEM.

## Poznámka k požárně bezpečnostnímu řešení:

- ÚROVEŇ A POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ SAMOSTATNÁHO PŘÍLOHOU PŘEDKLÁDANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A JE TŘEBA SE TOUTO ČÁSTÍ ÚČELOVÉ
- PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PROSÍM ZPRACOVÁVEJTE V SOULADU S POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM.
- POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, VČETNĚ ČÍSEL, ROZMĚRŮ A TYP BEZPEČNOSTNÍCH TABULEK A UMÍSTĚNÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ JSOU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY.
- BYTOVÉ JEDNOTKY BUDOU VYBAVENY ZAŘÍZENÍM PRO AUTONOMNÍ DETEKCI A SIGNALIZACI HOŘÍ DLE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ
- UMÍSTĚNÍ PHP DLE PBŘ.

## Legenda značení PBŘ:

- ÚNIKOVÁ POŽÁRNÍMA DVEŘE
- PK PAMOVÁ KLAPA
- EW30PS POŽÁRNÍ ODOLNOST UZAVŘENÝ OTVORU
- TRO A.0 TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ A-0
- PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ S POŽADOVANOU HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ
- VNITŘNÍ ODBĚRNÉ MÍSTO - NÁSTENNÝ HYDRANT
- VÝCHOZÍ ÚNIKOVÉ CESTY - ÚNIKOVÝ VÝCHOD

| ŠATNÍK | VYPRACOVAL | PSPŘ, DBŘ,AH+ REVIZE | REVIZE |
|---|---|---|---|

Souřadnicový systém S-JTSK
Výška Bpv

**10,000+211,35 m n. m.**

Název a stupeň projektu
**OLOMOUC, Třída 17. Listopadu 1131/8a**
**VĚDECKOTECHNICKÝ PARK UPOL, BLOK D - I.ETAPA**
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
Část projektové dokumentace: Architektonicko stavební řešení

Generální projektant
ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.
Tylova 1966/3, 772 00 Olomouc
Tel.: 585 226 860
E-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com
IČ: 25439 280

Autorský kolektiv projektu
Hlavní projektant: ING ARCH EVŽEN ENTNER
Vedoucí projektu: ING FRANTIŠEK BABICA
Hlavní odborný projektant: ING FRANTIŠEK BABICA

Zodpovědný projektant: ING. PETR CHOINTKA
Kontrolovaný: ING. ZDEŇKA HAJKOVÁ
Projektant: -
Kreslil: -
Datum: -

ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.
Tylova 1966/3, 772 00 Olomouc
Tel.: 585 226 860
E-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com
IČ: 25439 280
Zakázkové číslo: 8 – 001/2020
Měřítko: 1:50 (A1), 1:100 (A3)
Fáze: DPS
Datum: 04.2020
Část projektové dokumentace: **ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**
Číslo: **D.1.1.1**
Název přílohy: **PŮDORYS 2.NP**
List přílohy: **202**

| Úpravil | DPS | Objekt | SOO1 | Část | AST | List přílohy | 202 | Příloha | | Revize | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|