Tabulka místností 1.NP

Číslo	Název	Povrchová úprava podlahy	Ozn.	Povrchová úprava stropu	Ozn.	Výška	Povrchová úprava stěny	Ozn.	Plocha (m2)
1.01	Vstupní hala	Keramická dlažba	Pd01	Sádrová omítka, SDK podhled	Up05/Ph01	3030, 2600	Sádrová omítka	Up05	50,94
1.02	Schodiště	Keramická dlažba	Pd08	Sádrová omítka	Up05	-	Sádrová omítka	Up05	5,39
1.03	Výtah	Nátěr	Up01	Nátěr	Up01	-	Bezprašný nátěr	Up02	3,44
1.04	Recepce	Keramická dlažba	Pd01	Sádrová omítka	Up05	3030	Sádrová omítka	Up05	8,43
1.05	Zázemí	Keramická dlažba	Pd07	Sádrová omítka	Up05	3030	Sádrová omítka	Up05	5,23
1.06	WC předsíň	Keramická dlažba	Pd07	SDK podhled	Ph02	2400	Sádrová omítka, ker. obklad	Up05/Up03	1,65
1.07	WC kabina	Keramická dlažba	Pd07	SDK podhled	Ph02	2400	Sádrová omítka, ker. obklad	Up05/Up03	1,57
1.08	Sklad	Keramická dlažba	Pd07	SDK podhled	Ph01	2400	Sádrová omítka	Up05	4,44
1.09	Úklidová místnost	Keramická dlažba	Pd07	SDK podhled	Ph02	2400	Sádrová omítka, ker. obklad	Up05/Up03	1,96
1.10	WC M předsíň	Keramická dlažba	Pd07	SDK podhled	Ph02	2400	Sádrová omítka, ker. obklad	Up05/Up03	3,80
1.11	WC M pisoár	Keramická dlažba	Pd07	SDK podhled	Ph02	2400	Sádrová omítka, ker. obklad	Up05/Up03	1,73
1.12	WC M kabina	Keramická dlažba	Pd07	SDK podhled	Ph02	2400	Sádrová omítka, ker. obklad	Up05/Up03	1,73
1.13	WC Ž předsíň	Keramická dlažba	Pd07	SDK podhled	Ph02	2400	Sádrová omítka, ker. obklad	Up05/Up03	4,20
1.14	WC Ž kabina	Keramická dlažba	Pd07	SDK podhled	Ph02	2400	Sádrová omítka, ker. obklad	Up05/Up03	1,76
1.15	WC Ž kabina	Keramická dlažba	Pd07	SDK podhled	Ph02	2400	Sádrová omítka, ker. obklad	Up05/Up03	1,76
1.16	Předsíň	Keramická dlažba	Pd07	Sádrová omítka	Up05	2500	Sádrová omítka	Up05	7,90
1.17	Tech. místnost	Keramická dlažba	Pd07	Sádrová omítka	Up05	2500	Sádrová omítka	Up05	7,90
1.18	SKLAD ÚDRŽBY	Keramická dlažba	Pd07	Nátěr	Up01	3030	Sádrová omítka	Up05	12,56
1.19	Tech. místnost - vodoměrná sestava	Keramická dlažba	Pd07	Nátěr	Up01	3030	Sádrová omítka	Up05	7,21
1.20	Předávací stanice	Keramická dlažba	Pd07	Nátěr	Up01	3030	Sádrová omítka	Up05	15,20
1.21	Komerční jednotka	Keramická dlažba	Pd01	SDK podhled	Ph01	3030	Sádrová omítka	Up05	61,98
1.22	Sklad	Keramická dlažba	Pd07	Sádrová omítka	Up05	3030	Sádrová omítka	Up05	9,57
1.23	Zázemí	Keramická dlažba	Pd07	SDK podhled	Ph01	2600	Sádrová omítka	Up05	3,33
1.24	WC předsíň	Keramická dlažba	Pd07	SDK podhled	Ph02	2600	Sádrová omítka, ker. obklad	Up05/Up03	1,49
1.25	WC kabina	Keramická dlažba	Pd07	SDK podhled	Ph02	2600	Sádrová omítka, ker. obklad	Up05/Up03	1,57
1.26	Komerční jednotka	Keramická dlažba	Pd01	SDK podhled	Ph01	3030	Sádrová omítka	Up05	62,15
1.27	Sklad	Keramická dlažba	Pd07	SDK podhled	Ph01	3030	Sádrová omítka	Up05	9,57
1.28	Zázemí	Keramická dlažba	Pd07	SDK podhled	Ph01	2600	Sádrová omítka	Up05	3,33
1.29	WC předsíň	Keramická dlažba	Pd07	SDK podhled	Ph02	2600	Sádrová omítka, ker. obklad	Up05/Up03	1,49
1.30	WC kabina	Keramická dlažba	Pd07	SDK podhled	Ph02	2600	Sádrová omítka, ker. obklad	Up05/Up03	1,57
1.31	Tech. místnost EL	Epoxidová stěrka	Pd02	Nátěr	Up01	3030	Nátěr	Up02	7,63
1.32	Tech. místnost VZT/CH	Epoxidová stěrka	Pd02	Nátěr	Up01	3030	Nátěr	Up02	21,50
1.33	Schodiště	Pororošt	-	-	-	-	-	-	4,13
1.34	Hromadná garáž	Epoxidová stěrka	Pd02	Nátěr, SDK podhled	Up01/Up03	3030, 3380	Nátěr, fasádní omítka	Up02/Up06	880,94
1.35	EPS	Keramická dlažba	Pd07	SDK podhled	Ph01	2600	Sádrová omítka	Up05	1,58
1.36	Kolárna	Epoxidová stěrka	Pd02	Nátěr	Up01	3030	Nátěr	Up02	23,02

Legenda materiálů

- SDK PŘÍČKA TL. 150MM , JEDNODUŠE OPLÁŠTĚNÉ S MINERÁLNÍ ROHOŽÍ V TL. 50MM. PROVÉST AŽ PO PROVEDENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE.
- SDK OPLÁŠTĚNÍ ROZVODŮ TZB TL. 62,5mm S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ. DESKA SDK 1x12,5mm S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30-120 + NOSNÉ PROFILY.
- NENOSNÉ VNITŘNÍ ZDIVO TL. 140mm A 175mm Z PÁLENÝCH PŘÍČNĚ DĚROVANÝCH CIHELNÝCH PŘÍČKOVEK TYPU "THERM 14, ROZMĚRU 497x140x238mm, PEVNOSTI P10, NA SYSTÉMOVOU MALTU. ZDIVO VYZDÍVAT AŽ PO PROVEDENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE.
- NENOSNÉ VNITŘNÍ ZDIVO A PŘIZDÍVKY TL. 75, 100, 150 A 200MM Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TŘÍDY P2-500, ROZMĚRU 599x75 (100, 150, 200)x249 mm, NA SYSTÉMOVOU MALTU PRO TENKÉ SPÁRY. ZDIVO VYZDÍVAT AŽ PO PROVEDENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE.
- NOSNÉ VNĚJŠÍ ZDIVO TL. 300mm Z PÁLENÝCH PŘÍČNĚ DĚROVANÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ TYPU "THERM", ROZMĚRU 300X247x238mm, PEVNOSTI P10, NA SYSTÉMOVOU ZDÍCÍ MALTU.
- STAVEBNÍ KONSTRUKCE PREFABRIKOVANÉ, ŽELEZOBETONOVÉ. SPECIFIKACE DRUHU POUŽITÉHO BETONU A VÝZTUŽE - VIZ. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST TOHOTO PROJEKTU, POPŘ. DLE SPECIFIKACE VE VÝPISU SKLADEB KONSTRUKCÍ
- STAVEBNÍ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ, ŽELEZOBETONOVÉ. SPECIFIKACE DRUHU POUŽITÉHO BETONU A VÝZTUŽE - VIZ. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST TOHOTO PROJEKTU, POPŘ. DLE SPECIFIKACE VE VÝPISU SKLADEB KONSTRUKCÍ
- STAVEBNÍ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ, BETONOVÉ. SPECIFIKACE DRUHU POUŽITÉHO BETONU A VÝZTUŽE - VIZ. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST TOHOTO PROJEKTU, POPŘ. DLE SPECIFIKACE VE VÝPISU SKLADEB KONSTRUKCÍ
- STAVEBNÍ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ, Z VODOSTAVEBNÍHO BETONU (DOJEZD VÝTAHOVÉ ŠACHTY). SPECIFIKACE DRUHU POUŽITÉHO BETONU A VÝZTUŽE - VIZ. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST TOHOTO PROJEKTU, POPŘ. DLE SPECIFIKACE VE VÝPISU SKLADEB KONSTRUKCÍ
- IZOLACE TEPELNÉ Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN (MW), URČENÉ PRO PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY. PODROBNÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU VIZ. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ
- IZOLACE TEPELNÉ Z EXPANDOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRÉNU S UZAVŘENOU POVRCHOVOU STRUKTUROU (EPS-PERIMETR), POPŘ. DESKY Z EXTRUDOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU (XPS). PODROBNÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU VIZ. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ
- IZOLACE TEPELNÉ Z DESEK Z RECYKLOVANÉHO EPS-GRANULÁTU A CEMENTU (3i-isolet). PODROBNÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU VIZ. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ
- NÁSYP-BETONOVÝ RECYKLÁT, ZHUTNĚNÝ NA 45MPa, PROVEDENÝ V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ
- PROVĚTRÁVANÁ VEGETAČNÍ FASÁDA - Op01
- NEKONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - OBKLADOVÉ DESKY - Op04
- NEKONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - OBKLADOVÉ PÁSKY - Op02

Poznámka všeobecně:

- PŘI ZDĚNÍ JE NUTNÉ ŘÍDIT SE TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY PŘÍSLUŠNÝCH VÝROBCŮ POUŽITÝCH MATERIÁLŮ (ZVLÁŠTĚ PROVÁDĚNÍ DRÁŽEK DO ZDIVA).
- OTVORY PRO VÝPLNĚ OTVORŮ V OBVODOVÉ STĚNĚ JSOU ZAKÓTOVÁNY JAKO HRUBÉ STAVEBNÍ OTVORY-BEZ OMÍTEK KOLEM OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETU.
- TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDE U NAPOJENÍ RÁMU VÝPLNĚ OTVORŮ A OSTĚNÍ PŘETAŽENA O 40MM NA RÁM VÝPLNĚ.
- VÝŠKA PARAPETU JE ZAKÓTOVÁNA JAKO HRUBÝ STAVEBNÍ OTVOR (TZN. ČISTÁ VÝŠKA PARAPETU S PARAPETNÍ DESKOU JE MIN. O 30mm vyšší).
- INSTALAČNÍ PŘIZDÍVKY A OBEZDÍVKY BUDOU PROVEDENY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC V TL. DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE.
- POKUD JSOU ROZVODY INSTALACÍ VEDENY VOLNĚ V NIKÁCH, BUDOU OBALENY AKUSTICKOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNY A ZAPLENTOVÁNY MALTOU.
- VŠECHNY ROHY STĚN BUDOU OPATŘENY PODOMÍTKOVOU ROHOVOU KOVOVOU LIŠTOU.
- V MÍSTĚ PŘECHODŮ JEDNOTLIVÝCH NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAH BUDE OSAZENA PŘECHODOVÁ LIŠTA DLE ZVOLENÉHO STANDARDU.
- U KERAMICKÝCH DLAŽEB SE V PŘÍPADĚ PŘEKROČENÍ PLOCHY 36m² NEBO JEDNOHO JEJÍHO ROZMĚRU PŘES 6m MUSÍ VLOŽIT DO SKLADBY DILATAČNÍ LIŠTY. LIŠTA VLOŽENA DO DILATACE U VSTUPU DO VÝTAHU-PREFERENCE MATERIÁLU DILATAČNÍCH PROFILŮ Z NEREZ OCELI, MAZANINU PROŘÍZNOUT V CELÉ TLOUŠŤCE-FINÁLNÍ UMÍSTĚNÍ A BAREVNOST PODLÉHÁ NÁVRHU INTERIÉRU, MUSÍ BÝT SCHVÁLENO ARCHITEKTEM.
- SPÁRA MEZI PŘÍČKAMI A NAVAZUJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCÍ BUDE MÍT TL. MINIMÁLNĚ 10mm, BUDE VYPLNĚNA AKUSTICKY POHLTIVÝM MATERIÁLEM, Z VNĚJŠÍ STRANY PAK TRVALE PRUŽNÝM TMELEM.
- PLOVOUCÍ PODLAHA BUDE IZOLOVÁNA OD SVISLÝCH KONSTRUKCÍ NEPŘERUŠENOU MĚKKOU POPŘ. POLOTUHOU VLOŽKOU, OBDOBNĚ BUDOU PROVEDENY I PROSTUPY INSTALACÍ.
- NÁSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ SCHODIŠŤOVÁ RAMENA BUDOU ULOŽENA NA PRYŽOVÝCH PODLOŽKÁCH TL. 10mm NA PODESTY, PODLAHY NA PODESTÁCH I MEZIPODESTÁCH MAJÍ VE SKLADBĚ KROČEJOVOU IZOLACI, PO OBVODU JSOU SCHODIŠŤOVÁ RAMENA ODDILATOVÁNA MEZEROU TL. 10mm OD SVISLÝCH KONSTRUKCÍ-OPATŘENÍ ZAMEZÍ ŠÍŘENÍ HLUKU A VIBRACÍ.
- V MÍSTNOSTECH S MOKRÝM PROVOZEM (WC, KOUPELNY) BUDE POD KERAMICKOU DLAŽBU A OBKLAD PROVEDENA STĚRKOVÝ HYDROIZOLACE.
- VEŠKERÉ POHLEDOVÉ KONCOVÉ PRVKY MUSÍ BÝT PŘED ZABUDOVÁNÍM VYVZORKOVÁNY A ODSOUHLASENY ZE STRANY INVESTORA, ARCHITEKTA A DODAVATELE.
- OBKLADY ZA KUCHYŇSKÝMI LINKAMI BUDOU PROVEDENY V RÁMCI PROJEKTU INTERIÉRU.
- STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST VÝTAHOVÉ ŠACHTY BUDE PROVEDENA DLE POŽADAVKU DODAVATELE VÝTAHU.

Prostupy pro TZB:

- PROSTUPY INSTALAČNÍCH ROZVODŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU UTĚSNĚNY POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI, PODROBNĚ ŘEŠENO V POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍ STAVBY A PROJEKTECH JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ. DLE PLATNÝCH NOREM ČSN 73 0802, 73 0810.
- INSTALAČNÍ JÁDRA TVOŘÍ SAMOSTATNÝ POŽÁRNÍ ÚSEK PO CELÉ VÝŠCE. PO PROVEDENÍ VŠECH ROZVODŮ TZB V ŠACHTĚ DOPORUČUJI Z DŮVODU SNÍŽENÍ ŠÍŘENÍ HLUKU, ŠACHTY V MÍSTĚ STROPNÍ KONSTRUKCE PŘEBETONOVAT, NEBO ODDĚLIT JINOU VHODNOU UCPÁVKOU NAPŘ. Z MINERÁLNÍ VLNY.
- VÝKRESY NEOBSAHUJÍ DRÁŽKOVÁNÍ PRO INSTALACE VE ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY GD JSOU VEŠKERÉ PROSTUPY KONSTRUKCEMI A TO VČETNĚ ZAČIŠTĚNÍ A UCPÁVEK.
- V POŽÁRNĚ DĚLÍCÍCH KONSTRUKCÍCH BUDOU PROSTUPY PROTIPOŽÁRNĚ DOTĚSNĚNY TMELY A MANŽETAMI (např. HITLI, PROMAT, INTUMEX) S POŽADOVANOU ODOLNOSTÍ PROSTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE.
- UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, GD PROVEDE SJEDNOCENÍ VÝROBCE.
- DOTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ BUDE PROVÁDĚNO ODBORNOU FIRMOU S AKREDITACÍ A POUŽITÉ MATERIÁLY BUDOU DOLOŽENY ATESTEM.

Poznámka k požárně bezpečnostnímu řešení:

- OBECNĚ JE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ SAMOSTATNOU PŘÍLOHOU PŘEDKLÁDANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A JE TŘEBA SE TOUTO ČÁSTÍ ŘÍDIT!
- VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH JSOU INFORMATIVNĚ ZAZNAČENY PRVKY A POPISY MAJÍCÍ DOPAD DO OSTATNÍCH PROFESNÍCH ČÁSTÍ.
- POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, SMĚRY ÚNIKU, ROZMÍSTĚNÍ A TYP BEZPEČNOSTNÍCH TABULEK A UMÍSTĚNÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ DLE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY.
- BYTOVÉ JEDNOTKY BUDOU VYBAVENY ZAŘÍZENÍM PRO AUTONOMNÍ DETEKCI A SIGNALIZACI KOUŘE DLE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ.
- UMÍSTĚNÍ PHP DLE PBŘ.

Legenda značení PBŘ:

- HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- PK — PANKOVÁ KLIKA
- EW30DP1 — POŽÁRNÍ ODOLNOST UZÁVĚRU OTVORU
- TRO A-D — TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ A-D
- PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ S POŽADOVANOU HASICÍ SCHOPNOSTÍ
- H — VNITŘNÍ ODBĚRNÉ MÍSTO - NÁSTĚNNÝ HYDRANT
- VYÚSTĚNÍ ÚNIKOVÉ CESTY - ÚNIKOVÝ VÝCHOD

Legenda vodorovného dopravního značení:

- BÍLÁ ČÁRA VYMEZUJÍCÍ MOJNÉ STÁNÍ TL. 125mm
- 01 — OZNAČENÍ PARKOVACÍHO STÁNÍ VÝŠKY 400mm - BÍLÁ BARVA
- SMĚROVÉ ŠIPKY - BÍLÁ BARVA

Detail značení "Z9":



DATUM	VYPRACOVAL	POPIS OBSAHU REVIZE	Č.REVIZE

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
±0,000=211,35 m n. m.

Název a stupeň projektu	**OLOMOUC, Třída 17. Listopadu 1131/8a** **VĚDECKOTECHNICKÝ PARK UPOL, BLOK D - I. ETAPA** DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
Datum zpracování projektu	04/2021
Kat. území	Olomouc - město
Zakázkové číslo GP	8 - 001/120/00
Generální projektant	ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s., Tylova 1136/4, 772 00 Olomouc, Tel 585 206 060, E-mail alfaprojekt@alfaprojekt.com, IČ 258 49 280
Architekt projektu	ING. ARCH. EVŽEN ENTNER
Manžer projektu	ING. FRANTIŠEK BABICA
Hlavní inženýr projektu	ING. FRANTIŠEK BABICA
Zodpovědný projektant	ING. PETR CHOUTKA
Vypracoval	ING. ZDEŇKA HÁJKOVÁ
Objekt/Soubor	SO 01 VĚDECKOTECHNICKÝ PARK
Část dokumentace	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Název přílohy	PŮDORYS 1.NP
Zpracovatel části projektu	ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s., Tylova 1136/4, 772 00, Olomouc, Tel 585 206 060, E-mail alfaprojekt@alfaprojekt.com, IČ 258 49 280
Zakázkové číslo	8 - 001/120/00
Formát	21xA4
Měřítko	Jak je ukázáno
Datum vydání	
Kód části	D.1.1.1
Paré	
Číslo přílohy	201

Stupeň	Objekt	Část	Číslo přílohy	Příloha	Revize
DPS	SO01	AST	201	1NP	00