



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 081/PJ/OVZ/2021

dne: 09.09.2021

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na stavební práce s názvem: „**ARCHIV UP v Olomouci**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve VVZ pod evid. č.: **Z2021-029025**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Žádáme o zaslání vysvětlení následujícího dotazu:

Žádáme o sdělení hodnoty vnější reflexe u lehkého obvodového pláště - ozn. L/07.

Odpověď na dotaz č. 1:

V dokumentaci není taxativně stanoveno. Projektant uvažoval se středně tónovanou reflexní fólií se světelnou propustností 35 - 50% dle sortimentu použitého výrobce fólie.

Dotaz č. 2:

Žádáme o zaslání vysvětlení následujícího dotazu:

Byla provedena termální analýza u skel s celoplošným potiskem? Pokud ne, nedoporučujeme v provedení s laminovaným sklem.

Odpověď na dotaz č. 2:

Termální analýza u skel s celoplošným potiskem provedena nebyla.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky