

N3.03

administrativa

S	an	pn	ps	S*ps	S*pn	S*an*pn
34,68	1	40	5	173,4	1387,2	1387,2
6,8	0,7	120	3	20,4	816	571,2
30,9	1	40	5	154,5	1236	1236
30,9	1	40	5	154,5	1236	1236

pv
p*a*b*c
p45

pro c =
c1

103,28	502,8	4675,2	4430,4
	4,868319	45,26723	0,947639

určení součinitelů
výška místnosti
h3,45
So/S0,212045
h0/h0,634783
n0,155
k0,232

			p	50,13555				
			a	0,943013				
			b	0,73933		0,5	1,7	
			pv	34,95437				
otvory	počet	lo	ho	odm.ho	So	So*odm.	So*ho	
okno		4	2,5	2,19	1,479865	21,9	32,40904	47,961

PHP	nHJ	8,881972	27A	21,9	32,40904	47,961
						2,19

zařazení do SPB II

hydranty p*S5178