

N2.05

administrativa

S	an	pn	ps	S*ps	S*pn	S*an*pn			
124,68	1	40	2	249,36	4987,2	4987,2	kancelaře		
70,86	0,8	5	0	0	354,3	283,44	chodba		
5,32	1,05	15	0	0	79,8	83,79	kuchynka		
4,94	1,1	20	0	0	98,8	108,68	uklidová místnost	pro c =	
4,3	1	40	0	0	172	172	tisk	c	1
6,08	0,9	35	0	0	212,8	191,52	technická místnost	SLP	
13	0,7	5	0	0	65	45,5	WC		
229,18				249,36	5969,9	5872,13			
				1,08805306	26,04896	0,983623			
		p		27,1370102					určení součinitelů
		a		0,98027			výška místnosti	h	3,45
		b		1,26669996	0,5	1,7		So/S	0,091195
		pv		33,6962419				h0/h	0,605797
otvory	počet	lo	ho	odm.ho	So	So*odm.	So*ho	n	0,072
okno	4	2,5	2,09	1,44568323	20,9	30,21478	43,681	k	0,167