



SOUSTAVA : 3x400/230V; 50Hz; AC; TN-C
3x400/230V; 50Hz; AC; TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 34 2000-4-41 ed.3:
NORMÁLNÍ STUPEŇ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE;
DVOJITOU NEBO ZESÍLENOU IZOLACÍ;
DOPLNĚNÝ STUPEŇ : OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
PRODŮVÝM CHRÁNIČEM 30mA

DATUM	VYPRACOVAL	POPIS OBSAHU REVIZE	Č. REVIZE
-------	------------	---------------------	-----------

Souřadnicový systém:
Výškový systém:
±0,000=262,550m n. m.

S-ITSK
BpV

Název a stupeň projektu

Archiv UP v Olomouci

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Datum zpracování projektu: 10/2019 | Kód. území: Neředín | Zakázkové číslo GP: 8-019/116/04

Generální projektant

ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
Týlova 1136/4, 772 00, Olomouc
tel: 585 206 060, fax: 585 227 166
e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com
IČ: 258 49 280

Architekt projektu

Ing. Arch. Jaroslav Stěpán
ING. ARCH. JAROSLAV STĚPÁN

Manažer projektu

Ing. František Babica
ING. FRANTIŠEK BABICA

Hlavní inženýr projektu

Ing. Petr Zachrole
ING. PETR ZACHROLE

Zodpovědný projektant

VLADIMÍR POKORNÝ

Vypracoval

VLADIMÍR POKORNÝ

Objekt/Seznam

SO01 ARCHIV

Část dokumentace

**Technika prostředí staveb
Zařízení silnoproude elektrotechniky**

Název přílohy

HROMOSVOD - ŘEZ VALÍČÍ SE KOULE, ZÓNY LPS

Autorizace

Vladimír Pokorný

Zpracovatel části projektu

ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
Týlova 1136/4, 772 00, Olomouc
tel: 585 206 060, fax: 585 227 166
e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com
IČ: 258 49 280
Zakázkové číslo: 8-019/116/04

Formát

6xAL

Měřítko

1:100

Datum 1. vydání

20.12.2019

Kód části

D.1.1.4.4

Paré

403

Stupeň	Objekt	Část	Číslo přílohy	Příloha	Revize
DPS	SO01	SIL	403	RVK	00