



LEGENDA :

--- PÁSOVINA FeZn 30/4  
--- KULAZINA FeZn 8  
SK SVORKA KŘÍŽOVÁ  
SS SVORKA SPOJOVACÍ

SOUSTAVA : 3x400/230V; 50Hz; AC; TN–C  
3x400/230V; 50Hz; AC; TN–S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 34 2000–4–41 ed.3:  
NORMÁLNÍ STUPEŇ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE;  
DVOJITOU NEBO ZESÍLENOU IZOLACÍ;  
DOPLNĚNÝ STUPEŇ : OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM  
PRODVOVÝM CHRÁNIČEM 30mA

DATUM	VYPRACOVAL	POPIS OBSAHU REVIZE	Č. REVIZE
-------	------------	---------------------	-----------

Souřadnicový systém:  
Výškový systém:  
±0,000=262,550m n. m.

S–ITSK  
BpV

**Název a stupeň projektu**

**Archiv UP v Olomouci**

**DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**

Datum zpracování projektu: 10/2019 Kol. území: Neředín | Zakázkové číslo GP: 8-019/116/04

Generální projektant

**ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.**  
Týlova 1136/4, 772 00, Olomouc  
tel.: 585 206 060, fax: 585 227 166  
e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com  
IČ: 258 49 280

Architekt projektu

*Ing. Arch. Jaroslav Štěpán*  
**Ing. ARCH. JAROSLAV ŠTĚPÁN**

Manažer projektu

*Ing. František Babica*  
**ING. FRANTIŠEK BABICA**

Hlavní inženýr projektu

*Ing. Petr Zachrole*  
**ING. PETR ZACHROLE**

Zodpovědný projektant

**VLADIMÍR POKORNÝ**

Vypracoval

**VLADIMÍR POKORNÝ**

Objekt/Seznam

**SO01 ARCHIV**

Část dokumentace

**Technika prostředí staveb**  
Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Název přílohy

**ZÁKLADOVÉ UZEMNĚNÍ**

Autorizace

*Vladimír Pokorný*

Zpracovatel části projektu

**ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.**  
Týlova 1136/4, 772 00, Olomouc  
tel.: 585 206 060, fax: 585 227 166  
e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com  
IČ: 258 49 280  
Zakázkové číslo: 8-019/116/04

Formát

**6xA4**

Měřítko

**1:100**

Datum 1. vydání

**20.12.2019**

Kód části

**D.1.1.4.4**

Paré

**401**

Stupeň	Objekt	Část	Číslo přílohy	Příloha	Revize
DPS	SO01	SIL	401	ZU	00