


VZOROVÝ ŘEZ
TROUBY PVC SN12



TABULKA HODNOT A KUBATUR K VZOROVÉMU ŘEZU

DN	VNĚJŠÍ PRŮMĚR	ŠÍŘKA RÝHY	ŠÍŘKA VÝKOPU	VÝŠKA LOŽE	VÝŠKA OBSYPU	OBJEM LOŽE	OBJEM OBSYPU
	D (mm)	Š (mm)	Švýk (mm)	a (mm)	b (mm)	(m ³ /bm)	(m ³ /bm)
150	170	170,4	1200	100	270	0,12	0,30
200	225	225,4	1200	100	325	0,12	0,35
250	280	780	1200	100	380	0,12	0,39
300	335	835	1200	100	435	0,12	0,43
400	450	1150	1450	100	550	0,15	0,64
500	560	1260	1560	100	660	0,16	0,78

LEGENDA

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PVC KG SN12

PODSYP POD POTRUBÍ
NAD HLADINOU SPODNÍ VODY - PÍSEK
POD HLADINOU SPODNÍ VODY - LOMOVÁ VÝSEVKA FRAKCE Ø-16 mm
S PLYNULOU KŘIVKOU ZRNITOSTI

HUTNĚNÝ OBSYP POTRUBÍ
NAD HLADINOU SPODNÍ VODY - PÍSEK NEBO ŠTĚRKOPÍSEK FRAKCE Ø-20 mm
POD HLADINOU SPODNÍ VODY - LOMOVÁ VÝSEVKA FRAKCE Ø-16 mm
S PLYNULOU KŘIVKOU ZRNITOSTI

HUTNĚNÝ ZÁSYP
V KOMUNIKACI - NESEDAVÝ MATERIÁL (ŠTĚRKOPÍSEK NEBO LOMOVÁ VÝSEVKA, BETONOVÝ RECYKLÁT)
MIMO KOMUNIKACI - VÝKOPOVÁ ZEMINA BEZ KAMENŮ VĚTŠÍCH NEŽ 60 mm

OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ

DRENÁŽ PVC DN 80 (PO UKONČENÍ VÝSTAVBY ÚSEKU ZASLEPIT)

ŠTĚRKOPÍSEK FRAKCE 36-63 mm

PAŽENÍ

POZNÁMKA

t1, t2, t3 - DLE SKLADBY PŮVODNÍHO POVRCHU

POZNÁMKA:

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,30 m BUDE RÝHA PAŽENA
(VIZ. ČSN EN 1610, prEN 1046)

Index změny	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis

Generální projektant		ATELIER	
ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.		POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.	
MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC, tel./fax: 585 225 509, e-mail: atelierpb@atelierpb.cz, IČ: 25870092, DIČ: CZ 25870092			
Zodpovědný projektant	Ing.arch. Jan POLÁCH	AUTORIZACE - ČKA 00 231	
	Ing. Robert BRAVENEC	AUTORIZACE - ČKAIT 1301711	
Autor	Ing.arch. Jan POLÁCH		
Projektant	Ing.arch. Jan POLÁCH		
Vypracoval	Ing. Jiří Balabuch		
Projekt - název stavby			
VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST			
PŘF UPOL			
parc.č. 335, k.ú. Olomouc - město			
Investor		Číslo vyhotovení	
Univerzita Palackého v Olomouci			
Adresa	Křižkovského 8, 771 47 Olomouc	IČO	
Místo stavby	k.ú. Olomouc - město	Kraj	OLOMOUCKÝ
Status dok.:	DOKUM SPOLEČNÉHO POVOLENÍ	Datum	02 - 2021
Část dok.:	SO 06 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, DEŠŤOVÁ KANALIZACE	Měřítko	
Číslo zakázky	29/2020	Jazyk	CZ
Název dokumentu		Číslo dokumentu	
VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ PVC KG		6.7.	