

N1.06

technická místnost

S	an	pn	ps	S*ps	S*pn	S*an*pn	
	11,7	0,5	5	2	23,4	58,5	29,25

pro c =
c 1

11,7				23,4	58,5	29,25
				2	5	0,5
			p	7		
			a	0,614286		
			b	0,969087	0,5	1,7
			pv	4,167076		

výška místnosti
h

určení součinitelů
3,45

zařazení do SPB I
požární výška objektu je 11,52

PHP nHJ 2,412796

k 0,009

hydranty p*S 81,9