



LEGENDA :

- PÁSOVINA FeZn 30/4
- KULAZINA FeZn 8
- SK SVORKA KŘÍŽOVÁ
- SS SVORKA SPOJOVACÍ

SOUSTAVA : 3x400/230V; 50Hz; AC; TN–C
3x400/230V; 50Hz; AC; TN–S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 34 2000–4–41 ed.3:
NORMÁLNÍ STUPEŇ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE;
DVOJITOU NEBO ZESÍLENOU IZOLACÍ;
DOPLNĚNÝ STUPEŇ : OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
PRODOVÝM CHRÁNIČEM 30mA

DATUM	VYPRACOVAL	POPIS OBSAHU REVIZE	Č. REVIZE
-------	------------	---------------------	-----------

Souřadnicový systém: S-ITSK
Výškový systém: Bp
±0,000=262,550m n. m.

Název a stupeň projektu

Archiv UP v Olomouci

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Datum zpracování projektu: 10/2019 | Kód území: Neředín | Zakázkové číslo GP: 8-019/116/04

Generální projektant

ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
Týlova 1136/4, 772 00, Olomouc
tel: 585 226 060, fax: 585 227 166
e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com
IČ: 258 49 280

Architekt projektu

Ing. Arch. J. J. J.
ING. ARCH. JAROSLAV ŠTĚPÁN

Manažer projektu

Ing. František Babica
ING. FRANTIŠEK BABICA

Hlavní inženýr projektu

Ing. Petr Zachrole
ING. PETR ZACHROLE

Zodpovědný projektant

VLADIMÍR POKORNÝ

Vypracoval

VLADIMÍR POKORNÝ

Objekt/Seznam

SO01 ARCHIV

Číslo dokumentace

Technika prostředí staveb
Zařízení silnoproude elektrotechniky

Název přílohy

HROMOSVOD-PODÉLNÝ ŘEZ UZEMNĚNÍM, VALÍČÍ KOULE

Autorizace

Vladimír Pokorný

Zpracovatel čísel projektu

ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
Týlova 1136/4, 772 00, Olomouc
tel: 585 226 060, fax: 585 227 166
e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com
IČ: 258 49 280
Zakázkové číslo: 8-019/116/04

Formát

3xAL

Měřítko

1:100

Datum 1. vydání

20.12.2019

Kód části

D.1.1.4.4

Paré

404

Stupeň	Objekt	Číslo	Číslo přílohy	Příloha	Revize
DPS	SO01	SIL	404	RZU	00