



LEGENDA :

- zábuvka
- zábuvka dvojitá s prep.ochr.
- zábuvka dvojitá
- vyp.č.1
- vyp.č.2
- prep.č.6
- prep.č.5
- prep.č.5b
- vypínáč do vlnka
- zábuvka do vlnka
- STOP tlač.
- pohybové čísto
- termostát
- tlač. se signálkou
- prolísací přepážka

SOUSTAVA : 3x400/230V; 50Hz; AC; TN-C
3x400/230V; 50Hz; AC; TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 34 2000-4-41 ed.3:
NORMÁLNÍ STUPEŇ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE;
DOPLNĚNÝ STUPEŇ : OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
PROVOZOVÝM CHRÁNÍČEM 30mA

OBJEDNATEL	VYPRACOVAL	PROJEKTOVANÉ ÚSTAV	REVISOR
Název a třída projektu Archiv UP v Olomouci DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 10 000 Kč (bez DPH)			
Generální projektant	ALFAPROJEKT OLOMOUČ, a.s. Týlova 1136/4, 772 00, Olomouc tel: 585 266 080, fax: 585 227 565 e-mail: alfa.projekt@alfaprojekt.com č. 238 43 280	Kontrola projektu Ing. FRANTIŠEK BARBKA Ing. PETR ZACHROLE	Stavba 100 20.10.2019
Vypracoval	VLADIMÍR POKORNÝ	Autorem VLADIMÍR POKORNÝ	ALFAPROJEKT OLOMOUČ, a.s. Týlova 1136/4, 772 00, Olomouc tel: 585 266 080, fax: 585 227 565 e-mail: alfa.projekt@alfaprojekt.com č. 238 43 280
Objekt/Stavba	SO01 ARCHIV	Stavba	100
Číslo dokumentace	Technika prostředí staveb Zařízení silnoproudé elektrotechniky	Stavba	100
Název přílohy	PŮDORYS 3NP - OSTATNÍ	Stavba	100
Stupeň	DPS	Objekt	SO01
Číslo přílohy	204	Průběh	3NPB
Název	00	Revize	00