PŮDORYS 1.NP

MĚŘÍTKO 1:50



Legenda místností:

+/- 0,000 = 262,550 m. n. m.

1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ (1.NP)

Místnost		Podlaha			Úprava povrchu - Strop			Úprava povrchu - Stěna		
Číslo místn.	Účel místnosti	Plocha [m²]	Popis	Označení skladby	Výška nad ±0,000	Popis	Označení úpravy	Galerie výška	Popis	Označení úpravy	Výška úpravy
1.01	CHODBĚ ICHICI / VEŘEJNOST	35,4	EPOXIDOVÁ STĚRKA EPOXIDOVÝ NÁTĚR	P02 P03	+0.000 -	SÁDROVÁ OMÍTKA	Up01	3,435 -	SÁDROVÁ OMÍTKA	Up01	-
1.01b	ZÁDVEŘÍ + VĚŘEJNOST	8,2	DLAŽBA	P01	+0.000 -	SÁDROVÁ OMÍTKA	Up01	3,435 -	SÁDROVÁ OMÍTKA	Up01	-
1.01c	SKLADOVÁ MÍSTNOST / SKLAD VELKOOBJEMOVÝCH PŘEDMĚTŮ	7,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	P06	+0.000 -	SÁDROVÁ STĚRKA	Up04	min. 2,255	SÁDROVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD	Up01 Up03	1,200
1.02	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	5,8	AKRYLÁTOVÝ NÁTĚR	Up02	-1500 -	-	-	-	AKRYLÁTOVÝ NÁTĚR	Up02	-
1.03a	WC PŘÍSTUPNÉ / PERSONÁL	4,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	P06	+0.000 -	SDK PODHLED	Up06	2,700 -	SÁDROVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD	Up01 Up03	- 1200
1.03b	WC KABINA / PERSONÁL	1,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	P06	+0.000 -	SDK PODHLED	Up06	2,700 -	SÁDROVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD	Up01 Up03	- 1200
1.03c	UKLÍZEČKA / PERSONÁL	2,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	P06	+0.000 -	SDK PODHLED	Up06	2,700 -	SÁDROVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD	Up01 Up03	- 1400
1.04	DEPOZITÁŘ A / MOBILNÍ REGÁLOVÝ SYSTÉM	77,2	EPOXIDOVÁ STĚRKA NÁTĚR SOKLU v =100mm	P05 -	+0.000 -	HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR	Up08	3,420 -	HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR	Up08	-
1.05	DEPOZITÁŘ B / MOBILNÍ REGÁLOVÝ SYSTÉM	77,2	EPOXIDOVÁ STĚRKA NÁTĚR SOKLU v =100mm	P05 -	+0.000 -	HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR	Up08	3,420 -	HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR	Up08	-
1.06	DEPOZITÁŘ C / MOBILNÍ REGÁLOVÝ SYSTÉM	77,2	EPOXIDOVÁ STĚRKA NÁTĚR SOKLU v =100mm	P05 -	+0.000 -	HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR	Up08	3,420 -	HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR	Up08	-
1.07	DEPOZITÁŘ 1 / MOBILNÍ REGÁLOVÝ SYSTÉM	77,2	EPOXIDOVÁ STĚRKA NÁTĚR SOKLU v =100mm	P05 -	+0.000 -	HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR	Up08	3,420 -	HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR	Up08	-
1.08	TECHNICKÁ MÍSTNOST ZTI / TLAKOVÁ STANICE	9,3	EPOXIDOVÝ NÁTĚR NÁTĚR SOKLU v =100mm	P07 -	+0.000 -	AKRYLÁTOVÝ NÁTĚR	Up02	3,450 -	SÁDROVÁ OMÍTKA -	Up01 -	- -
1.09	SKLAD ZKARTOVANÉHO MATERIÁLU	28,9	EPOXIDOVÁ STĚRKA NÁTĚR SOKLU v =100mm	P05 -	+0.000 -	SDK PODHLED	Up06	3,000 -	SÁDROVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD	Up01 Up03	- 1200
1.10	MÍSTNOST PRO PŘEVZETÍ MATERIÁLU	11,9	POLYURETANOVÁ STĚRKA NÁTĚR SOKLU v =100mm	P04 -	+0.000 -	PR PODHLED + SDK LEM	Up07 -	3,000 -	SÁDROVÁ OMÍTKA -	Up01 -	- -
1.11	PRÁDELNA / MÍSTNOST	73,6	POLYURETANOVÁ STĚRKA NÁTĚR SOKLU v =100mm	P04 -	+0.000 -	PR PODHLED + SDK LEM	Up07 -	3,000 -	SÁDROVÁ OMÍTKA -	Up01 -	- -
1.12	CHODBĚ ICHICI / PERSONÁL	33,6	EPOXIDOVÁ STĚRKA EPOXIDOVÝ NÁTĚR	P02 P03	+0.000 -	SÁDROVÁ OMÍTKA -	Up01 -	3,435 -	SÁDROVÁ OMÍTKA -	Up01 -	- -
1.12b	ZÁDVEŘÍ / PERSONÁL	8,2	DLAŽBA	P01	+0.000 -	SÁDROVÁ OMÍTKA -	Up01 -	3,435 -	SÁDROVÁ OMÍTKA -	Up01 -	- -
1.12c	TECHNICKÁ MÍSTNOST SIL / ROZVADĚČ NN	4,7	EPOXIDOVÝ NÁTĚR NÁTĚR SOKLU v =100mm	P07 -	+0.000 -	SÁDROVÁ STĚRKA	Up04 -	min. 2,255	SÁDROVÁ OMÍTKA -	Up01 -	- -
1.12d	TECHNICKÁ MÍSTNOST SLP / ATS	3,1	EPOXIDOVÝ NÁTĚR NÁTĚR SOKLU v =100mm	P07 -	+0.000 -	SÁDROVÁ STĚRKA	Up04 -	2,255 -	SÁDROVÁ OMÍTKA -	Up01 -	- -
1.13	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	5,8	AKRYLÁTOVÝ NÁTĚR	Up02	-1500 -	-	-	-	AKRYLÁTOVÝ NÁTĚR	Up02	-
1.14	CHODBA	68,3	EPOXIDOVÁ STĚRKA NÁTĚR SOKLU v =100mm	P02 -	+0.000 -	SDK PODHLED	Up06	2,800 -	SÁDROVÁ OMÍTKA -	Up01 -	-

Legenda materiálů:

Zděné a monolitické konstrukce

- NOSNÉ VNITŘNÍ A OBVODOVÉ ZDIVO tl. 250mm Z PÁLENÝCH PŘÍČNĚ DĚROVANÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ TYPU "THERM 25", PEVNOSTI P15, NA SYSTÉMOVOU ZDÍCÍ MALTU tl. 12mm, PEVNOSTI M10
- NOSNÉ VNITŘNÍ ZDIVO tl. 250mm Z PÁLENÝCH PŘÍČNĚ DĚROVANÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ TYPU "THERM 25", PEVNOSTI P15, NA SYSTÉMOVOU ZDÍCÍ MALTU tl. 12mm, PEVNOSTI M10 **VYZDĚT AŽ PO PROVEDENÍ NOSNÉ K-CE.**
- NOSNÉ A OBVODOVÉ ZDIVO tl. 300mm Z PÁLENÝCH PŘÍČNĚ DĚROVANÝCH CIHELNÝCH PŘÍČKOVEK TYPU "THERM 11.5ASK", PEVNOSTI P15, NA SYSTÉMOVOU ZDÍCÍ MALTU tl. 12mm, PEVNOSTI M10 **VYZDĚT AŽ PO PROVEDENÍ NOSNÉ K-CE.**
- NENOSNÉ VNITŘNÍ ZDIVO tl. 100mm Z PÁLENÝCH PŘÍČNĚ DĚROVANÝCH CIHELNÝCH PŘÍČKOVEK TYPU "THERM 11.5ASK", PEVNOSTI P15, NA SYSTÉMOVOU ZDÍCÍ MALTU tl. 12mm, PEVNOSTI M10 **VYZDĚT AŽ PO PROVEDENÍ NOSNÉ K-CE.**
- NENOSNÉ VNITŘNÍ ZDIVO Z PÓROVITÝCH TL. 150 A 250 Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TŘÍDY P2-500, ROZMĚRU 599x100/150x249mm, NA SYSTÉMOVOU ZDÍCÍ MALTU PRO TENKÉ SPÁRY **VYZDĚT AŽ PO PROVEDENÍ NOSNÉ K-CE.**
- NENOSNÉ VNITŘNÍ SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY tl.100mm, OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ K-CE Z PROFILŮ CW A UW SDK DESKAMI tl.12,5mm S VÝPLNÍ MINERÁLNÍ IZOLACÍ tl. 50mm, OBLOŽENÉ MYTÍNCI tl.1mm, 5kg/m2, VČETNĚ KOTVENÍ A NÁSLEDNÉ ÚPRAVY (ODOLNOST min. EI30P1)
- NENOSNÉ ZDIVO TL. 150mm Z BETONOVÝCH VIBROLISOVANÝCH TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ, ROZMĚRU 500x150x200mm, SPECIFIKACE DRUHU POUŽITÉHO BETONU A VÝZTUŽE - VIZ TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS VÝROBCE
- STAVEBNÍ KONSTRUKCE PREFABRIKOVANÉ, ŽELEZOBETONOVÉ. SPECIFIKACE DRUHU POUŽITÉHO BETONU A VÝZTUŽE - VIZ STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TOHOTO PROJEKTU
- STAVEBNÍ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ, ŽELEZOBETONOVÉ. SPECIFIKACE DRUHU POUŽITÉHO BETONU A VÝZTUŽE - VIZ. STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TOHOTO PROJEKTU
- KONSTRUKČNÍ VRSTVY Z MONOLITICKÉHO PROSTÉHO BETONU. SPECIFIKACE DRUHU POUŽITÉHO BETONU - VIZ. STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TOHOTO PROJEKTU, PSPBŘ DLE SPECIFIKACE VE VYPSU HSV - SKLADBY KONSTRUKCÍ

Izolační materiály a systémy

- VNĚJŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM **(ETICS)** S IZOLAČÍ Z EXPANDOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU (EPS F) PODROBNÁ SPECIFIKACE SYSTÉMU VIZ. VYPIS HSV - SKLADBY KONSTRUKCÍ
- VNĚJŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM **(ETICS)** S IZOLAČÍ Z DESEK NA BÁZI POLYISOKYANURÁTU **(PIR)**, PSPĚ DESKA NA BÁZI POLYURETANU **(PUR)** PODROBNÁ SPECIFIKACE SYSTÉMU VIZ. VYPIS HSV - SKLADBY KONSTRUKCÍ
- VNĚJŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM **(ETICS)** S IZOLAČÍ Z EXTRUDOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU (XPS) PODROBNÁ SPECIFIKACE SYSTÉMU VIZ. VYPIS HSV - SKLADBY KONSTRUKCÍ
- IZOLAČNÍ DESKY Z EXPANDOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU **(EPS)** PODROBNÁ SPECIFIKACE VIZ. VYPIS HSV - SKLADBY KONSTRUKCÍ
- IZOLAČNÍ DESKY Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN **(MW)** PODROBNÁ SPECIFIKACE VIZ. VYPIS HSV - SKLADBY KONSTRUKCÍ
- IZOLAČNÍ DESKY Z EXPANDOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU S UZAVŘENOU POVRCHOVOU STRUKTUROU **(EPS P)**, PSPĚ DESKY Z EXTRUDOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU **(XPS)** PODROBNÁ SPECIFIKACE VIZ. VYPIS HSV - SKLADBY KONSTRUKCÍ
- IZOLAČNÍ DESKY NA BÁZI POLYISOKYANURÁTU **(PIR)**, PSPĚ DESKY NA BÁZI POLYURETANU **(PUR)** PODROBNÁ SPECIFIKACE VIZ. VYPIS HSV - SKLADBY KONSTRUKCÍ

DATUM	VYPRACOVAL	POPIS ÚPRAVY REVIZE	Č. REVIZE

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

±0,000=262,550m n. m.

Název a stupeň projektu:

Archiv UP v Olomouci

-

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Datum zpracování projektu: 10/2019 | Kat. území: Nehrčín | Zakázkové číslo GP: 8-019/18-DS

Generální projektant: **ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.**
Tylova 1058/4, 772 00, Olomouc
tel: 585 206 060, fax: 585 227 166
e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com
IČ: 258 49 280

Architekt projektu: ING. ARCH. MILAN ŠTĚPÁN
Manažer projektu:
Vlastní zodpovědný projektant: ING. FRANTIŠEK BABICA

Zodpovědný projektant: ING. PETR ZACHRDLE
Autorizace:
Vypracoval: ING. PETR ZACHRDLE
Objekt/Soubor: **SO01 ARCHIV**
-
Část dokumentace: **Architektonicko stavební řešení**
-
Název přílohy: PŮDORYS 1NP
-
Zpracovatel části projektu: **ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.**
Tylova 1058/4, 772 00, Olomouc
tel: 585 206 060, fax: 585 227 166
e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com
IČ: 258 49 280
Zakázkové číslo: 8-019/18-DS
Formát: 96x4x
Měřítko: 1:50
Datum / vydání: 20.12.2019
Klíč části: **D.1.1.1**
Číslo přílohy: **501.**
Část: AST

DPS | SO01 | 501 | 1NP | 00

Legenda značení - odkazy na ostatní části dokumentace:

- Op.. VYPIS SKLADEB K.Č. - OBVODOVÝ PLÁŠŤ (S PORADOVÝM ČÍSLEM SKLADBY)
- Sp.. VYPIS SKLADEB K.Č. - STĚNY PLÁŠŤ (S PORADOVÝM ČÍSLEM SKLADBY)
- U.. VYPIS SKLADEB K.Č. - IZOLACE SPODNÍ STAVBY (S PORADOVÝM ČÍSLEM SKLADBY)
- P.. VYPIS SKLADEB K.Č. - PODLAHY (S PORADOVÝM ČÍSLEM SKLADBY)
- Up.. VYPIS ÚPRAV POVRCHU (S PORADOVÝM ČÍSLEM ÚPRAVY)
- D.. VYPIS PRVKŮ PSV - DVEŘNÍ VÝPLNĚ (S PORADOVÝM ČÍSLEM PRVKU)
- O.. VYPIS PRVKŮ PSV - OKENNÍ VÝPLNĚ (S PORADOVÝM ČÍSLEM PRVKU)
- Z.. VYPIS PRVKŮ PSV - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY (S PORADOVÝM ČÍSLEM PRVKU)
- K.. VYPIS PRVKŮ PSV - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY (S PORADOVÝM ČÍSLEM PRVKU)
- Ob.. VYPIS PRVKŮ PSV - OSTATNÍ VÝROBKY (S PORADOVÝM ČÍSLEM PRVKU)
- V.. VYPIS PRVKŮ PSV - LOWY OBVODOVÝ PLÁŠŤ (S PORADOVÝM ČÍSLEM PRVKU)
- Ú.. VYPIS PŘÍKLADŮ (S PORADOVÝM ČÍSLEM PRVKU)
- $X_{ROZMĚR}$ STAVEBNÍ ÚPRAVY - PROSTUPY, NIKY, DRÁŽKY... (S PORADOVÝM ČÍSLEM ÚPRAVY A ROZMĚREM)
- D_{DETAIL} VYPIS STAVEBNÍCH DETAILŮ (cca. 00-DODAVATELSKÝ DETAIL K OSOUHLASENÍ)

Legenda značení - stavební úpravy:

- **A** POPLACHOVÉ SYSTÉMY
- **C** SLABOPROUDÉ INSTALACE
- **E** SILNOPROUDÉ INSTALACE
- **F** CHLADÍCÍ TECHNIKA
- **G** ROZVODY PLYNU
- **K** KANALIZACE A ODVODNĚNÍ
- **M** MOBILNÍ VESTAVĚNÝ NÁBYTEK
- **S** TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV
- **T** TEPELNÁ ZAŘÍZENÍ, VYTÁPĚNÍ
- **V** VZDUCHOTECHNIKA
- **W** VODOVOD
- **Z** TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ

Legenda značení - požárně bezpečnostní řešení:

- RÁMEC POŽÁRNÍCH USEKŮ
- EW30DP3 POŽÁRNÍ ODOLNOST UZÁVĚRU OTVORU
- (H) VNITŘNÍ DOBŘE MÍSTO - NÁSTĚNNÝ HYDRANT
- TYP PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ S POŽADOVANOU HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ
- SHZ STABILNÍ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ
- O.P.K PANIKOVÁ KLIKA / KOVÁNÍ
- O.K DVEŘE S KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ
- VÝSTUPNÍ ÚNIKOVÁ CESTA - ÚNIKOVÝ VÝCHOD
- ÚNIKOVÁ CESTA TYP - ÚNIKOVÁ CESTA - S UVEDENÝM TYPU DVEŘÍ

Poznámka všeobecně:

- **VŠECHNY STAVEBNÍ KONSTRUKCE JSOU KOTOVÁNY BEZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.** OTVORY PRO VÝPLNĚ OTVORŮ V OBVODOVÉ STĚNĚ JSOU ZAKOTVENY ANKROVACÍ STAVEBNÍ ZÁRUBNÍ S PŘIVAŘENÝMI PRVKY PROKLÁDACÍ SPÁRY 15mm, V OTVOR PARAPETU JE ZAKOTVENA JAKO HRUBÝ STAVEBNÍ ÚTVAR OTVOR 17cm ČISTÁ KÓTA PARAPETU S PARAPETNÍ DESKOU JE cca 0 35mm VÝŠE.
- TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDE UMÍSTĚNA RÁMU VÝPLNĚ OTVORŮ A OSTĚNÍ PŘETAŽENA 0 65mm ZA LÍC OSTĚNÍ NA RÁMY VÝPLNĚ.
- NASTUPNÍ A VYSTUPNÍ SCHODIŠTĚVÁ RAMENA BUDOU ULOŽENA NA PRŮVLAKOVÝCH PODLOŽKÁCH tl. 10mm NA PODESTY. PO OBVODU JSOU SCHODIŠTĚVÁ RAMENA ODDILATOVÁNA MEZIEROU DO SVISLÝCH KONSTRUKCÍ. PODLAHY PODESTŮ A MEZIPODESTŮ NAD VÝ SKLADBĚ KROUŽ JSOU ZELKU - DRÁTĚNÉ ZAPÍCE ŠÍŘENÍ HLINÍKA A VIBRACÍ.
- PŘI ZDĚNÍ JE NUTNÉ RYDIT SE TECHNOLOGICKÝM PŘEDPISY PŘÍSLUŠNÝCH VÝROBCŮ POUŽITÝCH MATERIÁLŮ (ZVLÁŠTĚ PROVÁDĚNÍ DRÁŽEK DO ZDIVA).
- SPÁRA MEZI PŘÍČKAMI A NAVAZUJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCÍ BUDE MÍT TL. MINIMÁLNĚ 10mm, BUDE VYPLNĚNA AKUSTICKY PORUŠITELNÝM MATERIÁLEM, Z VNĚJŠÍ STRANY PAK TĚSNĚ PROZDÍVÁNA.
- INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY A OBEZDĚNÝ BUDOU PROVEDENY Z PŘEROBETONOVÝCH TVÁRNIC V TLOUŠŤKÁCH DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE.
- VŠECHNY ROHY STĚN BUDOU OPATŘENY POPOVÝM ROHOVOU KOVOVOU LIŠTOU.
- V MÍSTĚ PŘECHODŮ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAH BUDE OSAZENA PŘECHODOVÁ LIŠTA DLE ZVOLENÉHO STANDARDU.
- U KRAJNÍCH DVEŘÍ SE V PŘÍPADĚ PŘÍKOPŮ PLOCHÝ 36m² NEBO JEDNOHO JEJICH ROZMĚRU PŘÍČ 6m MUSÍ VLOŽIT DO SKLADBY DILATAČNÍ LIŠTY. U VSTUPŮ DO VÝTAHU BUDE DO N-VZ PODLAHY VLOŽENA DILATAČNÍ LIŠTA – PROVEDENÍ MATERIÁLU DILATAČNÍCH PROFILŮ Z NEREZ OCELI, ROZMĚROVÉ VRSTVY PROBÍHAJÍCÍ V CELÉ TLOUŠŤCE.
- FINÁLNÍ UMÍSTĚNÍ A BAREVNOST PODLEHA NÁVRHU INTERIÉRU, MUSÍ BÝT SCHVÁLENO ARCHITEKTEM.
- V PODLAHÁCH BUDE DO DVOU MM OD SVISLÝCH KONSTRUKCÍ NEPŘERUŠENOU PÁSKOU PSPĚ. DO OTVORU VLOŽENU, OBDOBNÉ BUDOU PROVEDENY I PROSTUPY INSTALACÍ.
- V MÍSTNOSTECH S MOKRÝM PROVOZEM (WC, KOUPELNY) BUDE PO OBVODU PODLAHY A OBKLAD PROVEDENA STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE – VIZ. VYPIS HSV - SKLADBY KONSTRUKCÍ.
- VEŠKERÉ PENETRACE A KONCOVÉ PRVKY MUSÍ BÝT PŘED ZABUDOVÁNÍM VYZKOUŠENY A OSOUHLASENY ZE STRANY INVESTORA A ARCHITEKTA.
- STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI VYTAHOVÉ ŠACHTY BUDE PROVEDENA DLE POŽADAVKŮ DODAVATELE VÝTAHU.

Stavební úpravy pro rozvody TZB:

- PROVAZDĚNÍ STAVEBNÍCH SPRAV VE ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH BUDE V SOULADU S TECHNOLOGICKÝM PŘEDPISEM VYBRANÉHO DODAVATELE ZDÍCÍCH PRVKŮ.
- VE STĚNÁCH S POŽADAVKEM NA SZDUKOVOU NEPRŮZVUČNOST (AKUSTICKÉ ZDĚLOVACÍ STĚNY) JE ZAKÁZÁNO DĚLAT JAKÉKOLIV STAVEBNÍ ÚPRAVY DRÁŽKY, PROSTUPY, VÝKLENKY APOD.). VY.VMU TVOŘÍ OSAZENÍ ELEKTROINSTALAČNÍCH MONTÁŽNÍCH KRABIC PRO OSAZENÍ ZÁSUVEK. TYTO MONTÁŽNÍ KRABICE BUDOU ZE TĚCHTO AKUSTICKY DĚLÍCÍCH STĚN OSAZOVÁNY TAK, ABY V SOUSEDNÍCH ODDĚLENÝCH MÍSTNOSTECH NEBYLY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ OSAZENY NAPROTI SOBĚ – BUDOU VŽDY VZÁJEMNĚ VYSOKÉ MIN. 0,1L AKUSTICKÉ STĚNY.
- DRÁŽKY, VÝKLENKY A PROSTUPY NESMÍ PROCHÁZET PŘEKLADY A ZTUŽUJÍCÍM VĚNCI, POKUD NENÍ NA VÝKRESE UVEDENO JINAK A TYTO ÚPRAVY NEJSOU STATICKY POSOUZENY.
- PRO VRTÁNÍ A DRÁŽKOVÁNÍ JE DOPORUČENO POUŽÍVAT ELEKTRICKÉ DRÁŽKOVAČKY A KORUNKOVÝCH VRTÁKŮ KULATÝCH OTVORŮ.
- PO PROVEDENÍ ROZVODŮ TZB BUDOU PROSTUPY A DRÁŽKY ZAZDĚNY. ZADÍTÁNY A ZAZĚTĚNY. PŘÍPADNÉ ZBYTKY UCPÁVKAMI. POKUD JSOU ROZVODY INSTALACÍ TZB VEDENY VOLNĚ V MÍSTNOSTECH BUDOU OBALENY MINERÁLNÍ VATOU.
- REVIZNÍ ZAVÍRKA V KERAMICKÉM OBKLADU BUDOU UMÍSTĚNA DLE SPAROŘEZU OBKLADU (PROJEKT INTERIÉRU A BUDOU PROVEDENA JAKO SKRYTÁ ŘÍPOD OBKLAD.
- **NADZEMNÍ KONSTRUKCE PODLAH:**
- V PODLAHÁCH BUDOU PROSTUPY, DRÁŽKY, VÝKLENKY APOD.) KTERÉ SVÝM ZDÍNÝM ROZMĚREM PŘESAHUJÍ VELIKOST 150mm (VČETNĚ) TYTO BUDOU VYTVOŘENY V RÁMCI ZDĚNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. MENŠÍ ÚPRAVY BUDOU PROVEDENY DODATEČNĚ PO VYZDĚNÍ KONSTRUKCE A NE JSOU VE VÝKRESECH ZNAČENY.
- NAD PROSTUPY VE ZDĚNÝCH STĚNÁCH, SMĚRU JAK 250mm, BUDOU ULOŽENY TYPOVÉ BETONOVÉ PŘEKLADY ZE SORTIMENTU POŽITÉ VYBRANÉ ZDÍVA (POKUD NENÍ NA VÝKRESE UVEDENO JINAK. TYTO PŘEKLADY JSOU VYKAZÁNY V PŘÍLOZE "VYPIS PRVKŮ HSV – PŘEKLADY". PROSTUPY V MONOLITICKÝCH STĚNÁCH JSOU ŘEŠENY PŘÍVAROVÁNÍ VÝZTUŽÍ - VIZ. STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ.
- STAVEBNÍ ÚPRAVY JSOU OZNAČENY NA VÝKRESECH STAVEBNÍ ČÁSTI - JE JICH POLOHA JE KÓTOVÁNA NA VÝKRESECH STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ.
- JE VÝKRESECH TVARU JSOU ROVNĚŽ ZNAČENY VEŠKERÉ PRVKY ÚHRADKY, PŘÍDOMKY, PAŽNICE APOD.), KTERÉ JE POŽADOVÁNO ULOŽIT DO BEDNĚNÍ PŘED BETONÁŽÍ KONSTRUKCE.
- V NENOSNÝCH DĚLÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH
- JSOU ZNAČENY STAVEBNÍ ÚPRAVY (PROSTUPY, DRÁŽKY, VÝKLENKY APOD.), KTERÉ SVÝM ZDÍNÝM ROZMĚREM PŘESAHUJÍ VELIKOST 250mm (VČETNĚ). TYTO BUDOU ZHOTOVENY V RÁMCI ZDĚNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. MENŠÍ ÚPRAVY BUDOU PROVEDENY DODATEČNĚ PO VYZDĚNÍ KONSTRUKCE A NE JSOU VE VÝKRESECH ZNAČENY.
- NAD PROSTUPY VE ZDĚNÝCH STĚNÁCH, SMĚRU JAK 250mm, BUDOU ULOŽENY TYPOVÉ BETONOVÉ PŘEKLADY ZE SORTIMENTU POŽITÉ VYBRANÉ ZDÍVA (POKUD NENÍ NA VÝKRESE UVEDENO JINAK. TYTO PŘEKLADY JSOU VYKAZÁNY V PŘÍLOZE "VYPIS PRVKŮ HSV – PŘEKLADY". PROSTUPY V MONOLITICKÝCH STĚNÁCH JSOU ŘEŠENY PŘÍVAROVÁNÍ VÝZTUŽÍ - VIZ. STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ.
- STAVEBNÍ ÚPRAVY JSOU OZNAČENY NA VÝKRESECH STAVEBNÍ ČÁSTI - JE JICH POLOHA JE KÓTOVÁNA NA VÝKRESECH STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ.
- JE VÝKRESECH TVARU JSOU ROVNĚŽ ZNAČENY VEŠKERÉ PRVKY ÚHRADKY, PŘÍDOMKY, PAŽNICE APOD.), KTERÉ JE POŽADOVÁNO ULOŽIT DO BEDNĚNÍ PŘED BETONÁŽÍ KONSTRUKCE.
- V NENOSNÝCH DĚLÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH
- JSOU ZNAČENY STAVEBNÍ ÚPRAVY (PROSTUPY, DRÁŽKY, VÝKLENKY APOD.), KTERÉ SVÝM ZDÍNÝM ROZMĚREM PŘESAHUJÍ VELIKOST 250mm (VČETNĚ). TYTO BUDOU ZHOTOVENY V RÁMCI ZDĚNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. MENŠÍ ÚPRAVY BUDOU PROVEDENY DODATEČNĚ PO VYZDĚNÍ KONSTRUKCE A NE JSOU VE VÝKRESECH ZNAČENY.
- NAD PROSTUPY VE ZDĚNÝCH STĚNÁCH, SMĚRU JAK 250mm, BUDOU ULOŽENY TYPOVÉ BETONOVÉ PŘEKLADY ZE SORTIMENTU POŽITÉ VYBRANÉ ZDÍVA (POKUD NENÍ NA VÝKRESE UVEDENO JINAK. TYTO PŘEKLADY JSOU VYKAZÁNY V PŘÍLOZE "VYPIS PRVKŮ HSV – PŘEKLADY". PROSTUPY V MONOLITICKÝCH STĚNÁCH JSOU ŘEŠENY PŘÍVAROVÁNÍ VÝZTUŽÍ - VIZ. STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ.
- STAVEBNÍ ÚPRAVY JSOU OZNAČENY NA VÝKRESECH STAVEBNÍ ČÁSTI.

Poznámka k požárně bezpečnostnímu řešení

- OBJEKT JE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ SAMOSTATNOU PŘÍLOHOU PŘEDLÁDANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A JE TŘEBA SE TOUTO ČÁSTÍ ŘÍDIT VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH JSOU INFORMATIVNĚ ZAZNAČENY PRVKY A PŘÍPADY MALÉ ODPADAJÍ (DÍLČÍCH PROFESNÍCH ČÁSTÍ).
- POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, ROZMÍSTĚNÍ A TYP BEZPEČNOSTNÍCH, PŘÍPADNĚ VÝSTRAŽNÝCH TABULEK, UMÍSTĚNÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ OLE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY.
- **V POŽÁRNĚ DĚLÍCÍCH KONSTRUKCÍCH BUDOU PROSTUPY PO PROVEDENÍ MONTÁŽE PROTIPOŽÁRNĚ DOTĚSNĚNY TMELY A MANŽETAMI, S POŽADOVANOU ODOLNOSTÍ PROSTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE** - SLUŽ.PLATNÝCH NORIEM ČSN 73 0802, TO BYLO VŠAKOU POŽÁRNÍHO ÚSEKU JSOU NAZNAČENY VE STAVEBNÍCH PŮDORYSECH I V PŮDORYSECH POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ. POŽÁRNÍ ODOLNOSTI KONSTRUKCÍ JSOU UVEDENY V POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍ STAVBY.
- POŽÁRNĚ UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ TZB. GENERÁLNÍ DODAVATEL PROVEDE SJEDNOCENÍ VÝROBCE DOTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ BUDE PROVÁDĚNÍ ODBORNOU FIRMOU S ZKUŠENOSTÍ A POUŽITÍ MATERIÁLŮ BUDOU DOLOŽENY ATESTEM.
- INSTALAČNÍ JÁDRA PRO TZB TVOŘÍ SAMOSTATNÝ POŽÁRNÍ ÚSEK PO CELÉ VÝŠCE - NEMUSÍ BÝT INSTALOVÁNY POŽÁRNÍ PŘEKLÁDKY MEZI JEDNOTLIVÝMI PODLAŽÍMI PO PROVEDENÍ VŠECH ROZVODŮ TZB V INSTALAČNÍ ŠACHTĚ JE DOPORUČENO, Z DŮVODU DNČENÍ KOUŘA ŠÍŘENÍ HLUKU, ŠACHTY V PROTĚ STROPNÍ KONSTRUKCE PŘERUŠOV