



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 044/PV/OVZ/2022

V Olomouci dne 09. 06. 2022

Věc: Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

K veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem: „**SKM/UPOL – modernizace a rozšíření EPS VŠK Šmeralova Olomouc**“, zadávané ve výběrovém řízení, Vám v souladu s čl. 14 výzvy k podání nabídek sdělujeme následující vysvětlení zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

V TZ je popsána demontáž stávajících čidel a ústředny Algoplus. Ve VV není položka demontáže stávajících zařízení. Také chybí položka likvidace odpadu. Máme tyto položky doplnit?

Odpověď:

Demontáž stávajících čidel a ústředny Algoplus je součástí položky „Pomocné pracovní výkony (PPV)“, Likvidace odpadu je součástí položky „Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)“.

Dotaz č. 2:

Není dořešeno napojení nové / rozšířené ústředny MHU na zařízení dálkového přenosu, v objektu VŠK 17. listopadu a VŠK B. Václavka. Kdo provede aktualizaci zařízení dálkového přenosu na HZS?

Odpověď:

Napojení nové / rozšířené ústředny MHU na zařízení dálkového přenosu v objektu VŠK 17. listopadu a VŠK B. Václavka bylo řešeno samostatným projektem a není předmětem této veřejné zakázky. Předmětem veřejné zakázky je pouze programování výstupů ústředny v součinnosti s HZS (součást položky „programování ústředny EPS“).

Vzhledem k tomu, že zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny/doplnění, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky