



Legenda místností

Ozn.	Účel místnosti	Plocha [m²]	Ozn.	Účel místnosti	Plocha [m²]
1.02	CHODBA	51,89	1.26	PRACOVNA	18,73
1.03	NEOBSAZENO	-	1.27	PŘEDSÍŇ	2,21
1.04	WC CHODBA	6,40	1.28	SKLAD	2,14
1.05	WC MUŽI PŘEDSÍŇ	1,25	1.29	PRACOVNA	16,21
1.06	WC MUŽI MISA	1,19	1.30	ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ	-
1.07	WC MUŽI PISOAR	1,12	1.31	PŘEDSÍŇ	2,21
1.08	WC ŽENY PŘEDSÍŇ	1,25	1.32	SKLAD	2,14
1.09	WC ŽENY MISA	1,23	1.33	PRACOVNA	16,21
1.10	OKLID	2,26	1.34	PRACOVNA	18,45
1.11	WC ZTP	3,60	1.35	WC PŘEDSÍŇ	1,43
1.12	PŘEDSÍŇ	2,00	1.36	WC MISA	1,00
1.13	SPRCHA	3,38	1.37	SKLAD	2,48
1.14	PRACOVNA	18,80	1.38	PŘEDSÍŇ	2,39
1.15	PRACOVNA	21,34	1.39	SKLAD	3,13
1.16	PRACOVNA	21,04	1.40	PRACOVNA	18,73
1.17	PRACOVNA	21,04	1.41	PRACOVNA	21,04
1.18	PŘEDSÍŇ	2,06	1.42	KUCHYŇKA	2,25
1.19	WC PŘEDSÍŇ	1,81	1.43	PRACOVNA	16,21
1.20	WC MISA	1,00	1.44	PRACOVNA VEDOUCI	21,34
1.21	PRACOVNA	18,73	1.45	SKLAD	3,13
1.22	NEOBSAZENO	-	1.46	SEKRETARIÁT	21,52
1.23	PŘEDSÍŇ	2,06	1.47	KUCHYŇKA	2,70
1.24	WC PŘEDSÍŇ	1,81	1.48	ZASEDACÍ MÍSTNOST	21,04
1.25	WC MISA	1,00	1.49	OKLID	3,13

- PODPARAPENÍ BÍLÝ PLASTOVÝ ELEKTRONSTALAČNÍ KANÁL PK 110X65 D_HD VĚSTNÍCÍ PŘEPÁŽKY UMÍSTĚNÝ HORNÍ HRANOU POD OKENNÍM PARAPETEM
- PODPARAPENÍ BÍLÝ PLASTOVÝ ELEKTRONSTALAČNÍ KANÁL PK 110X65 D_HD VĚSTNÍCÍ PŘEPÁŽKY UMÍSTĚNÝ U PODLAHY
- ELEKTRONSTALAČNÍ ŽLAB 150x50, VIDIČNĚ POD STROP, ČERNÝ NÁTĚR
- ZÁSUVKA 230V/16A, BÍLÁ, MODUL 45, 3.ST.PROTI PŘEPĚTÍ
- ZÁSUVKA 230V/16A, BÍLÁ, MODUL 45
- DVOJZÁSUVKA 230V/16A, BÍLÁ POD OHÝTKOU NEBO V LIŠTOVÉ KRABICI NA POVRCH
- R1 ROZVÁDĚČ NN, 400V, 63A, IP30/20

REVIZE	KOD	KDY	REV.
Projektant			
Zodpovědný projektant profese			
Generální projektant			
HEXAPLAN INTERNATIONAL			
Zodpovědný projektant ING. ARCH. JOSEF PÁLKA			
Akce REKONSTRUKCE KANCELÁŘÍ A VÝUKOVÝCH PROSTOR V OBJEKTU NC			
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
Investor	UPOL FTK	Lokalita	Olomouc, Tř.Míru
DŘETÍ Žák-profese			
D.14.2 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY			
Výkres PŮDORYS 1.NP SPOTŘEBIČE			
Měřítko	1:100	Datum	DUBEN 2022
Zpracoval	Ing.Petlach	Kontroloval	Ing.Petlach
Číslo akce	1209	Výkres číslo	D14.2-03_00
Revize			