

Rozdělovač: R1				
Druh: Uponor Vario PLUS s průtokoměrem				
t _p = 35,0 [°C]				
t _p = 26,8 [°C]				
G = 757,6 [kg/h]				
Δp = 11,20 [kPa]				
C.	K spotřebiči	L [m]	VA	G [kg/h]
1	101_b	80,0	100	61,3
2	101_c	84,6	100	66,9
3	101_d	73,9	100	60,3
4	103_c	103,3	100	87,2
5	103_b	104,7	100	87,9
6	103_a	110,3	100	92,1
7	115	51,3	250	44,7
8	116	77,2	250	96,2
9	114	97,8	250	82,9
10	107	92,5	250	78,1


LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

Č.M.	ÚČEL MÍSTN.	PLOCHA m ²
101	VSTUPNÍ HALA	26,65
102	PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL	96,85
103	KANCELÁŘ	28,40
104	ZIMNÍ ZAHŘADA	28,50
105	SKLAD	10,80
106	KOMUNIKACE	17,20
107	ÚKLIDOVÁ KOMORA	4,40
108	PŘEDSÍŇ WC	4,70
109	PISOÁRY	2,80
110	WC - MUŽI	1,70
111	PŘEDSÍŇ WC	5,30
112	WC - ŽENY	1,60
113	WC - ŽENY	2,10
114	WC PRO MOBILNÍ OSOBY (s asistencí)	5,30
115	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	6,15
116	TECHNICKÁ MÍSTNOST	13,65
117	ROZVODNA	6,15
118	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ	5,75

LEGENDA:

- PLOCHY S PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM - jednotlivé topné smyčky
- ROZVODY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ
- ROZVODY TOPNÉ VODY, MĚDĚNÉ POTRUBÍ + IZOLACE (VEDENO V PODLAŽE)
- VĚTEV NAPOJENÍ PODLAHOVÝCH KONVEKTORŮ
- ROZVODY TOPNÉ VODY, MĚDĚNÉ POTRUBÍ + IZOLACE (VEDENO V PODLAŽE)
- VĚTEV NAPOJENÍ ROZDĚLOVACE "R1" PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ
- PROSTOROVÝ TERMOSTAT 230V
- PODLAHOVÉ OKRUHY V m² 10,103,116 VYBAVENY ROZDĚLOVAČÍ S TERMOPOHONEM 230V

TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU
VÝPOČTOVÁ OBLAST 9 500 W
-15°C



Index zm.	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis
Generální projektant ATELIER POLÁČ & BRAVENEC s.r.o. MAHLEROVA 15, 772 01 OLOMOUČ, tel:581 225 938 e-mail: atelier@atelier.cz, IČ: 2691966, DIČ CZ 2691966				
ATELIER POLÁČ & BRAVENEC s.r.o.				
Zodp. projektant	Ing. arch. Jan POLÁČ	AUTORIZACE - ČKA 00 231		
Aut.	Ing. arch. Jan POLÁČ	AUTORIZACE - ČKAIT 1301711		
Projektant	Ing. arch. Jan POLÁČ	Ing. Robert BRAVENEC		
Výpracoval	Ing. JUDITA BRAVENCOVÁ			
Projekt - stavební				
VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO OSVĚTOVOU ČINNOST PIF UPOL				
part. č. 335 k.č. OLOMOUČ-MĚSTO				
Investor	UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUČ	Číslo výtisku		
Adresa	VŘOZOVSKÉHO 8, 771 41 OLOMOUČ	IČO	61 989 592	
Město	part. č. 335 k.č. OLOMOUČ-MĚSTO	Reg.	OLOMOUCKÝ	
Status dokum.	DOK. PRO PROVEDENÍ STAVBY	Datum	2021-11	
Celk.	D.1.4.2 - VZDUCHOVÉ VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ	Měřítko	1:50	
Č. zakázky	29/2020	Jazyk	CZ	
Název dokumentu	PŮDORYS 1.NP-PODL. VYTÁPĚNÍ	Číslo dokumentu	02	