označ.	počet [ks]		název / popis	rozměry [mm]				hmotnost [kg]			materiál
pozice	1	část		A	B	C		kg/m	kg/ks	Σ celkem	
typ	Σ	prvky	průřez / dim.	L	b	h		kg/ks			
PI-3	hm. překladů v I. etapě pro 3. np ,vč. přídavku:						+5,0 %		**2728**	S235	
P2	1			1020		200		84,8	85	S235	
		3	HEA 120	1420				19,9	84,8		
P5	10			1390		200		132,6	1326	S235	
		3	HEA 160	1790				24,7	132,6		
P6	4			960		200		81,2	325	S235	
		3	HEA 120	1360				19,9	81,2		
P7	4			1450		200		137,1	548	S235	
		3	HEA 160	1850				24,7	137,1		
P7.2	1			1450		200		91,4	91	S235	
		2	HEA 160	1850				24,7	91,4		
P8	1			1100		200		89,6	90	S235	
		3	HEA 120	1500				19,9	89,6		
P21	1		*rezerva*	2090		220		132,6	133	S235	
		2	IPE 220	2530				26,2	132,6		

označ.	počet [ks]		název / popis	rozměry [mm]				hmotnost [kg]			materiál
pozice	1	část		A	B	C		kg/m	kg/ks	Σ celkem	
typ	Σ	prvky	průřez / dim.	L	b	h		kg/ks			
VI-3	hm. výměn v I. etapě pro 3. np ,vč. přídavku:						+10,0 %		**349**	S235	
V1	1			4420				109,6	110	S235	
V1		1	UPE200	4420				22,8	100,8		
		2	P08 - 120	240		120		1,8	3,6		
		2	P08 - 160	260		160		2,6	5,2		
V2	2			2440	500	340		103,8	208	S235	
V2.1		2	UPE160	2440				17,0	83,0		
V2.2		1	L120/80/8	500				12,2	6,1		
		4	P08 - 110	220		110		1,5	6,1		
		4	P08 - 150	230		150		2,2	8,7		

označ.	počet [ks]		název / popis	rozměry [mm]				hmotnost [kg]			materiál
pozice	1	část		A	B	C		kg/m	kg/ks	Σ celkem	
typ	Σ	prvky	průřez / dim.	L	b	h		kg/ks			
PII-3	hm. překladů ve II. etapě pro 3. np ,vč. přídavku:						+5,0 %		**3058**	S235	
P1	1			900		150		71,6	72	S235	
		3	HEA 120	1200				19,9	71,6		
P1.2	1			900		150		47,8	48	S235	
		2	HEA 120	1200				19,9	47,8		
P2.2	1			1020		200		56,5	57	S235	
		2	HEA 120	1420				19,9	56,5		
P2	3			1020		200		84,8	254	S235	
		3	HEA 120	1420				19,9	84,8		
P5	8			1390		200		132,6	1061	S235	
		3	HEA 140	1790				24,7	132,6		
P6	3			960		200		81,2	244	S235	
		3	HEA 120	1360				19,9	81,2		
P7	2			1450		200		137,1	274	S235	
		3	HEA 140	1850				24,7	137,1		
P8	4			1100		200		89,6	358	S235	
		3	HEA 120	1500				19,9	89,6		
P9	1			2040		240		229,8	230	S235	
		3	HEA 160	2520				30,4	229,8		
P10	1			1550		225		182,4	182	S235	
		3	HEA 160	2000				30,4	182,4		
P21	1		*rezerva*	2090		220		132,6	133	S235	
		2	IPE 220	2530				26,2	132,6		

označ.	počet [ks]		název / popis	rozměry [mm]				hmotnost [kg]			materiál
pozice	1	část		A	B	C		kg/m	kg/ks	Σ celkem	
typ	Σ	prvky	průřez / dim.	L	b	h		kg/ks			
VII-3	hm. výměn ve II. etapě pro 3. np ,vč. přídavku:						+10,0 %		**371**	S235	
V3	1			(4x 700)	645			121,0	121	S235	
V3.1		8	L120/80/8	700				12,2	68,3		
V3.2		2	L120/80/8	645				12,2	15,7		
		16	P08 - 80	160		80		0,8	12,9		
		16	P08 - 120	200		120		1,5	24,1		
V5	1			2440	925	295		109,0	109	S235	
V5.1		2	UPE160	2440				17,0	83,0		
V5.2		1	L120/80/8	925				12,2	11,3		
		4	P08 - 110	220		110		1,5	6,1		
		4	P08 - 150	230		150		2,2	8,7		
V6	1			4420				107,3	107	S235	
V6		1	UPE200	4620				22,8	105,3		
		1	P08 - 140	220		140		1,9	1,9		

výměny pro podepření stropní desky - prostupy

schéma - rozměry dle tabulky/výkazu; ozn. pozic v půdorysech



typový řez v.1

1:25



V1

5

výměny provádět při odbourané skladbě podlahy "nad", při podstojkové stropní konstrukci a před vyřezáním řešeného prostupu stropem; !! realizaci musí předcházet sonda –

– ověření tvaru i stavu ŽB, pozice žeber, tl. stropní desky / případně i vyztužení

nosníky výměn zakotveny do stávajících ŽB věnců/průvlaků - boční kotvení přes T-prvek; šroubový spoj s oválnými otvory umožňující délkovou rektifikaci výměny Zx ±10 mm

– chemické kotvy navrženy pro stáv. beton odp. tř. C16/20; ověřit zkouškou kotvy "in situ"

#	ověřit na stavbě	
#	poznámky statika	
#	postup provádění	

1 nutno respektovat zásady SKŘ a určené postupy prací!
- podrobněji viz T2 (d.1.2.01); dodavatel musí zajistit dozor statika během provádění!
- navržen postup realizace dle vyznačených ETAP _E I → E. II → E. III _obecně platný postup:
1. dozdění NK | 2. bourání nenosných k. + odvětrání | 3. vyztužení NK tpp-z.np - OK rámy |

2 stabilizace zdiva - vnější bandáž - rámy propojit ocel. pásky_6x2 P6-10, á 600 mm

3 prostupy nohou být pouze mezi žebry; žebra zasanovat; výměna umístěna pod desku

4 V1 - výměna kolem otvoru VZT, pro podepření stávající desky, výměna umístěna pod desku

5 výměny kotveny z boku do věnce/průvlaku _viz schéma výměny

6 prostup zdiven pod věncem; nezasahovat do stav. ŽB K-ce, nevyžaduje překlad

7 otvory < Ø150 mm / 120x120 mm – provést vývrtem, bez výměny i lemování; zapravení SO

8 nový ocel. sloup - rozepřen mezi stávající ŽB průvlaky - horní+spodní zakotvení

9 vybouráno až po ŽB věnec

!	ověřit na stavbě skutečné provedení a stav ŽB konstrukcí (stropy/věnce/průvlaky), případně i jejich vyztužení; zjištěné skutečnosti konzultovat se statikem!
2	kopanou sondou ověřit skutečné provedení a stav základových konstrukcí - tvar, materiál, hloubka ZS, případně další nutné parametry → zjištěné skutečnosti konzultovat se statikem!
3	ověřit na stavbě provedení existujících výztužných OK rámů kolem otvorů
4	ověřit na stavbě vyztužení ŽB průvlaku včetně smykové výztuže - ohyby/třmínky
5	ověřit ŽB průvlak (nadpraží), výška cca. 400 mm, a pokračující ŽB pilíře hl. schodiště

1	při mont. podepření desky, po odbourání podhledu a skladby podlahy (shora, vč. příček); zaměření tvaru stáv. SK (pozice žeber); ! STATIK rozhodne o možnosti provedení dle návrhu → provést nosné lemování L profily (viz výměny) kotvenými mezi žebry / zesílení stropní k.-cel
2	osazení výměn i následné vyřezání otvorů provádět při montážně podepřené a odtěžené SK (odbourané příčky i podlahové skladby stropu nad výměnou)
3	vyžaduje upřesnění postupu provádění z důvodu zesíleného pilíře; zřizování/rozšiřování otvorů musí postupovat ze 4.np směrem dolů, o nutnosti osazení P21 bude rozhodnuto dle ověření SK.
4	vyžaduje dospecifikování postupu provádění z důvodu malého pilíře.
5	nejprve zazdít 1/2 stáv. otvoru - rozšíření pilíře → pak osadit OK rám pro nový dveřní otvor
6	nové sloupy musí přečkávat stavebním zásahům ve 2.np (resp. ve 3.np), kde jsou místnosti s novými arkýři; sloupy budovat odspodu, kotveny budou na nový/rozšířený/upravený ŽB základ



legenda konstrukcí:

- *stávající a existující konstrukce* = podklad (stavební konstrukce)
- *železobetonové k.ce* (řez, detail)
- *ocelové k.ce* (průřezy)

legenda šraf:

- *bourané konstrukce*
- *nové vyzdívky - nosné zdivo* CP P15 na maltu M10, plná promatovaná spáry, dozdívky ke stáv. zdivu - zacuh. spára / spony
- *bourání podhledu*

materiál, návrh, provádění

ocel:	S 235 J2; S 355 J2W dle EN 10025-2 _třída provedení **EXC2 / 3** dle ČSN EN 1090-2
beton:	vyšší třída provedení z důvodu estetických nároků - pohledovost OK, přesnější svarové spoje a silovování stávající betonové konstrukce _beton tř. C12/15 = C16/20 dle STP nově k.ce _**C 25/30** XC2 XA1 _základové konstrukce a spodní stavba; **C 30/37** XC1 _izolované a nadzemní ŽB; C40/50 _výplňový beton OB profilů; podkladní beton C12/15 X0
výztuž:	B 500b, B 500a podle ČSN EN 10080, ČSN 42 0139; i pro spřažení v OBK stávající ŽB k-ce: typ výztuže Isteg (10 472) Ø8 4+14, krytí 15 + 55 mm
spoje OK:	dílenské spoje - svařování - tupé svary 1/2 V nebo K s plným průvarem kořene; koutové svary nepřerušované na plnou únosnost připojovaného průřezu; montážní přípoje - primárně svařované / alt. šroubové spoje dle ČSN EN 24016(ISO 933) se šrouby jakosti 8.8, dotaženy na předepsaný moment - šrouby a předpětím. (podrobné detaily spojů řeší VMD).
kotvení OK:	ocelové desky a přípojné prvky s chemickými/mechanickými kotvami M12-M24, jakosti 8.8 - certifikovaný kotevní systém, kdy musí být plně respektovány pravidelné předpisy a doporučení výrobce.
povrch. ochrana OK (OBK):	NS dle ISO 12944-5 pro stupeň k.o.p.: **C2** (vnitřní OK); příprava povrchu: S 2.5, odstín RAL určuje GP/architekt.
normy pro návrh:	ČSN EN 1990, ČSN EN 1991, ČSN EN 1992, ČSN EN 1993, ČSN EN 1994, ČSN EN 1998, ČSN EN 1997
prováděcí normy:	ČSN EN 206, ČSN EN 13 670, ČSN EN 10 080, ČSN EN 1536, ČSN EN 10025, ČSN EN 1090, ČSN EN 13 369

poznámky:

- Na základě DPS bude zpracována dodavatelská dok. (VMD a VV), kterou musí odsouhlasit odpovědný statik a GP.
- Nejasnosti v řešení, kolize se stávajícími k-cemi a jiné problémy při provádění je nutno konzultovat se statikem!
- Tvary, rozměry, vyřízení, otvory, prostupy a průchody je potřeba kordinovat se S-A-části projektu a projekty příslušných profesí!
- Přochy OK (ocel. profilů), které budou obetonovány se nesmí natřít pouze očistit a odmastit.
- OBK jsou navrženy s požární odolností _**R45** (v souladu s PBŘ); nutnost druhotné protipožární ochrany OK - obkladem!
- pod nové ZK je navržena vrstva podkladního betonu - tl. 100 mm.

±0,000=215,98 m n.m. B.p.v.

Rekonstrukce vnitřních komunikačních prostor PdF UPOL - Žižkovo nám. 5

objednavatel:	Univerzita Palackého v Olomouci
místno stavby:	Pdf UPOL - Žižkovo nám. 5, 779 00 Olomouc
stupeň p.d.:	dokumentace pro provedení stavby
datum:	únor 2021

generální projektant: ateliér-r, s.r.o. , tř. spojenců 2O, 779 00 Olomouc
architektonické řešení: Miroslav Pospíšil, autorizovaný architekt ČKA 03582
e-mail: atelier-r@atelier-r.cz
web: www.atelier-r.cz

zpracovatel části: LOstade CZ s.r.o. , Na Bumi 1497/39, 710 00 Ostrava
e-mail : jan.lukas@lostade.cz
web : www.lostade.cz

d.1.2 stavebně konstrukční část
půdorys 3.np_E.I

d.1.2.06