DSP - PŮDORYS STŘECHY

STŘECHA - LEGENDA PLOCH

- POVRCH EXTENZIVNÍ ZELEŇ
- POVRCH PRANÝ KAČÍREK
- POVRCH EXTENZIVNÍ ZELEŇ

STŘECHA - SKLADBA

OZN.	SKLADBA
R01a	EXTENZVNÍ STŘECHA 40 mm ROZCHODNÍKOVÁ ROHOŽ 160 mm SUBSTRÁT PRO EXTENZIVNÍ STŘECHY 4 mm SEPARAČNÍ VRSTVA - NETKANÁ GEOTEXTILIE Z POLYPROPYLENOVÝCH VLÁKEN 20 mm DRENÁŽNÍ A HYDROAKUMULAČNÍ VRSTVA - PERFOROVANÁ NOPOVÁ FÓLIE 4 mm SEPARAČNÍ VRSTVA - NETKANÁ GEOTEXTILIE Z POLYPROPYLENOVÝCH VLÁKEN 2,0 mm HYDROIZOLACE - PVC FÓLIE STABILIZOVANÁ PŘITÍŽENÍM 4 mm SEPARAČNÍ VRSTVA - NETKANÁ GEOTEXTILIE Z POLYPROPYLENOVÝCH VLÁKEN 120 mm TEPELNÁ IZOLACE - DESKY Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU 200kPa 20-240 mm SPÁDOVÁ VRSTVA - SPÁDOVÉ DESKY Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU 100kPa 4 mm PAROZÁBRANA - NATAVITELNÝ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU VYZTUŽENÝ HLINÍKOVOU FOLIÍ A SKLENĚNOU ROHOŽÍ - ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR 420-640 mm CELKOVÁ TLOUŠŤKA SKLADBY pozn. DODÁVKA SKLADBY VČETNĚ KAČÍRKOVÝCH LIŠT
R01b	EXTENZVNÍ STŘECHA 40 mm NÁŠLAPNÁ VRSTVA - BETONOVÁ DLAŽBA 50 mm KLADECÍ VRSTVA - ŠTĚRK 4-8 HUTNĚNO RUČNÍM VÁLCEM BEZ VIBRACE 100 mm PODKLADNÍ VRSTVA - ŠTĚRK 8-16 HUTNĚNO RUČNÍM VÁLCEM BEZ VIBRACE 4 mm SEPARAČNÍ VRSTVA - NETKANÁ GEOTEXTILIE Z POLYPROPYLENOVÝCH VLÁKEN 20 mm DRENÁŽNÍ A HYDROAKUMULAČNÍ VRSTVA - PERFOROVANÁ NOPOVÁ FÓLIE 4 mm SEPARAČNÍ VRSTVA - NETKANÁ GEOTEXTILIE Z POLYPROPYLENOVÝCH VLÁKEN 2,0 mm HYDROIZOLACE - PVC FÓLIE STABILIZOVANÁ PŘITÍŽENÍM 4 mm SEPARAČNÍ VRSTVA - NETKANÁ GEOTEXTILIE Z POLYPROPYLENOVÝCH VLÁKEN 120 mm TEPELNÁ IZOLACE - DESKY Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU 200kPa 20-240 mm SPÁDOVÁ VRSTVA - SPÁDOVÉ DESKY Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU 100kPa 4 mm PAROZÁBRANA - NATAVITELNÝ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU VYZTUŽENÝ HLINÍKOVOU FOLIÍ A SKLENĚNOU ROHOŽÍ - ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR 420-640 mm CELKOVÁ TLOUŠŤKA SKLADBY pozn. DODÁVKA SKLADBY VČETNĚ KAČÍRKOVÝCH LIŠT
R01c	EXTENZVNÍ STŘECHA 200 mm NÁŠLAPNÁ VRSTVA - PRANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO 4 mm SEPARAČNÍ VRSTVA - NETKANÁ GEOTEXTILIE Z POLYPROPYLENOVÝCH VLÁKEN 20 mm DRENÁŽNÍ A HYDROAKUMULAČNÍ VRSTVA - PERFOROVANÁ NOPOVÁ FÓLIE 4 mm SEPARAČNÍ VRSTVA - NETKANÁ GEOTEXTILIE Z POLYPROPYLENOVÝCH VLÁKEN 2,0 mm HYDROIZOLACE - PVC FÓLIE STABILIZOVANÁ PŘITÍŽENÍM 4 mm SEPARAČNÍ VRSTVA - NETKANÁ GEOTEXTILIE Z POLYPROPYLENOVÝCH VLÁKEN 120 mm TEPELNÁ IZOLACE - DESKY Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU 200kPa 20-240 mm SPÁDOVÁ VRSTVA - SPÁDOVÉ DESKY Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU 100kPa 4 mm PAROZÁBRANA - NATAVITELNÝ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU VYZTUŽENÝ HLINÍKOVOU FOLIÍ A SKLENĚNOU ROHOŽÍ - ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR 420-640 mm CELKOVÁ TLOUŠŤKA SKLADBY pozn. DODÁVKA SKLADBY VČETNĚ KAČÍRKOVÝCH LIŠT

LEGENDA ZÁCHYTNÝ SYSTÉM

	U1 - Kotvicí bod délka 800 mm	38 ks
	Kladka zlomového bodu	24 ks
	Místo se spojovacím okem	2 ks
	Permanentní nerezové lano tl. 6 mm (5 úseků)	229 m celkem
DL	Označení délky nerezových lan. XX - číselná hodnota délky 1 ks lana v m	
XX 1., 2., …	Pořadové číslo kotvicího bodu	

ZÁCHYTNÝ SYSTÉM JE MOŽNÉ POPRVÉ POUŽÍT AŽ PO ÚSPĚŠNÉM PROVEDENÍ REVIZE SYSTÉMU A POUŽÍVAT JEJ SMÍ (A TUDÍŽ I VSTUPOVAT DO NEBEZPEČNÉHO OKRAJE) POUZE NÁLEŽITĚ POUČENÉ OSOBY S VHODNÝM VYBAVENÍM.

KOVOVÉ PRVKY SYSTÉMU S PERMANENTNÍM NEREZOVÝM LANEM JE NUTNÉ PROPOJIT S HROMOSVODNOU SOUSTAVOU DLE ČSN EN 62 305 ed. 2.

000,000 = 237,18 Bpv

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

ATELIÉR VELEHRADSKÝ

Výstaviště 1, 603 00, Brno / IČ: 292 63 140 /
atelier@velehradsky.cz / +420 547 221 936

SCHÉMA OBJEKTU:



Č. PARÉ:

AUTORIZACE:

NÁZEV AKCE:	Dostavba kampusu LF v Olomouci	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. Tomáš Velehradský	DATUM:	23.04.2021 / MĚŘÍTKO: 1 : 50
				FORMÁT:	800 x 1890 / POČET A4: 24 x A4
STAVEBNÍK:	Univerzita Palackého v Olomouci	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. Karel Cihlář	STUPEŇ PD:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
				STAVEBNÍ OBJEKT:	OBJEKT LF
MÍSTO STAVBY:	Olomouc, Hněvotínská	VYPRACOVAL:	Ing. Jan Dolejš Ing. Jan Michal Ing. Jan Trčka	ČÁST PD:	DOKUMENTACE OBJEKTŮ D.1.1
				PROFESNÍ ČÁST:	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
SUBDODAVATEL:				ČÍSLO REVIZE:	

1449 | DPS | SO 01 | D.1.1 | PŮDORYS STŘECHY | AS-107