

LEGENDA PRVKŮ:

- OCELOVÉ POTRUBÍ - PŘÍVOD - HORKOVOD - 125°C
- OCELOVÉ POTRUBÍ - VRAT - HORKOVOD - 65°C
- OCELOVÉ POTRUBÍ - PŘÍVOD - PDL. VYTÁPĚNÍ - 45°C
- OCELOVÉ POTRUBÍ - VRAT - PDL. VYTÁPĚNÍ - 35°C
- OCELOVÉ POTRUBÍ - PŘÍVOD - VZDUCHOTECHNIKA, TEPLÁ VODA - 80°C
- OCELOVÉ POTRUBÍ - VRAT - VZDUCHOTECHNIKA, TEPLÁ VODA - 60°C
- HRANICE PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ
- 456 W / 20 °C — TEPELNÁ ZTRÁTA MÍSTNOSTI / VÝPOČTOVÁ TEPLOTA V MÍSTNOSTI
- 500W — TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO / TOPNÝ VÝKON TRUBKOVÉHO OTOPNÉHO TĚLESA
- 500W — ELEKTRICKÉ PŘÍMOTOPNÉ TĚLESO / TOPNÝ VÝKON ELEKTRICKÉHO PŘÍMOTOPNÉHO TĚLESA
- 1.401 — ROZDĚLOVAČ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ / OZNAČENÍ ROZDĚLOVAČE PDL. VYTÁPĚNÍ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
ATELIÉR VELEHRADSKÝ
Vystavitelů 1, 603 00, Brno / IČ: 292 43 140 / atelierveleharadsky.cz / +420 547 221 936

SCHÉMA OBJEKTU: Č. PARÉ: AUTORIZACE:

NÁZEV AKCE: Dostavba kampusu LF v Olomouci	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jakub Taclík	DATUM: 02/2021	MĚŘÍTKO: 1 : 100
STAVEBNÍK: Univerzita Palackého v Olomouci	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Karel Cihlář	FORMÁT: 597 x 841	POČET A4: 8 x A4
MÍSTO STAVBY: Olomouc, Hněvotínská	VYPRACOVAL: Ing. Jakub Taclík	STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB	
SUBDODAVATEL: azklima — TUŘANKA 115a, 627 00 BRNO, TEL./FAX: 544500811, e-mail: azklima@azklima.com, www.azklima.com		STAVEBNÍ OBJEKT: OBJEKT LF	
		ČÁST PD: DOKUMENTACE OBJEKTŮ	D.1.4.4
		PROFESNÍ ČÁST: D.1.4.4 VYTÁPĚNÍ	
		ČÍSLO REVIZE:	

1449 | DPS | SO-01 | D.1.4.4 | PŮDORYS STŘECHY | 09